

Организация "ООО "УК Лия"
 Адрес ул. Ворошилова д.111
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер Договора 111
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 435815
 Год.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = ____ мм
 Годбр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = ____ мм
 ГП : 1000 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 16.09.2022 по 16.10.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			VI	Температура, °C	Время, час	Непоб. ТН	Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка						
16.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	21.32	21.92	-0.60	24.00	0.00	E
17.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	19.55	20.31	-0.76	24.00	0.00	E
18.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	18.98	19.65	-0.67	24.00	0.00	E
19.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	17.19	18.25	-1.07	24.00	0.00	E
20.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	17.32	18.09	-0.77	24.00	0.00	E
21.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	18.59	19.01	-0.41	24.00	0.00	E
22.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	38.92	46.83	-7.91	24.00	0.00	E
23.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	53.82	68.19	-14.37	24.00	0.00	E
24.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	52.88	67.31	-14.43	24.00	0.00	E
25.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	53.08	68.39	-15.31	24.00	0.00	E
26.09.22	0.465	16.1533	14.2383	1.9150	66.82	38.08	28.73	16.92	7.08	UE
27.09.22	1.814	61.5840	62.1650	-	67.08	37.69	29.39	0.00	24.00	E
28.09.22	1.915	64.2158	64.7988	-	67.08	37.33	29.75	0.00	24.00	E
29.09.22	2.017	66.7334	67.5830	-	67.41	37.25	30.16	0.00	24.00	E
30.09.22	2.087	74.7246	76.1484	-	67.46	39.60	27.87	0.03	23.97	U
01.10.22	1.328	39.9336	40.4336	-	66.79	33.58	33.21	0.00	24.00	E
02.10.22	1.615	51.8301	52.5801	-	66.84	35.21	31.64	0.00	24.00	E
03.10.22	1.663	52.4561	53.2305	-	66.84	35.21	31.64	0.00	24.00	E
04.10.22	1.887	61.4326	62.3887	-	66.51	35.86	30.66	0.00	24.00	E
05.10.22	2.043	66.4014	67.4824	-	67.46	36.76	30.71	0.00	24.00	E
06.10.22	1.868	61.0029	61.9395	-	66.56	36.00	30.56	0.00	24.00	E
07.10.22	1.739	54.3945	55.1777	-	67.16	35.25	31.91	0.00	24.00	E
08.10.22	1.759	55.8691	56.6777	-	67.06	35.63	31.43	0.00	24.00	E
09.10.22	1.708	54.0156	54.7715	-	67.17	35.61	31.56	0.00	24.00	E
10.10.22	1.915	62.4219	63.3535	-	66.94	36.32	30.62	-0.00	24.00	E
11.10.22	2.397	84.6641	86.1895	-	67.33	39.09	28.24	0.00	24.00	E
12.10.22	2.582	98.3848	100.3047	-	67.09	40.92	26.17	0.00	24.00	E
13.10.22	2.358	82.0430	83.4746	-	67.31	38.63	28.68	0.00	24.00	E
14.10.22	2.680	98.8652	100.7461	-	67.32	40.28	27.04	0.00	24.00	E
15.10.22	2.569	93.8535	95.6230	-	67.47	40.17	27.30	0.00	24.00	E
16.10.22	2.582	93.5566	95.3516	-	67.51	39.97	27.54	0.00	24.00	E
Итого	40.988	1394.5361	1414.6582	1.9150	67.14	37.81	29.33	256.95	487.05	256.95

401523

Показания интеграторов КМ-5

479,92
 479,92 * 480 + 9965 = 40999


Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
16.10.22	24:00	478.102	17199.02	17630.29	0.00	4241.02
16.09.22	00:00	437.114	15804.48	16215.63	0.00	3753.98
Итого		40.988	1394.54	1414.66	0.00	487.05

Отчетный период _____ 744.00_час. Период норм. работы _____ 487.05_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.159_час. Период функц. отказа (E) _____ 256.793_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период t1-t2 > min (E) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплоснабжения МО"
 125080, Москва

Handwritten signature and date: 16.10.22