

Организация "ООО УК "Лия"
 Адрес ул. Глазовская, д. 32
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____
 Глазовская 32 (000000003)
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 450490

СПОД.: 0.06 - 60.0 м³/ч ДУ= мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м³/ч ДУ= мм
 ГП : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 16.09.2022 по 16.10.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 утечка	t1	t2	t1-t2	Нераб. ТН		Работы тр
16.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	18.71	18.06	0.64	24.00	0.00	ED
17.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	19.10	18.53	0.57	24.00	0.00	ED
18.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	19.01	18.37	0.64	24.00	0.00	D
19.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	18.85	18.36	0.49	24.00	0.00	D
20.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	18.45	18.05	0.40	24.00	0.00	ED
21.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	27.62	26.20	1.42	24.00	0.00	ED
22.09.22	0.002	116.3633	115.8086	0.5547	39.43	37.39	2.03	23.96	0.04	ED
23.09.22	0.000	190.5703	189.8906	0.6797	38.73	36.59	2.14	24.00	0.00	ED
24.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	38.15	35.82	2.33	24.00	0.00	E
25.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	37.49	34.73	2.77	24.00	0.00	E
26.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	41.25	37.31	3.93	24.00	0.00	E
27.09.22	0.658	156.2031	155.5938	0.6094	43.66	39.46	4.20	14.12	0.00	E
28.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	44.21	39.32	4.88	24.00	0.00	E
29.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	42.15	37.80	4.35	24.00	0.00	E
30.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	44.42	39.63	4.79	24.00	0.00	E
01.10.22	0.000	0.0000	0.0000	-	45.21	40.48	4.73	24.00	0.00	E
02.10.22	0.760	162.1328	161.5820	0.5508	44.41	40.48	4.69	11.71	12.29	E
03.10.22	1.481	316.0039	315.0195	0.9844	44.44	39.73	4.68	0.00	24.00	E
04.10.22	1.521	313.0156	309.9844	3.0313	44.41	39.55	4.86	0.00	24.00	E
05.10.22	1.552	306.9102	305.4844	1.4258	43.88	38.82	5.06	0.00	24.00	E
06.10.22	1.574	308.3438	307.4844	0.8594	43.88	38.78	5.11	0.00	24.00	E
07.10.22	1.500	297.6250	295.7422	1.8828	43.97	38.93	5.04	1.19	22.81	UE
08.10.22	1.571	313.2461	312.0820	1.1641	44.22	39.21	5.02	0.00	24.00	E
09.10.22	1.542	314.1094	312.9531	1.1563	44.16	39.25	4.91	0.00	24.00	E
10.10.22	1.568	310.9492	309.9141	1.0352	44.33	39.29	5.04	0.00	24.00	E
11.10.22	1.699	310.6328	309.6875	0.9453	45.56	40.09	5.47	0.00	24.00	E
12.10.22	1.723	316.7656	316.0000	0.7656	45.51	40.08	5.44	0.00	24.00	E
13.10.22	1.591	312.2813	311.5586	0.7227	43.76	38.66	5.09	0.00	24.00	E
14.10.22	1.841	316.8945	316.1563	0.7383	46.32	40.51	5.81	0.00	24.00	E
15.10.22	1.781	315.1992	314.3906	0.8086	45.72	40.07	5.65	0.00	24.00	E
16.10.22	1.768	315.8594	314.9922	0.8672	45.38	39.79	5.59	0.00	24.00	E
Итого	24.131	4993.1055	4974.3242	18.7816	44.30	39.34	4.96	386.98	357.02	386.98

231371

Показания интеграторов КМ-5

TP=399,737 TTK=

1.19

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	Tr
16.10.22	24:00	402.363	46185.31	46084.94	0.00	3472.56
16.09.22	00:00	378.232	41192.20	41110.61	0.00	3115.54
Итого		24.131	4993.11	4974.32	0.00	357.02

Отчетный период _____ 744.00_ час. Период норм. работы _____ 357.02_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.243_ час. Период функц. отказа (E) _____ 263.820_ час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 122.921_ час. Период G>min (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплоснабжение МО"

$Q = 23,371 / 34473 \times 336 + 976 = 23,539 \text{ Гкал}$
 $Q_{гор.} = 23,539 \text{ Гкал}$