

Организация "ООО "УК Лия" \_\_\_\_\_ Комсомольская 4А  
 Адрес ул. Комсомольская, Д.4а \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-1 \_\_\_\_\_ Версия 02.30 \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 347734

Свод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 ГП : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 16.09.2022 по 16.10.2022  
 С1709

Дата	Тепло Q Гкал	Масса Мл тонн	Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок	
			t1	t2	t1-t2	Нераб. тн	Работы тр		
16.09.22	2.721	310.20	62.5	53.9	8.7	-60.0	0.01	23.99	U
17.09.22	2.821	332.64	62.7	54.3	8.4	-60.0	0.00	24.00	
18.09.22	3.076	306.77	61.5	51.6	9.9	-60.0	0.00	24.00	
19.09.22	2.651	340.31	60.0	52.3	7.7	-60.0	0.00	24.00	
20.09.22	2.718	316.36	62.1	53.6	8.5	-60.0	0.00	24.00	
21.09.22	2.725	264.13	64.7	54.5	10.2	-60.0	0.00	24.00	
22.09.22	2.731	322.25	63.3	54.8	8.5	-60.0	0.51	23.49	D
23.09.22	5.338	564.58	62.7	53.2	9.5	-60.0	0.99	23.01	D
24.09.22	8.267	898.97	63.7	54.6	9.1	-60.0	0.00	24.00	
25.09.22	8.395	846.20	63.9	54.1	9.8	-60.0	0.00	24.00	
26.09.22	8.557	817.11	64.2	53.8	10.4	-60.0	0.00	24.00	
27.09.22	8.770	845.45	63.4	53.2	10.3	-60.0	0.00	24.00	
28.09.22	8.913	824.33	64.1	53.3	10.7	-60.0	0.00	24.00	
29.09.22	8.848	852.70	63.8	53.5	10.3	-60.0	0.00	24.00	
30.09.22	8.976	852.73	63.9	53.4	10.4	-60.0	0.00	24.00	
01.10.22	9.260	924.64	63.7	53.8	9.9	-60.0	0.00	24.00	
02.10.22	9.509	921.91	64.0	53.7	10.2	-60.0	0.00	24.00	
03.10.22	9.599	961.53	63.8	53.9	9.9	-60.0	0.00	24.00	
04.10.22	10.048	976.80	64.0	53.8	10.2	-60.0	0.00	24.00	
05.10.22	10.072	965.08	63.8	53.4	10.3	-60.0	0.00	24.00	
06.10.22	10.647	1096.70	63.9	54.2	9.6	-60.0	0.00	24.00	
07.10.22	10.917	1217.30	63.6	54.7	8.9	-60.0	0.00	24.00	
08.10.22	11.057	1255.73	63.6	54.9	8.7	-60.0	0.00	24.00	
09.10.22	10.837	1247.81	63.4	54.8	8.6	-60.0	0.17	23.83	D
10.10.22	11.157	1252.56	63.7	54.9	8.8	-60.0	0.00	24.00	
11.10.22	10.728	1217.66	63.4	54.7	8.7	-60.0	0.65	23.35	UD
12.10.22	10.424	1205.89	62.2	53.7	8.5	-60.0	0.00	24.00	
13.10.22	10.960	1209.84	63.7	54.8	9.0	-60.0	0.00	24.00	
14.10.22	11.114	1190.28	64.3	55.0	9.2	-60.0	0.02	23.98	U
15.10.22	11.195	1235.38	64.1	55.1	9.0	-60.0	0.00	24.00	
16.10.22	11.684	1264.03	63.8	54.7	9.1	-60.0	0.00	24.00	
Итого	254.717	26837.88	63.6	54.2	9.4	-60.0	2.35	241.65	2.35

251,996

Показания интеграторов КМ-5

544,172

$Q = 235,274 \text{ Ккал}$

$Q_{гор} = 236,024 \text{ Ккал}$

5762

Дата	Время	Q	М1	Тр
16.10.22	24:00	1765.407	187146.31	5962.51
16.09.22	00:00	1510.690	160308.44	5220.86
Итого		254.717	26837.88	741.65

Отчетный период

744.00\_час.

Период норм.работы

741.65\_час.

Период отключения питания

(U) 0.475\_час.

Период функц.отказа

(E) 0.000\_час.

Период t2-t1 < min

(D) 1.877\_час.

Период G<t1n

(G) 0.000\_час.

Период G>max

(G) 0.000\_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Серпуховский филиал  
 ООО "Газпром теплоснабжение МО"

*Иванов*  
 2527817 Твасу