

Организация \_\_\_\_\_ Фрунзе 7.1 под.1  
 Адрес \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 376406

СПОД.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= \_\_\_\_\_ мм  
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= \_\_\_\_\_ мм  
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения с 16.09.2022 по 16.10.2022

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн		M1-M2 Утечка	VI	Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
			M2	M1-M2			M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2			Нераб. ТН
16.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
17.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
18.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.01	18.99	24.00	0.00	E
19.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.03	18.97	24.00	0.00	E
20.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
21.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
22.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
23.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
24.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
25.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.04	18.96	24.00	0.00	E
26.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.03	18.97	24.00	0.00	E
27.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
28.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
29.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
30.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
01.10.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
02.10.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
03.10.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
04.10.22	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
05.10.22	1.955	115.6641	115.4766	0.1875	0.00	0.00	-	20.00	46.18	16.89	12.87	11.13	UE
06.10.22	4.451	306.4102	305.6172	0.7930	0.00	0.00	-	63.06	49.02	14.50	0.00	24.00	UE
07.10.22	4.586	327.0703	326.7813	0.2891	0.00	0.00	-	63.52	49.42	13.99	0.00	24.00	UE
08.10.22	4.416	324.6250	324.3398	0.2852	0.00	0.00	-	63.41	49.38	13.57	0.00	24.00	UE
09.10.22	4.430	331.9922	331.7305	0.2617	0.00	0.00	-	63.16	49.85	13.31	0.00	24.00	UE
10.10.22	4.577	335.5078	335.1602	0.3477	0.00	0.00	-	63.56	49.95	13.61	0.01	23.99	U
11.10.22	4.573	328.5430	327.7930	0.7500	0.00	0.00	-	63.29	49.40	13.89	0.00	24.00	U
12.10.22	4.313	304.9570	304.6758	0.2813	0.00	0.00	-	61.96	47.85	14.12	0.00	24.00	U
13.10.22	4.627	325.8906	325.6172	0.2734	0.00	0.00	-	63.28	49.11	14.17	0.00	24.00	U
14.10.22	4.774	323.9805	323.6914	0.2891	0.00	0.00	-	64.22	49.51	14.71	0.00	24.00	U
15.10.22	4.689	325.9375	325.6563	0.2813	0.00	0.00	-	63.69	49.33	14.36	0.00	24.00	U
16.10.22	4.673	325.9023	325.6250	0.2773	0.00	0.00	-	63.49	49.18	14.31	0.00	24.00	U
Итого	52.065	3676.4805	3672.1641	4.3166	0.00	0.00	0.0000	63.32	49.19	14.13	468.88	275.12	468.88

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	Фрунзе 7.1 под. 1		Tp
			M2	Vi	
16.10.22 24:00	702.256	46747.93	46857.93	0.00	5160.45
16.09.22 00:00	650.191	43071.45	43185.77	0.00	4885.33
Итого	✓ 52.065	3676.48	3672.16	0.00	275.12

Отчетный период

\_\_\_ 744.00\_ час.

Период норм. работы


\_\_\_ 275.12\_ час.

Период отключения питания (U) \_\_\_ 1.581\_ час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период G>max (G) \_\_\_ 0.000\_ час.

Период функц. отказа (E) \_\_\_ 467.298\_ час.  
 Период G<min (g) \_\_\_ 0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



$ZQ = 52,065 + 28,116 = 80,181 \text{ Твч}$

Организация "ООО "УК Лидя"  
 Адрес ул. Фрунзе д. 7/1 п. 3  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер Договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 376408

СПОД.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 ГП : 10 л/Имп

КОР. НДС

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления с 16.09.2022 по 16.10.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			VI	Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка		M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2		
16.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
17.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
18.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
19.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
20.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
21.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
22.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
23.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
24.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
25.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
26.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
27.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
28.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
29.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
30.09.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
01.10.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
02.10.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
03.10.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
04.10.22	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
05.10.22	1.207	85.7031	85.4824	0.2207	0.00	20.00	1.00	19.00	24.00	0.00	E
06.10.22	2.377	199.4473	198.8809	0.5664	0.00	62.86	48.79	14.07	11.19	12.81	UE
07.10.22	2.390	209.9355	209.6191	0.3164	0.00	63.41	51.51	11.89	0.00	24.00	UE
08.10.22	2.326	208.3535	208.1289	0.2246	0.00	63.34	51.99	11.36	0.00	24.00	UE
09.10.22	2.327	213.4082	213.2246	0.1836	0.00	62.77	51.64	11.14	0.00	24.00	UE
10.10.22	2.476	216.2363	215.9023	0.3340	0.00	63.09	52.21	10.88	0.00	24.00	UE
11.10.22	2.485	211.8340	211.5996	0.2344	0.00	63.49	52.07	11.42	0.01	23.99	U
12.10.22	2.323	196.1191	195.9688	0.1504	0.00	63.17	51.47	11.71	0.00	24.00	UE
13.10.22	2.492	209.6934	209.4902	0.2031	0.00	61.84	50.01	11.82	0.00	24.00	UE
14.10.22	2.593	208.6113	208.4160	0.1953	0.00	63.18	51.32	11.86	0.00	24.00	UE
15.10.22	2.562	209.8398	209.6426	0.1973	0.00	64.18	51.77	12.41	0.00	24.00	UE
16.10.22	2.558	209.7715	209.5039	0.2676	0.00	63.58	51.40	12.18	0.00	24.00	UE
Итого	28.116	2378.9531	2375.8594	3.0938	0.00	63.21	51.42	11.79	467.20	276.80	467.20

Показания интеграторов КМ-5

Формула 7.1 п.3

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	Tr
16.10.22	24:00	379.799	30139.43	30035.09	0.00	4487.67
16.09.22	00:00	351.683	27760.47	27659.23	0.00	4210.88
Итого		28.116	2378.95	2375.86	0.00	276.80

Отчетный период

744.00\_час.      Период норм. работы      276.80\_час.

Период отключения питания (U) 2.328\_час.      Период функц.отказа (E) 464.876\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000\_час.      Период G<min (g) 0.000\_час.  
 Период G>max (G) 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



Серпуховский филиал  
 ООО "Газпром теплоснабжения МО"