

Организация ООО УК "Лид" \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Химиков, д. 26 \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 \_\_\_\_\_ Версия 02.33 \_\_\_\_\_  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Химиков 26 (00000003)  
 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 445286  
 Год.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Годр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 ГП : 10 л/ИМП

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 16.09.2022 по 16.10.2022

Дата	Q Гкал	M1	M2	Масса, тонн		M1-M2 Утечка	VI	Температура, °C		t1-t2	Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
				M1	M2			t1	t2		Нераб. ТН			
16.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	-	0.00	23.83	24.33	-0.50	24.00	0.00	D	
17.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	-	0.00	24.16	24.66	-0.51	24.00	0.00	D	
18.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	-	0.00	23.68	24.04	-0.36	24.00	0.00	D	
19.09.22	0.000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	-	0.00	23.23	23.66	-0.44	24.00	0.00	D	
20.09.22	0.602	149.7305	148.1328	0.00	0.00	1.5977	0.00	46.40	42.49	3.91	16.72	7.28	D	
21.09.22	1.498	488.3203	487.5938	0.00	0.00	0.7266	0.00	44.86	41.85	3.02	0.19	23.81	D	
22.09.22	1.125	323.3711	323.6719	0.00	0.00	-	0.00	41.39	37.92	3.47	0.10	23.90	D	
23.09.22	0.990	337.4492	336.9414	0.00	0.00	0.5078	0.00	38.79	35.87	2.91	0.00	24.00	D	
24.09.22	0.995	332.2578	331.8242	0.00	0.00	0.4336	0.00	38.31	35.33	2.98	0.00	24.00	D	
25.09.22	1.004	326.1484	325.6719	0.00	0.00	0.4766	0.00	37.60	34.54	3.06	0.00	24.00	D	
26.09.22	1.327	352.5234	351.9688	0.00	0.00	0.5547	0.00	41.13	37.38	3.75	0.00	24.00	D	
27.09.22	1.550	368.9844	368.3711	0.00	0.00	0.6133	0.00	44.76	40.58	4.18	0.00	24.00	D	
28.09.22	1.422	301.1172	301.4688	0.00	0.00	-	0.00	44.20	39.48	4.72	0.00	24.00	D	
29.09.22	1.260	299.9063	299.7734	0.00	0.00	0.1328	0.00	42.31	38.12	4.19	0.00	24.00	D	
30.09.22	1.435	305.7344	305.5156	0.00	0.00	0.2188	0.00	44.46	39.77	4.69	0.00	24.00	D	
01.10.22	1.439	311.1875	311.2539	0.00	0.00	-	0.00	44.46	40.20	4.45	0.00	24.00	D	
02.10.22	1.379	309.4883	309.5273	0.00	0.00	-	0.00	45.28	40.67	4.61	0.00	24.00	D	
03.10.22	1.397	309.1445	308.5664	0.00	0.00	0.5781	0.00	44.65	40.29	4.45	0.00	24.00	D	
04.10.22	1.446	305.3672	304.6484	0.00	0.00	0.7188	0.00	44.44	40.09	4.41	0.00	24.00	D	
05.10.22	1.423	300.2734	300.0313	0.00	0.00	0.2422	0.00	44.05	39.31	4.74	0.00	24.00	D	
06.10.22	1.429	300.3594	300.3906	0.00	0.00	-	0.00	44.05	39.22	4.76	0.00	24.00	D	
07.10.22	1.429	306.1484	305.8945	0.00	0.00	0.2539	0.00	43.97	39.22	4.76	0.00	24.00	D	
08.10.22	1.448	306.3984	306.4297	0.00	0.00	-	0.00	44.03	39.37	4.66	0.00	24.00	D	
09.10.22	1.431	307.3086	307.3516	0.00	0.00	-	0.00	44.28	39.56	4.72	0.00	24.00	D	
10.10.22	1.452	304.9023	304.9492	0.00	0.00	-	0.00	44.31	39.66	4.65	0.00	24.00	D	
11.10.22	1.629	303.6055	303.0195	0.00	0.00	0.5859	0.00	44.38	39.62	4.76	0.00	24.00	D	
12.10.22	1.691	311.6016	311.4766	0.00	0.00	0.1250	0.00	45.42	40.06	5.36	0.00	24.00	D	
13.10.22	1.546	306.6953	306.7148	0.00	0.00	-	0.00	45.88	40.45	5.42	0.00	24.00	D	
14.10.22	1.798	310.6523	310.5898	0.00	0.00	0.0625	0.00	43.81	38.78	5.04	0.00	24.00	D	
15.10.22	1.762	309.5938	309.4883	0.00	0.00	0.1055	0.00	46.17	40.39	5.78	0.00	24.00	D	
16.10.22	1.713	310.3555	310.2305	0.00	0.00	0.1250	0.00	45.98	40.29	5.69	0.00	24.00	D	
Итого	37.621	8498.6250	8491.4961	0.00	0.00	8.0588	0.00	43.66	39.25	4.41	113.01	630.99	113.01	

Tr. 629, 71  
 14=629

371015

Показания интеграторов КМ-5

Qгор = 371019 / 629 \* 71 \* 629 + 9602 = 371638

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
16.10.22	24:00	419.579	54617.77	54749.56	0.00	3785.43
16.09.22	00:00	381.958	46119.14	46258.06	0.00	3154.44
Итого		37.621	8498.63	8491.50	0.00	630.99

Отчетный период

744.00\_час.

Период норм. работы

630.99\_час.

Период отключения питания (U) 0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) 113.008\_час.  
 Период G>max (G) 0.000\_час.

Период функц.отказа (E) 0.000\_час.  
 Период G<min (g) 0.000\_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Серпуховский филиал  
 ООО "Газпром теплотехнологии МО"  
*Документ № 37638 ГИИИ*

Сторона 2