

Организация _ООО УК "Лия" _____ Номер Договора _____ Химиков 57
 Адрес _ул. Химиков, д.57_ отп _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _386985
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Год. : 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Годр. : 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 ГП : 10_л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с _16.09.2021_ по _16.10.2021_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	t1	t2	t1-t2	Нераб. ТН		
16.09.21	0.000	0.0000	0.0000	-	17.13	17.01	0.13	14.05	9.95	D
17.09.21	0.885	110.7988	112.9707	-	51.11	43.14	7.97	12.89	11.11	D
18.09.21	2.448	279.6074	282.0137	-	57.41	48.66	8.75	0.00	24.00	
19.09.21	1.904	282.8652	285.2734	-	50.91	44.18	6.73	0.00	24.00	
20.09.21	1.534	261.3438	263.9199	-	45.61	39.74	5.87	0.00	24.00	
21.09.21	1.575	260.6055	263.4707	-	46.30	40.26	6.05	0.00	24.00	
22.09.21	1.468	235.6934	238.1445	-	48.97	42.74	6.23	0.00	24.00	
23.09.21	1.281	217.3789	219.3535	-	47.15	41.25	5.89	0.00	24.00	
24.09.21	1.232	212.6680	214.3379	-	46.51	40.72	5.80	0.00	24.00	
25.09.21	1.224	211.8594	213.6367	-	46.84	41.06	5.78	0.00	24.00	
26.09.21	1.242	213.5137	215.2188	-	47.25	41.43	5.82	0.00	24.00	
27.09.21	1.271	216.2949	216.3691	-	47.62	41.74	5.87	0.00	24.00	
28.09.21	1.347	217.3594	216.1191	1.2402	47.82	41.62	6.20	0.00	24.00	
29.09.21	1.556	221.0332	223.1113	-	49.07	42.02	7.05	0.00	24.00	
30.09.21	1.623	217.4414	219.4824	-	50.24	42.77	7.47	0.00	24.00	
01.10.21	1.643	216.7480	218.7500	-	50.70	43.11	7.58	0.00	24.00	
02.10.21	1.669	220.0977	222.1699	-	50.37	42.78	7.59	0.00	24.00	
03.10.21	1.564	213.9824	215.8613	-	50.19	42.88	7.31	0.00	24.00	
04.10.21	1.597	214.1797	215.8770	-	50.23	42.77	7.46	0.00	24.00	
05.10.21	1.612	220.1953	222.2148	-	49.36	42.04	7.32	0.00	24.00	
06.10.21	1.631	222.3711	224.2891	-	49.42	42.08	7.34	0.00	24.00	
07.10.21	1.694	222.0898	223.3359	-	50.57	42.93	7.63	0.00	24.00	
08.10.21	1.592	222.1563	222.6133	-	49.08	41.91	7.17	0.00	24.00	
09.10.21	1.858	228.1328	230.2344	-	51.24	43.09	8.15	0.00	24.00	
10.10.21	1.870	228.1680	230.2969	-	51.66	43.46	8.20	0.00	24.00	
11.10.21	1.883	228.1758	230.2695	-	51.98	43.73	8.25	0.00	24.00	
12.10.21	1.813	228.0508	230.1758	-	51.54	43.59	7.95	0.00	24.00	
13.10.21	1.732	228.5078	230.6172	-	50.56	42.98	7.58	0.00	24.00	
14.10.21	1.703	228.0625	230.1719	-	50.22	42.75	7.47	0.00	24.00	
15.10.21	1.707	228.1641	230.2539	-	49.38	41.89	7.49	0.00	24.00	
16.10.21	1.712	228.1641	230.2578	-	49.64	42.13	7.51	0.00	24.00	
Итого	47.871	6735.7090	6790.8105	1.2402	49.66	42.55	7.11	26.95	717.05	26.95

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
16.10.21	24:00	356.307	35268.88	35519.76	0.00	4071.12
16.09.21	00:00	308.436	28533.17	28728.95	0.00	3354.07
Итого		47.871	6735.71	6790.81	0.00	717.05

Отчетный период

744.00_час.

Период норм. работы

717.05_час.

Период отключения питания

(U) 0.000_час.

Период функц.отказа

(E) 0.000_час.

Период t1-t2 < tп

(D) 26.947_час.

Период G<tп

(G) 0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоснабжение МО"