

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.01.2022 по 15.02.2022Потребитель: ООО УК "ЛиЯ"Адрес объекта: ул. Подольская д. 101Теплосчетчик МКТС: № 011221-1Версия МКТС: 2.62Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.01.22	3.136	294.19	293.94	0.25	59.8	49.1	10.6	5.1	4.1	24.00	0.00	
17.01.22	3.353	358.81	358.25	0.56	61.2	51.9	9.3	5.0	4.1	24.00	0.00	
18.01.22	3.210	362.63	361.94	0.66	59.5	50.6	8.8	5.0	4.1	24.00	0.00	
19.01.22	3.818	280.75	280.25	0.50	69.0	55.4	13.6	5.1	4.1	24.00	0.00	
20.01.22	3.296	369.94	369.38	0.60	60.4	51.5	8.9	5.0	4.2	24.00	0.00	
21.01.22	3.315	387.75	387.13	0.62	60.2	51.6	8.5	5.0	4.2	24.00	0.00	
22.01.22	2.935	230.19	230.00	0.14	61.3	48.5	12.7	5.1	4.1	24.00	0.00	
23.01.22	2.974	238.69	238.56	0.11	61.1	48.7	12.5	5.2	4.2	24.00	0.00	
24.01.22	3.592	362.69	362.13	0.62	63.8	53.9	9.9	5.1	4.1	24.00	0.00	
25.01.22	3.741	305.50	305.00	0.48	67.0	54.7	12.2	5.1	4.1	24.00	0.00	
26.01.22	3.609	374.56	373.19	1.40	64.4	54.7	9.6	5.0	4.1	24.00	0.00	
27.01.22	3.570	289.13	288.63	0.43	65.9	53.6	12.3	5.1	4.1	24.00	0.00	
28.01.22	3.595	371.06	370.38	0.73	64.0	54.3	9.7	5.0	4.1	24.00	0.00	
29.01.22	2.889	244.06	243.88	0.17	60.2	48.4	11.8	5.1	4.1	24.00	0.00	
30.01.22	2.933	252.50	252.31	0.24	60.0	48.4	11.6	5.1	4.1	24.00	0.00	
31.01.22	2.902	339.00	338.38	0.59	57.9	49.3	8.6	5.1	4.2	24.00	0.00	
01.02.22	3.005	380.06	379.31	0.75	57.4	49.5	7.9	5.0	4.2	24.00	0.00	
02.02.22	3.205	363.13	362.25	0.85	60.1	51.3	8.8	5.0	4.1	24.00	0.00	
03.02.22	3.528	341.44	340.63	0.86	64.4	54.1	10.3	5.1	4.1	24.00	0.00	
04.02.22	3.399	254.06	253.50	0.51	65.7	52.3	13.4	5.2	4.1	24.00	0.00	
05.02.22	3.666	220.94	220.50	0.47	70.5	53.9	16.6	5.2	4.1	24.00	0.00	
06.02.22	3.338	283.38	282.75	0.63	63.0	51.2	11.8	5.1	4.1	24.00	0.00	
07.02.22	2.830	373.69	372.75	0.95	56.0	48.5	7.6	5.0	4.1	24.00	0.00	
08.02.22	2.554	358.19	357.31	0.90	53.4	46.3	7.1	5.1	4.2	24.00	0.00	
09.02.22	2.715	341.38	340.50	0.84	55.4	47.5	7.9	5.1	4.1	24.00	0.00	
10.02.22	2.586	365.50	364.63	0.91	53.4	46.3	7.1	5.0	4.1	24.00	0.00	
11.02.22	2.592	363.19	362.31	0.88	53.5	46.4	7.1	5.0	4.1	24.00	0.00	
12.02.22	2.669	294.75	294.06	0.63	55.0	45.9	9.0	5.0	4.1	24.00	0.00	
13.02.22	2.747	269.63	269.06	0.56	56.8	46.6	10.2	5.0	4.1	24.00	0.00	
14.02.22	3.055	384.00	383.00	1.04	57.0	49.1	8.0	5.0	4.2	24.00	0.00	
15.02.22	3.042	351.50	350.56	0.92	58.0	49.3	8.7	5.0	4.1	24.00	0.00	
Итого:	97.800	10006.25	9986.44	19.80	60.2	50.4	9.8	5.1	4.1	744.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.02.22 24:00	4253.466	660884.63	654825.06	55490.50
15.01.22 24:00	4155.666	650878.38	644838.63	54746.50
Итого:	97.800	10006.25	9986.44	744.00

Отчетный период: 744.00 чВремя работы: 744.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.31Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"