

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **19.09.2024** по **18.10.2024**

время создания отчёта: 21.10.2024 в 10:50

Потребитель: Подольская, д. 101

Объект: Узел учёта 2 ГВС

Адрес: Подольская, д. 101

№ договора

Теплосчетчик: МКТС СБ-04

№: 11221

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	V1	V2	V1-V2	T раб.,
19.09.2024 00:00	4030.808	662492.500	624530.813	37961.688	674806.375	635103.500	39702.875	68678.5
19.10.2024 00:00	4068.911	666109.250	627803.813	38305.438	678493.125	638429.438	40063.688	69397.4
Итого:	38.103	3616.750	3273.000	343.750	3686.750	3325.938	360.813	718.9

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Объём м³			Время, ч	
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	V1	V2	V1-V2	работы	отказа
19.09.2024	1.179	119.50	109.81	9.69	9.9	65.0	59.1	5.90	121.81	111.56	10.250	24.00	0.0
20.09.2024	1.227	120.31	109.75	10.56	6.9	65.0	59.1	5.90	122.75	111.56	11.188	24.00	0.0
21.09.2024	1.314	120.81	108.50	12.31	6.0	65.0	59.1	5.90	123.13	110.25	12.875	24.00	0.0
22.09.2024	1.324	122.00	109.56	12.44	6.1	65.0	59.1	5.80	124.38	111.38	13.000	24.00	0.0
23.09.2024	1.207	120.69	110.81	9.88	4.3	65.0	59.0	6.00	123.06	112.63	10.438	24.00	0.0
24.09.2024	1.269	121.00	110.06	10.94	6.1	65.0	58.9	6.10	123.38	111.94	11.438	24.00	0.0
25.09.2024	1.238	120.38	110.00	10.38	9.0	65.0	58.9	6.10	122.69	111.75	10.938	24.00	0.0
26.09.2024	1.336	121.75	109.56	12.19	8.8	65.0	59.0	6.00	124.19	111.31	12.875	24.00	0.0
27.09.2024	1.235	120.00	109.44	10.56	13.2	65.0	59.0	6.00	122.31	111.25	11.063	24.00	0.0
28.09.2024	1.268	120.31	109.13	11.19	13.1	65.0	59.0	6.00	122.69	110.88	11.813	24.00	0.0
29.09.2024	1.321	121.44	109.13	12.31	11.4	65.0	59.1	5.90	123.81	110.94	12.875	24.00	0.0
30.09.2024	1.292	121.00	109.50	11.50	11.5	65.0	59.0	6.00	123.38	111.25	12.125	24.00	0.0
01.10.2024	1.330	120.81	108.44	12.38	11.1	65.0	59.0	6.00	123.19	110.25	12.938	24.00	0.0
02.10.2024	1.288	120.94	109.50	11.44	14.6	65.0	59.0	6.00	123.25	111.31	11.938	24.00	0.0
03.10.2024	1.220	120.25	110.13	10.13	12.8	65.0	59.0	6.00	122.63	111.94	10.688	24.00	0.0
04.10.2024	1.365	121.81	109.00	12.81	11.1	65.0	59.0	6.00	124.25	110.81	13.438	24.00	0.0
05.10.2024	1.307	121.06	109.31	11.75	11.2	65.0	59.0	6.00	123.44	111.06	12.375	24.00	0.0
06.10.2024	1.217	119.19	103.19	16.00	9.8	54.0	49.0	5.00	120.88	104.38	16.500	23.00	1.0
07.10.2024	1.335	120.94	108.44	12.50	14.8	64.5	58.5	6.00	123.31	110.25	13.063	24.00	0.0
08.10.2024	1.317	120.44	108.38	12.06	13.4	65.0	59.0	6.10	122.75	110.13	12.625	24.00	0.0
09.10.2024	1.239	119.44	108.94	10.50	8.3	65.0	59.0	6.00	121.81	110.69	11.125	24.00	0.0
10.10.2024	1.159	118.31	109.13	9.19	9.2	65.0	59.0	6.00	120.63	111.00	9.625	24.00	0.0
11.10.2024	1.255	119.38	108.38	11.00	9.4	65.0	59.1	6.00	121.75	110.06	11.688	24.00	0.0
12.10.2024	1.358	120.69	107.56	13.13	10.8	65.0	59.1	5.90	123.00	109.38	13.625	24.00	0.0
13.10.2024	1.384	121.63	108.00	13.63	7.1	64.9	59.0	5.90	124.00	109.75	14.250	24.00	0.0
14.10.2024	1.228	120.75	110.31	10.44	1.5	64.9	59.0	5.90	123.13	112.13	11.000	24.00	0.0
15.10.2024	1.221	120.88	110.50	10.38	4.7	65.0	59.1	5.90	123.25	112.31	10.938	24.00	0.0
16.10.2024	1.243	120.31	109.44	10.88	5.5	64.8	58.9	5.90	122.63	111.19	11.438	24.00	0.0
17.10.2024	1.226	120.38	109.31	11.06	3.4	63.9	58.2	5.70	122.69	111.06	11.625	24.00	0.0
18.10.2024	1.200	120.38	109.81	10.56	3.6	63.7	57.9	5.80	122.63	111.56	11.063	24.00	0.0
Итого:	38.102	3616.76	3273.01	343.76	—	—	—	—	3686.76	3325.95	360.82	719	1
Средние:	1.270	120.56	109.10	11.46	9.0	64.5	58.6	5.90	122.89	110.87	12.027	24.00	0.0



Диагностика

Отчетный период: **720 ч** Время норм. работы: **719 ч** Суммарное время отказа: **1 ч** Средняя температура: **9.0 °C**

Относительная погрешность измерения расхода узла учета **Т3.979 %**

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



V = 361,315 м³
Q_{твс} = 22,546 ткал