

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.03.2023 по 17.04.2023

время создания отчёта: 21.04.2023 в 10:33

Потребитель: Подольская, д. 101
Адрес: Подольская, д. 101
Теплосчетчик: МКТС СБ-04

Объект: Узел учёта 2 ГВС
№ договора
№: 11221,0000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	V1	V2	V1-V2	T раб.,
18.03.2023 00:00	3356,194	610167,063	578516,438	31650,625	621462,250	588369,875	33092,375	55499,3
18.04.2023 00:00	3395,340	612396,688	580325,188	32071,500	623734,125	590204,188	33529,938	56232,7
Итого:	39,146	2229,625	1808,750	420,875	2271,875	1834,313	437,563	733,4

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Объём м³			Время, ч	
		Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	V1	V2	V1-V2	работы
18.03.2023	1,389	86,25	71,69	14,56	-2,5	64,3	55,9	8,40	87,88	72,75	15,125	24,00	0,0
19.03.2023	1,328	85,38	72,06	13,31	-2,9	64,3	55,9	8,40	87,06	73,06	14,000	24,00	0,0
20.03.2023	1,231	83,88	72,44	11,44	-1,5	64,3	55,9	8,40	85,44	73,50	11,938	24,00	0,0
21.03.2023	1,313	84,94	71,88	13,06	2,0	64,4	55,9	8,40	86,56	72,94	13,625	24,00	0,0
22.03.2023	1,313	85,00	71,94	13,06	2,0	64,3	55,9	8,40	86,06	72,69	13,375	24,00	0,0
23.03.2023	1,296	84,44	71,63	12,81	4,5	64,3	55,9	8,40	86,00	73,06	12,938	24,00	0,0
24.03.2023	1,277	84,38	72,00	12,38	2,6	64,4	55,9	8,40	86,00	73,06	12,938	24,00	0,0
25.03.2023	1,318	81,19	67,63	13,56	7,4	64,4	55,7	8,60	82,75	68,69	14,063	24,00	0,0
26.03.2023	1,390	87,31	72,50	14,81	7,4	64,3	56,2	8,10	89,00	73,50	15,500	24,00	0,0
27.03.2023	1,233	73,19	60,69	12,50	5,7	64,3	55,1	9,20	74,56	61,63	12,938	24,00	0,0
28.03.2023	1,287	57,00	42,56	14,44	5,6	64,2	52,4	11,90	58,06	43,06	15,000	24,00	0,0
29.03.2023	1,183	54,94	42,25	12,69	6,4	63,5	51,5	11,90	56,06	42,81	13,250	23,90	0,1
30.03.2023	1,182	54,69	42,44	12,25	2,8	64,2	51,9	12,30	55,69	42,94	12,750	24,00	0,0
31.03.2023	1,200	54,88	42,19	12,69	1,5	64,0	51,8	12,30	55,94	42,75	13,188	23,90	0,0
01.04.2023	1,282	57,81	42,31	15,50	1,5	62,6	51,5	11,10	58,81	42,88	15,938	24,00	0,0
02.04.2023	1,424	59,19	42,44	16,75	0,0	64,2	52,1	12,10	60,38	42,94	17,438	24,00	0,0
03.04.2023	1,231	56,25	43,00	13,25	3,8	64,2	52,2	12,00	57,31	43,56	13,750	24,00	0,0
04.04.2023	1,027	59,44	45,25	14,19	8,9	57,7	50,0	7,70	60,38	45,81	14,563	22,70	1,3
05.04.2023	0,994	60,13	47,06	13,06	9,6	57,1	49,0	8,10	61,06	47,56	13,500	20,30	3,7
06.04.2023	0,952	47,13	35,63	11,50	7,5	64,2	55,0	9,20	48,00	36,13	11,875	19,00	5,0
07.04.2023	1,175	73,94	62,00	11,94	6,8	64,3	55,7	8,50	75,38	62,94	12,438	24,00	0,0
08.04.2023	1,329	75,31	60,56	14,75	6,9	64,3	55,5	8,70	76,75	61,44	15,313	24,00	0,0
09.04.2023	1,392	77,13	61,38	15,75	8,4	64,2	55,4	8,80	78,63	62,25	16,375	24,00	0,0
10.04.2023	1,186	72,63	60,50	12,13	8,8	64,3	55,5	8,80	74,00	61,38	12,625	23,80	0,2
11.04.2023	1,328	76,19	61,81	14,38	10,1	64,3	55,4	8,90	76,50	63,19	13,313	24,00	0,0
12.04.2023	1,248	75,06	62,31	12,75	11,4	64,3	55,4	8,90	77,63	62,75	14,875	24,00	0,0
13.04.2023	1,370	77,38	62,13	15,25	11,8	64,3	55,5	8,80	78,88	63,00	15,875	24,00	0,0
14.04.2023	1,359	76,69	61,81	14,88	5,8	64,0	55,1	9,00	78,19	62,75	15,438	24,00	0,0
15.04.2023	1,414	77,88	61,94	15,94	3,7	64,1	55,2	9,00	79,31	62,81	16,500	24,00	0,0
16.04.2023	1,245	74,94	62,38	12,56	6,8	64,2	55,1	9,10	76,38	63,25	13,125	24,00	0,0
17.04.2023	1,248	75,13	62,38	12,75	9,8	64,1	55,2	8,90	76,63	63,31	13,313	24,00	0,0
Итого:	39,144	2229,63	1808,76	420,88	—	—	—	—	2271,88	1834,32	437,569	733,60	10,3
Средние:	1,263	71,92	58,35	13,58	5,2	63,7	54,3	9,40	73,29	59,17	14,115	23,70	0,3


Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 733.6 ч Суммарное время отказа: 10.3 ч Средняя температура: 5.2 °C
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 20,844 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации



V = 443,766 м³
Q ТЭС = 27,691 Гкал