

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 14.12.2021 по 15.01.2022Потребитель: ООО УК "ЛиЯ"Адрес объекта: ул. Подольская д. 101Теплосчетчик МКТС: № 011221-1Версия МКТС: 2.62Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
14.12.21	3.128	464.19	463.31	0.82	57.0	50.3	6.7	5.0	4.2	24.00	0.00	
15.12.21	3.054	462.69	461.88	0.83	56.4	49.8	6.6	5.0	4.2	24.00	0.00	
16.12.21	2.832	459.63	458.94	0.71	54.2	48.0	6.2	5.0	4.2	24.00	0.00	
17.12.21	2.735	460.69	460.06	0.63	53.3	47.4	5.9	5.0	4.2	24.00	0.00	
18.12.21	2.970	455.81	455.13	0.71	55.5	49.0	6.5	4.9	4.1	24.00	0.00	
19.12.21	3.078	460.81	460.00	0.76	57.0	50.3	6.7	5.0	4.2	24.00	0.00	
20.12.21	4.014	452.56	451.63	0.92	64.7	55.8	8.9	5.0	4.2	24.00	0.00	
21.12.21	5.134	452.06	450.88	1.23	75.5	64.2	11.3	5.0	4.2	24.00	0.00	
22.12.21	5.156	449.56	448.38	1.18	74.9	63.5	11.4	5.0	4.2	24.00	0.00	
23.12.21	5.065	459.81	458.63	1.22	73.7	62.7	11.0	5.0	4.2	24.00	0.00	
24.12.21	4.790	465.19	464.00	1.22	71.7	61.4	10.3	5.0	4.1	24.00	0.00	
25.12.21	4.477	463.19	462.06	1.11	68.9	59.3	9.6	5.0	4.2	24.00	0.00	
26.12.21	4.452	471.50	470.31	1.15	68.6	59.1	9.4	5.1	4.2	24.00	0.00	
27.12.21	4.710	466.50	465.31	1.21	70.7	60.6	10.1	5.0	4.2	24.00	0.00	
28.12.21	4.197	473.94	472.75	1.14	66.6	57.8	8.9	5.0	4.2	24.00	0.00	
29.12.21	4.498	469.56	468.38	1.20	69.7	60.1	9.6	5.0	4.2	24.00	0.00	
30.12.21	4.252	467.31	466.19	1.14	67.9	58.8	9.1	5.0	4.2	24.00	0.00	
31.12.21	3.700	461.63	460.69	0.94	62.9	54.9	8.0	5.0	4.2	24.00	0.00	
01.01.22	3.065	458.88	458.13	0.72	56.8	50.1	6.7	4.9	4.2	24.00	0.00	
02.01.22	3.841	456.25	455.31	0.96	63.5	55.1	8.4	4.9	4.2	24.00	0.00	
03.01.22	4.023	456.31	455.31	1.02	65.4	56.6	8.8	5.0	4.2	24.00	0.00	
04.01.22	4.106	454.19	453.13	1.05	66.5	57.4	9.0	5.0	4.2	24.00	0.00	
05.01.22	3.285	402.31	401.31	0.97	61.6	53.5	8.2	4.5	3.8	23.78	0.22	Не
06.01.22	2.930	462.31	461.88	0.48	55.2	48.9	6.3	5.0	4.2	24.00	0.00	
07.01.22	3.414	469.81	469.06	0.71	59.3	52.0	7.3	5.0	4.2	24.00	0.00	
08.01.22	3.712	470.38	469.50	0.92	62.3	54.4	7.9	5.0	4.2	24.00	0.00	
09.01.22	3.425	403.56	402.75	0.77	62.5	54.0	8.5	4.5	3.7	23.87	0.13	Не
10.01.22	3.704	443.69	442.94	0.80	62.7	54.3	8.3	5.0	4.2	24.00	0.00	
11.01.22	3.769	433.44	432.50	0.87	63.1	54.4	8.7	5.1	4.1	24.00	0.00	
12.01.22	4.305	418.81	417.94	0.93	67.5	57.2	10.3	5.0	4.2	24.00	0.00	
13.01.22	4.652	374.50	373.63	0.88	73.6	61.2	12.4	5.0	4.2	24.00	0.00	
14.01.22	2.980	328.13	327.81	0.33	57.5	48.4	9.1	5.0	4.1	24.00	0.00	
15.01.22	2.799	307.31	307.00	0.30	57.2	48.1	9.1	5.1	4.2	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>126.251</b>	<b>14656.50</b>	<b>14626.69</b>	<b>29.82</b>	<b>63.8</b>	<b>55.2</b>	<b>8.6</b>	<b>5.0</b>	<b>4.1</b>	<b>791.65</b>	<b>0.35</b>	<b>Не</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.01.22 24:00	4155.666	650878.38	644838.63	54746.50
13.12.21 24:00	4029.415	636221.88	630211.94	53954.85
<b>Итого:</b>	<b>126.251</b>	<b>14656.50</b>	<b>14626.69</b>	<b>791.65</b>

Отчетный период: 792.00 чВремя работы: 791.65 чСуммарное время отказа: 0.35 ч = 0.00 + 0.35 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика: