

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.11.2022 по 11.12.2022Потребитель: ООО УК "ЛиЯ"Адрес объекта: ул. Подольская д. 101Теплосчетчик МКТС: № 011221-1Версия МКТС: 2.62Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

no 16.12.22

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.11.22	3.118	314.06	314.63	-0.59	60.8	50.9	9.9	5.0	4.3	24.00	0.00	
18.11.22	3.226	325.25	325.81	-0.57	61.6	51.7	9.9	4.9	4.3	24.00	0.00	
19.11.22	2.984	227.56	228.00	-0.48	61.9	48.8	13.1	5.0	4.2	24.00	0.00	
20.11.22	2.798	281.13	281.75	-0.59	57.5	47.6	9.9	5.0	4.3	23.95	0.05	He
21.11.22	3.021	320.31	320.94	-0.62	59.3	49.9	9.4	5.0	4.3	24.00	0.00	
22.11.22	2.587	344.88	345.50	-0.63	53.9	46.4	7.5	5.0	4.3	24.00	0.00	
23.11.22	2.369	338.63	339.31	-0.70	52.1	45.1	7.0	5.0	4.3	24.00	0.00	
24.11.22	2.016	253.94	254.69	-0.74	51.7	43.7	7.9	3.5	3.2	24.00	0.00	He
25.11.22	3.248	319.06	320.25	-1.15	61.7	51.5	10.2	5.0	4.3	24.00	0.00	
26.11.22	2.956	246.50	247.31	-0.84	60.2	48.2	12.0	5.1	4.3	24.00	0.00	He
27.11.22	2.833	244.31	245.06	-0.79	59.1	47.5	11.6	5.1	4.3	23.97	0.03	He
28.11.22	3.122	344.13	345.25	-1.07	59.3	50.2	9.1	5.0	4.3	24.00	0.00	
29.11.22	3.364	337.25	338.25	-1.04	61.9	51.9	10.0	5.0	4.3	24.00	0.00	
30.11.22	3.761	326.94	327.88	-0.95	66.1	54.7	11.5	5.0	4.3	24.00	0.00	He
01.12.22	3.861	349.44	350.56	-1.06	66.6	55.5	11.0	5.0	4.3	24.00	0.00	
02.12.22	3.680	331.13	332.06	-1.02	65.5	54.4	11.1	5.1	4.4	24.00	0.00	
03.12.22	3.415	242.00	242.81	-0.74	65.5	51.4	14.1	5.1	4.4	24.00	0.00	
04.12.22	3.505	206.88	207.44	-0.59	68.5	51.6	16.9	5.1	4.3	24.00	0.00	
05.12.22	3.846	298.81	299.75	-0.95	67.8	54.9	12.9	5.1	4.3	24.00	0.00	
06.12.22	3.667	252.63	253.38	-0.77	68.2	53.7	14.5	5.1	4.4	24.00	0.00	
07.12.22	3.837	292.56	293.44	-0.88	68.5	55.4	13.1	5.1	4.4	24.00	0.00	
08.12.22	3.572	330.06	331.13	-1.05	64.3	53.4	10.8	5.1	4.4	24.00	0.00	
09.12.22	3.087	329.88	330.94	-1.06	59.6	50.3	9.4	5.0	4.4	24.00	0.00	
10.12.22	2.476	245.44	246.31	-0.87	55.5	45.4	10.1	5.0	4.3	24.00	0.00	
11.12.22	2.178	234.13	235.00	-0.85	52.3	43.0	9.3	5.1	4.4	24.00	0.00	
Итого:	78.526	7336.88	7357.44	-20.58	61.2	50.5	10.7	5.0	4.3	599.92	0.08	He

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.22 24:00	4605.885	712251.94	706198.00	60326.64
16.11.22 24:00	4527.358	704915.06	698840.56	59726.72
Итого:	78.526	7336.88	7357.44	599.92

Отчетный период: 600.00 чВремя работы: 599.92 чСуммарное время отказа: 0.08 ч

0.00 + 0.08 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Форм = 94/244/Мкал