

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **19.12.2024** по **18.01.2025**

время создания отчёта: 20.01.2025 в 09:32

Потребитель: Подольская, д. 101
Адрес: Подольская, д. 101
Теплосчетчик: МКТС СБ-04

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 11221

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.12.2024 00:00	5642.917	829532.063	823504.314	6027.749	78034.3
19.01.2025 00:00	5731.664	840982.063	834930.814	6051.249	78778.3
Итого:	88.747	11450.000	11426.500	23.500	744.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.12.2024	4.365	364.06	363.31	0.75	-11.4	71.4	59.4	12.00	5.73	5.04	24.000	0.000	—
20.12.2024	2.641	371.50	371.19	0.31	0.8	54.3	47.2	7.10	5.54	4.85	24.000	0.000	—
21.12.2024	2.707	370.25	369.94	0.31	-1.2	54.6	47.3	7.30	5.74	5.06	24.000	0.000	—
22.12.2024	3.017	368.25	367.75	0.50	-5.8	58.0	49.9	8.20	5.73	5.05	24.000	0.000	—
23.12.2024	2.919	367.56	366.88	0.69	-3.8	57.5	49.6	7.90	5.72	5.03	24.000	0.000	—
24.12.2024	2.476	370.69	370.13	0.56	-0.2	52.8	46.1	6.70	5.72	5.04	24.000	0.000	—
25.12.2024	2.798	370.56	369.81	0.75	-0.6	55.8	48.2	7.60	5.72	5.04	24.000	0.000	—
26.12.2024	2.751	369.94	369.13	0.81	-2.5	55.2	47.8	7.40	5.71	5.02	24.000	0.000	—
27.12.2024	2.612	370.75	369.81	0.94	0.4	54.0	46.9	7.00	5.75	5.07	24.000	0.000	—
28.12.2024	2.673	369.81	369.00	0.81	-1.9	54.7	47.4	7.20	5.83	5.14	24.000	0.000	—
29.12.2024	2.703	370.56	369.75	0.81	0.0	54.7	47.5	7.30	5.86	5.17	24.000	0.000	—
30.12.2024	2.780	370.44	369.56	0.88	1.0	55.4	47.9	7.50	5.73	5.05	24.000	0.000	—
31.12.2024	2.723	370.38	369.50	0.88	0.1	54.7	47.4	7.40	5.71	5.02	24.000	0.000	—
01.01.2025	2.925	371.06	370.19	0.88	-1.0	57.1	49.2	7.90	5.70	5.01	24.000	0.000	—
02.01.2025	2.476	370.56	369.75	0.81	2.4	52.2	45.5	6.70	5.71	5.03	24.000	0.000	—
03.01.2025	2.934	370.63	369.75	0.88	-2.0	56.7	48.7	7.90	5.73	5.05	24.000	0.000	—
04.01.2025	3.352	371.06	370.13	0.94	-4.1	61.6	52.6	9.00	5.75	5.05	24.000	0.000	—
05.01.2025	3.479	370.63	369.69	0.94	-5.0	62.3	52.9	9.40	5.73	5.03	24.000	0.000	—
06.01.2025	3.493	371.00	370.00	1.00	-5.5	62.4	53.0	9.40	5.74	5.04	24.000	0.000	—
07.01.2025	2.915	372.25	371.31	0.94	-1.2	57.5	49.7	7.80	5.98	5.29	24.000	0.000	—
08.01.2025	2.305	371.00	370.25	0.75	2.2	50.8	44.6	6.20	6.00	5.32	24.000	0.000	—
09.01.2025	2.697	369.44	368.63	0.81	-1.0	54.7	47.4	7.30	5.88	5.19	24.000	0.000	—
10.01.2025	2.540	369.25	368.44	0.81	1.6	53.6	46.7	6.90	5.85	5.17	24.000	0.000	—
11.01.2025	2.242	373.13	372.44	0.69	3.0	50.0	44.0	6.00	5.84	5.16	24.000	0.000	—
12.01.2025	3.046	365.50	364.69	0.81	-1.8	58.1	49.8	8.30	5.82	5.15	24.000	0.000	—
13.01.2025	3.011	363.69	362.94	0.75	-2.4	58.1	49.9	8.30	5.84	5.17	24.000	0.000	—
14.01.2025	3.486	364.69	363.88	0.81	-4.1	62.6	53.1	9.60	5.82	5.14	24.000	0.000	—
15.01.2025	2.768	365.13	364.38	0.75	-0.4	55.5	47.9	7.60	5.91	5.24	24.000	0.000	—
16.01.2025	2.870	365.69	365.00	0.69	-1.3	56.6	48.8	7.80	5.84	5.16	24.000	0.000	—
17.01.2025	2.519	371.38	370.69	0.69	2.4	52.8	46.0	6.80	5.84	5.16	24.000	0.000	—
18.01.2025	2.527	369.19	368.63	0.56	1.3	52.6	45.8	6.80	5.92	5.24	24.000	0.000	—
Итого:	88.75	11450.01	11426.51	23.51	—	—	—	—	—	—	744.000	0.000	—
Средние:	2.863	369.36	368.60	0.76	-1.4	56.4	48.7	7.80	5.79	5.10	24.000	0.000	—

Диагностика

Отчетный период: **744 ч** Время норм. работы: **744 ч** Суммарное время отказа: **0 ч**

Относительная погрешность измерения расхода узла учета **±3.205 %**

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

