

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

время создания отчёта: 19.02.2024 в 09:14

Потребитель: Подольская, д. 101  
 Адрес: Подольская, д. 101  
 Теплосчетчик: МКТС СБ-04

Объект: Узел учёта 1 отопления  
 № договора: \_\_\_\_\_  
 Заводской №: 11221

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.01.2024 00:00	5247.526	777809.751	771831.752	5977.999	70066.4
19.02.2024 00:00	5334.424	784020.938	778039.564	5981.374	70738.3
<b>Итого:</b>	<b>86.898</b>	<b>6211.187</b>	<b>6207.812</b>	<b>3.375</b>	<b>671.9</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		ошибки
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.2024	3.771	218.69	218.50	0.19	-10.0	71.6	54.3	17.20	5.92	5.18	24.000	0.000	—
23.01.2024	3.239	205.00	204.94	0.06	-5.3	65.9	50.1	15.80	6.10	5.37	24.000	0.000	—
24.01.2024	2.845	148.88	148.94	-0.06	-2.1	67.2	48.1	19.10	6.11	5.32	24.000	0.000	—
25.01.2024	2.703	137.00	137.00	0.00	-1.2	66.7	46.9	19.70	6.07	5.28	24.000	0.000	—
26.01.2024	2.779	175.94	176.00	-0.06	-2.7	62.7	46.9	15.80	6.02	5.26	24.000	0.000	—
27.01.2024	2.804	130.56	130.56	0.00	-5.8	68.9	47.5	21.50	6.06	5.27	24.000	0.000	—
28.01.2024	2.829	131.44	131.50	-0.06	-8.7	69.0	47.5	21.50	6.08	5.29	24.000	0.000	—
29.01.2024	3.121	171.19	171.13	0.06	-9.8	68.3	50.1	18.20	6.04	5.26	24.000	0.000	—
30.01.2024	2.774	156.75	156.69	0.06	-1.1	65.1	47.4	17.70	6.00	5.20	24.000	0.000	—
31.01.2024	2.640	220.88	220.75	0.13	-1.7	58.9	47.0	12.00	6.01	5.29	24.000	0.000	—
01.02.2024	2.430	304.19	303.94	0.25	-0.4	53.4	45.4	8.00	5.92	5.32	24.000	0.000	—
02.02.2024	2.696	290.81	290.63	0.19	-0.4	56.4	47.1	9.30	6.02	5.45	24.000	0.000	—
03.02.2024	2.775	228.94	228.81	0.13	-4.4	59.6	47.5	12.10	6.18	5.51	24.000	0.000	—
04.02.2024	2.352	206.63	206.69	-0.06	-0.8	55.4	44.0	11.40	6.18	5.51	24.000	0.000	—
05.02.2024	2.851	309.13	308.88	0.25	-3.8	57.7	48.5	9.20	6.18	5.56	24.000	0.000	—
06.02.2024	3.085	306.19	305.88	0.31	-6.0	60.5	50.4	10.10	6.18	5.56	24.000	0.000	—
07.02.2024	3.134	259.75	259.44	0.31	-7.4	63.2	51.1	12.10	6.19	5.53	24.000	0.000	—
08.02.2024	3.972	282.50	282.13	0.38	-9.8	70.1	56.1	14.10	6.19	5.54	24.000	0.000	—
09.02.2024	3.936	282.19	281.94	0.25	-14.0	69.8	55.8	13.90	6.15	5.50	24.000	0.000	—
10.02.2024	4.000	215.63	215.38	0.25	-18.5	74.5	55.9	18.60	6.20	5.51	24.000	0.000	—
11.02.2024	3.364	183.06	183.00	0.06	-10.0	69.3	51.0	18.40	6.23	5.51	24.000	0.000	—
12.02.2024	2.974	274.88	274.69	0.19	-3.0	60.2	49.3	10.80	6.16	5.52	24.000	0.000	—
13.02.2024	3.137	257.56	257.38	0.19	-3.3	62.3	50.1	12.20	6.18	5.53	24.000	0.000	—
14.02.2024	3.627	238.06	237.81	0.25	-6.1	68.4	53.2	15.20	6.16	5.52	24.000	0.000	—
15.02.2024	3.758	228.13	228.00	0.13	-9.0	69.9	53.5	16.50	6.26	5.60	23.900	0.100	—
16.02.2024	3.615	247.19	247.00	0.19	-7.0	67.9	53.2	14.60	6.09	5.43	24.000	0.000	—
17.02.2024	2.957	191.69	191.75	-0.06	-7.7	63.6	48.2	15.40	6.01	5.31	24.000	0.000	—
18.02.2024	2.728	208.38	208.50	-0.13	-2.2	59.4	46.3	13.10	6.20	5.52	24.000	0.000	—
<b>Итого:</b>	<b>86.896</b>	<b>6211.20</b>	<b>6207.82</b>	<b>3.38</b>	—	—	—	—	—	—	<b>671.900</b>	<b>0.100</b>	—
<b>Средние:</b>	<b>3.103</b>	<b>221.83</b>	<b>221.71</b>	<b>0.12</b>	<b>-5.8</b>	<b>64.5</b>	<b>49.7</b>	<b>14.80</b>	<b>6.11</b>	<b>5.42</b>	<b>24.000</b>	<b>0.000</b>	—

**Диагностика**

Отчетный период: 672 ч    Время норм. работы: 671.9 ч    Суммарное время отказа: 0.1 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.054 %

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

