

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 19.03.2024 по 18.04.2024

время создания отчёта: 19.04.2024 в 10:05

Потребитель: Подольская, д. 101  
 Адрес: Подольская, д. 101  
 Теплосчетчик: МКТС СБ-04

Объект: Узел учёта 1 отопления  
 № договора: \_\_\_\_\_  
 Заводской №: 11221

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.03.2024 00:00	5410.880	791392.313	785412.064	5980.249	71434.3
19.04.2024 00:00	5457.303	800259.251	794276.252	5982.999	72178.3
<b>Итого:</b>	<b>46.423</b>	<b>8866.938</b>	<b>8864.188</b>	<b>2.750</b>	<b>744.0</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
19.03.2024	2.102	282.94	283.00	-0.06	1.1	50.0	42.6	7.40	6.14	5.52	24.000	0.000	—	
20.03.2024	1.991	287.75	287.81	-0.06	-2.1	48.2	41.2	6.90	6.14	5.53	24.000	0.000	—	
21.03.2024	2.030	275.75	275.88	-0.13	-1.9	48.7	41.3	7.40	6.01	5.38	24.000	0.000	—	
22.03.2024	2.127	267.25	267.31	-0.06	-2.0	50.0	42.1	8.00	5.86	5.23	24.000	0.000	—	
23.03.2024	1.807	168.25	168.50	-0.25	1.4	50.9	40.2	10.70	5.87	5.18	24.000	0.000	—	
24.03.2024	1.586	172.44	172.75	-0.31		47.5	38.3	9.20	5.91	5.23	24.000	0.000	—	
25.03.2024	1.832	288.19	288.25	-0.06	3.2	47.0	40.6	6.40	5.80	5.19	24.000	0.000	—	
26.03.2024	1.743	288.19	288.13	0.06	0.7	46.2	40.2	6.10	5.88	5.27	24.000	0.000	—	
27.03.2024	1.634	279.50	279.50	0.00	0.1	44.5	38.6	5.80	5.94	5.32	24.000	0.000	—	
28.03.2024	1.657	276.44	276.31	0.13		45.1	39.1	6.00	6.06	5.44	24.000	0.000	—	
29.03.2024	1.483	269.25	269.19	0.06	4.3	43.8	38.3	5.50	6.14	5.50	24.000	0.000	—	
30.03.2024	1.280	258.81	258.75	0.06	7.3	41.2	36.3	4.90	6.14	5.49	24.000	0.000	—	
31.03.2024	1.259	277.75	277.81	-0.06	10.2	41.1	36.6	4.50	6.15	5.49	24.000	0.000	—	
01.04.2024	1.212	362.44	362.25	0.19	14.3	40.5	37.1	3.30	6.14	5.50	24.000	0.000	—	
02.04.2024	1.153	359.06	358.88	0.19	15.4	40.5	37.3	3.20	6.14	5.50	24.000	0.000	—	
03.04.2024	1.179	321.81	321.63	0.19	12.1	40.9	37.2	3.70	6.15	5.50	24.000	0.000	—	
04.04.2024	1.722	270.88	270.63	0.25	5.3	47.1	40.7	6.40	6.13	5.49	24.000	0.000	—	
05.04.2024	2.100	213.81	213.75	0.06	1.2	53.6	43.7	9.80	6.14	5.47	24.000	0.000	—	
06.04.2024	1.573	155.44	155.44	0.00	2.3	48.5	38.4	10.10	6.18	5.47	24.000	0.000	—	
07.04.2024	1.445	234.06	234.00	0.06	7.5	43.2	37.1	6.20	6.15	5.47	24.000	0.000	—	
08.04.2024	1.283	338.19	337.94	0.25	12.0	40.7	36.9	3.80	6.12	5.48	24.000	0.000	—	
09.04.2024	1.180	356.94	356.69	0.25	14.8	40.5	37.2	3.30	6.15	5.49	24.000	0.000	—	
10.04.2024	1.117	354.38	354.13	0.25	16.2	40.5	37.3	3.20	6.15	5.49	24.000	0.000	—	
11.04.2024	1.114	357.19	356.94	0.25	15.3	40.5	37.4	3.10	6.16	5.49	24.000	0.000	—	
12.04.2024	1.195	344.81	344.50	0.31	10.8	40.6	37.2	3.50	6.14	5.51	24.000	0.000	—	
13.04.2024	1.155	272.13	272.13	0.00	10.5	40.6	36.4	4.20	6.16	5.49	24.000	0.000	—	
14.04.2024	1.172	283.00	282.88	0.13	10.1	40.5	36.3	4.10	6.15	5.48	24.000	0.000	—	
15.04.2024	1.295	301.13	300.94	0.19	8.7	41.3	37.0	4.30	6.12	5.49	24.000	0.000	—	
16.04.2024	1.316	315.81	315.50	0.31	8.6	41.2	37.0	4.20	6.13	5.48	24.000	0.000	—	
17.04.2024	1.277	354.25	353.94	0.31	9.3	40.5	36.9	3.60	6.09	5.49	24.000	0.000	—	
18.04.2024	1.403	279.13	278.88	0.25	7.9	43.0	38.0	5.00	6.12	5.49	24.000	0.000	—	
<b>Итого:</b>	<b>46.422</b>	<b>8866.95</b>	<b>8864.19</b>	<b>2.75</b>	—	—	—	—	—	—	<b>744.000</b>	<b>0.000</b>	<b>—</b>	
<b>Средние:</b>	<b>1.497</b>	<b>286.03</b>	<b>285.94</b>	<b>0.09</b>	<b>7.1</b>	<b>44.1</b>	<b>38.5</b>	<b>5.60</b>	<b>6.08</b>	<b>5.44</b>	<b>24.000</b>	<b>0.000</b>	<b>—</b>	

**Диагностика**

Отчетный период: 744 ч    Время норм. работы: 744 ч    Суммарное время отказа: 0 ч  
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.031 %

Представитель Абонента: \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_

