

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **19.11.2024** по **12.12.2024**

№ 18.12.24

время создания отчёта: 13.12.2024 в 14:34

Потребитель: Подольская, д. 101
 Адрес: Подольская, д. 101
 Теплосчетчик: МКТС СБ-04

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора _____
 Заводской №: 11221

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.11.2024 00:00	5551.004	818157.938	812156.127	6001.811	77314.3
13.12.2024 00:00	5621.585	827337.876	821316.439	6021.436	77890.3
Итого:	70.581	9179.938	9160.312	19.625	576.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.11.2024	2.239	380.63	380.38	0.25	2.5	49.7	43.8	5.90	6.05	5.34	24.000	0.000	—
20.11.2024	2.323	385.38	385.00	0.38	2.7	51.0	45.0	6.00	6.05	5.32	24.000	0.000	—
21.11.2024	1.810	388.69	388.38	0.31	7.0	45.1	40.4	4.70	6.00	5.28	24.000	0.000	—
22.11.2024	2.714	380.19	379.69	0.50	0.3	54.5	47.4	7.10	5.85	5.14	24.000	0.000	—
23.11.2024	2.643	379.81	379.25	0.56	0.5	54.3	47.3	7.00	5.87	5.16	24.000	0.000	—
24.11.2024	3.115	382.06	381.38	0.69	-2.6	58.5	50.4	8.20	6.00	5.28	24.000	0.000	—
25.11.2024	3.188	380.19	379.44	0.75	-4.0	59.7	51.3	8.40	6.04	5.32	24.000	0.000	—
26.11.2024	3.395	381.56	380.69	0.88	-3.3	61.5	52.6	8.90	6.03	5.30	24.000	0.000	—
27.11.2024	3.288	381.63	380.88	0.75	-3.6	61.2	52.6	8.60	5.92	5.20	24.000	0.000	—
28.11.2024	2.901	384.25	383.44	0.81	-2.4	56.9	49.4	7.60	5.97	5.23	24.000	0.000	—
29.11.2024	2.573	389.75	388.88	0.88	-0.1	53.5	46.9	6.60	6.08	5.33	24.000	0.000	—
30.11.2024	2.594	390.38	389.50	0.88	-0.4	53.4	46.8	6.60	6.07	5.32	24.000	0.000	—
01.12.2024	2.607	390.38	389.44	0.94	-0.1	53.3	46.7	6.70	6.03	5.28	24.000	0.000	—
02.12.2024	2.752	384.63	383.75	0.88	-1.0	54.9	47.8	7.20	5.89	5.16	24.000	0.000	—
03.12.2024	2.740	382.94	382.06	0.88	-0.5	54.8	47.6	7.20	5.29	4.57	24.000	0.000	—
04.12.2024	2.999	378.19	377.31	0.88	-2.3	57.2	49.3	7.90	6.02	5.31	24.000	0.000	—
05.12.2024	3.694	382.06	381.00	1.06	-5.2	64.1	54.5	9.70	6.03	5.30	24.000	0.000	—
06.12.2024	3.745	382.19	381.06	1.13	-6.4	64.9	55.1	9.80	5.98	5.24	24.000	0.000	—
07.12.2024	3.372	383.63	382.56	1.06	-3.2	61.5	52.7	8.80	6.06	5.33	24.000	0.000	—
08.12.2024	3.319	382.00	380.94	1.06	-2.4	60.8	52.2	8.70	6.02	5.30	24.000	0.000	—
09.12.2024	2.813	377.25	376.31	0.94	-2.0	56.1	48.6	7.50	5.98	5.27	24.000	0.000	—
10.12.2024	3.088	377.94	376.94	1.00	-5.4	58.8	50.6	8.20	6.03	5.32	24.000	0.000	—
11.12.2024	3.275	376.69	375.63	1.06	-4.5	60.3	51.6	8.70	6.00	5.29	24.000	0.000	—
12.12.2024	3.396	377.56	376.44	1.13	-4.0	61.5	52.6	9.00	6.02	5.31	24.000	0.000	—
Итого:	70.583	9179.94	9160.32	19.63	—	—	—	—	—	—	576.000	0.000	—
Средние:	2.941	382.50	381.68	0.82	-1.7	57.0	49.3	7.70	5.97	5.25	24.000	0.000	—

Диагностика

Отчетный период: 576 ч Время норм. работы: 576 ч Суммарное время отказа: 0 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ.214 %

T_н = 720 ч

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q_{отп} = 88,226 т/час

