

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **01.10.2024** по **18.10.2024**

время создания отчёта: 21.10.2024 в 10:49

Потребитель: Подольская, д. 101
Адрес: Подольская, д. 101
Теплосчетчик: МКТС СБ-04

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 11221

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | M1-M2 | T раб., ч |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 01.10.2024 00:00 | 5465.708 | 802106.188 | 796121.939 | 5984.249 | 76138.3 |
| 19.10.2024 00:00 | 5484.280 | 806188.688 | 800198.377 | 5990.311 | 76570.3 |
| Итого: | 18.572 | 4082.500 | 4076.438 | 6.062 | 432.0 |

| Дата | Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, С° | | | | Давление | | Время, ч | | |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------|
| | Q | M1 | M2 | M1-M2 | ta | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | ошибки |
| 01.10.2024 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.1 | 20.8 | 20.1 | 0.70 | 0.76 | 0.95 | 24.000 | 0.000 | — |
| 02.10.2024 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 23.2 | 22.0 | 1.20 | 0.80 | 0.97 | 24.000 | 0.000 | — |
| 03.10.2024 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.8 | 24.4 | 22.5 | 1.80 | 0.82 | 0.98 | 24.000 | 0.000 | — |
| 04.10.2024 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.1 | 24.5 | 22.8 | 1.70 | 0.81 | 0.98 | 24.000 | 0.000 | — |
| 05.10.2024 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 25.0 | 23.3 | 1.70 | 0.81 | 0.97 | 24.000 | 0.000 | — |
| 06.10.2024 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 22.3 | 20.3 | 2.10 | 0.77 | 0.96 | 24.000 | 0.000 | — |
| 07.10.2024 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 23.9 | 21.9 | 2.00 | 0.78 | 0.97 | 24.000 | 0.000 | — |
| 08.10.2024 | 0.700 | 183.06 | 181.69 | 1.38 | 13.4 | 40.5 | 36.7 | 3.80 | 3.36 | 3.14 | 24.000 | 0.000 | — |
| 09.10.2024 | 1.370 | 375.31 | 374.19 | 1.13 | 8.3 | 41.3 | 37.7 | 3.70 | 5.89 | 5.22 | 24.000 | 0.000 | — |
| 10.10.2024 | 1.472 | 391.69 | 390.88 | 0.81 | 9.2 | 42.5 | 38.8 | 3.80 | 5.95 | 5.23 | 24.000 | 0.000 | — |
| 11.10.2024 | 1.303 | 392.38 | 391.88 | 0.50 | 9.4 | 40.6 | 37.3 | 3.30 | 6.08 | 5.36 | 24.000 | 0.000 | — |
| 12.10.2024 | 1.338 | 394.50 | 394.19 | 0.31 | 10.8 | 40.8 | 37.5 | 3.40 | 6.07 | 5.34 | 24.000 | 0.000 | — |
| 13.10.2024 | 1.882 | 393.69 | 393.44 | 0.25 | 7.1 | 47.0 | 42.3 | 4.80 | 6.10 | 5.36 | 24.000 | 0.000 | — |
| 14.10.2024 | 2.518 | 393.88 | 393.44 | 0.44 | 1.5 | 53.8 | 47.4 | 6.40 | 5.89 | 5.14 | 24.000 | 0.000 | — |
| 15.10.2024 | 1.784 | 392.69 | 392.19 | 0.50 | 4.7 | 46.5 | 42.0 | 4.50 | 6.02 | 5.29 | 24.000 | 0.000 | — |
| 16.10.2024 | 1.715 | 391.31 | 391.06 | 0.25 | 5.5 | 44.2 | 39.8 | 4.40 | 6.07 | 5.35 | 24.000 | 0.000 | — |
| 17.10.2024 | 2.174 | 387.50 | 387.25 | 0.25 | 3.4 | 49.2 | 43.6 | 5.60 | 6.09 | 5.37 | 24.000 | 0.000 | — |
| 18.10.2024 | 2.316 | 386.50 | 386.25 | 0.25 | 3.6 | 51.4 | 45.4 | 6.00 | 5.96 | 5.25 | 24.000 | 0.000 | — |
| Итого: | 18.572 | 4082.50 | 4076.44 | 6.06 | — | — | — | — | — | — | 432.000 | 0.000 | — |
| Средние: | 1.032 | 226.81 | 226.47 | 0.34 | 9.0 | 36.8 | 33.4 | 3.40 | 3.84 | 3.49 | 24.000 | 0.000 | — |


Диагностика

Отчетный период: 432 ч Время норм. работы: 432 ч Суммарное время отказа: 0 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ.149 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Qобс = 18,572 Гкал