

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.11.2023 по 12.12.2023

время создания отчёта: 13.12.2023 в 10:41

Потребитель: ул. Пушкина, д.44
 Адрес: ул. Пушкина, д.44
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1
 № договора: —
 Заводской №: 395170

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.11.2023 00:00	222.282	31158.484	31223.693	-65.209	2954.5
13.12.2023 00:00	276.666	36268.500	36350.777	-82.277	3456.6
Итого:	54.384	5110.016	5127.084	-17.068	502.1

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.11.2023	2.663	220.44	221.08	-0.64	-6.1	64.1	52.0	12.10	7.26	6.44	24.000	—	
23.11.2023	2.626	221.42	222.05	-0.63	-6.1	63.7	51.8	11.90	7.31	6.47	24.000	—	
24.11.2023	2.384	225.91	226.56	-0.64	-2.8	60.5	50.0	10.50	7.43	6.57	24.000	—	
25.11.2023	2.290	230.50	231.17	-0.67	-3.7	59.3	49.3	9.90	7.40	6.52	24.000	—	
26.11.2023	2.280	229.09	229.77	-0.68	-4.2	59.4	49.4	9.90	7.33	6.44	24.000	—	
27.11.2023	1.977	213.69	214.43	-0.74	-1.0	57.8	48.6	9.20	6.70	5.84	22.100	—	T
28.11.2023	2.361	258.98	259.91	-0.93	-4.0	59.0	49.9	9.10	7.83	6.81	24.000	—	T
29.11.2023	2.440	258.31	259.27	-0.95	-6.0	60.1	50.7	9.40	7.90	6.89	24.000	—	T
30.11.2023	2.326	257.25	258.19	-0.94	-2.0	58.6	49.6	9.00	7.94	6.93	24.000	—	T
01.12.2023	2.388	255.58	256.50	-0.92	-5.0	59.7	50.4	9.30	7.96	6.96	24.000	—	T
02.12.2023	2.440	254.65	255.55	-0.90	-9.0	60.7	51.1	9.60	7.96	6.96	24.000	—	T
03.12.2023	2.571	252.06	252.96	-0.90	-7.4	62.5	52.3	10.20	7.99	7.01	24.000	—	T
04.12.2023	2.615	247.55	248.32	-0.77	-9.3	63.1	52.5	10.60	7.97	7.02	24.000	—	T
05.12.2023	2.613	247.19	248.03	-0.84	-12.2	63.0	52.4	10.60	7.97	7.02	24.000	—	T
06.12.2023	2.768	250.70	251.60	-0.90	-15.0	64.9	53.9	11.00	8.03	7.06	24.000	—	T
07.12.2023	2.959	249.38	250.25	-0.88	-14.7	67.1	55.2	11.90	8.07	7.10	24.000	—	T
08.12.2023	3.152	247.94	248.77	-0.83	-12.0	69.7	57.0	12.70	8.07	7.11	24.000	—	T
09.12.2023	3.189	246.50	247.33	-0.84	-11.9	69.9	56.9	12.90	8.10	7.14	24.000	—	T
10.12.2023	2.973	247.13	247.93	-0.81	-7.4	67.0	55.0	12.00	8.09	7.13	24.000	—	T
11.12.2023	2.693	247.07	247.90	-0.83	-6.1	62.9	52.0	10.90	8.05	7.09	24.000	—	T
12.12.2023	2.674	248.69	249.54	-0.85	-5.3	62.1	51.4	10.70	8.00	7.02	24.000	—	T
Итого:	54.382	5110.02	5127.09	-17.07	—	—	—	—	—	—	502.100	—	—
Средние:	2.590	243.33	244.15	-0.81	-7.2	62.6	52.0	10.60	7.78	6.83	23.900	—	—

по 22.12.23 Q = 80,584 Гкал

Диагностика

Отчетный период: 504 ч Время норм. работы: 502.1 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.333 %

Представитель Абонента: _____ Представитель теплоснабжающей организации: _____

