

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **19.12.2024** по **18.01.2025**

время создания отчёта: 20.01.2025 в 10:56

Потребитель: ул. Пушкина, д.44
Адрес: ул. Пушкина, д.44
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел отопления
№ договора: _____
Заводской №: 395170

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.12.2024 00:00	350.042	40502.832	40573.734	-70.902	4303.5
19.01.2025 00:00	35.879	3668.775	3669.768	-0.992	430.7
Итого:	-314.163	-36834.057	-36903.966	69.910	-3872.8

Дата	Q, Гкал		Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
19.12.2024	2.908	203.33	203.32	0.01	-11.4	69.7	55.4	14.30	7.48	6.53	24.000	—	#	
20.12.2024	2.068	208.07	208.15	-0.08	0.8	57.1	47.1	9.90	7.55	6.56	24.000	—		
21.12.2024	1.979	208.02	208.12	-0.10	-1.2	56.1	46.6	9.50	7.58	6.59	24.000	—		
22.12.2024	2.013	206.68	206.76	-0.08	-5.8	56.5	46.7	9.70	7.56	6.58	24.000	—		
23.12.2024	2.006	206.45	206.52	-0.07	-3.8	56.3	46.6	9.70	7.57	6.58	24.000	—		
24.12.2024	1.999	208.05	208.16	-0.11	-0.2	56.6	47.0	9.60	7.55	6.55	24.000	—		
25.12.2024	1.994	206.93	207.00	-0.07	-0.6	56.4	46.8	9.60	7.55	6.56	24.000	—		
26.12.2024	1.981	206.31	206.40	-0.09	-2.5	56.1	46.5	9.60	7.57	6.58	24.000	—		
27.12.2024	1.970	206.55	206.64	-0.09	0.4	56.0	46.5	9.50	7.55	6.56	24.000	—		
28.12.2024	1.971	206.41	206.48	-0.07	-1.9	56.1	46.6	9.50	7.53	6.53	24.000	—		
29.12.2024	1.970	206.15	206.24	-0.09	0.0	56.1	46.6	9.50	7.61	6.62	24.000	—		
30.12.2024	1.945	205.56	205.66	-0.09	1.0	55.7	46.2	9.50	7.72	6.73	24.000	—		
31.12.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	0.1	55.8	46.4	9.40	7.70	6.70	0.000	—		
01.01.2025	1.986	205.34	205.41	-0.07	-1.0	56.0	46.4	9.70	7.69	6.69	24.000	—		
02.01.2025	1.964	207.13	207.21	-0.08	2.4	56.2	46.7	9.50	7.67	6.66	24.000	—		
03.01.2025	2.000	205.90	205.96	-0.06	-2.0	56.5	46.8	9.70	7.68	6.69	24.000	—		
04.01.2025	2.052	203.91	203.94	-0.04	-4.1	57.1	47.1	10.10	7.70	6.72	24.000	—		
05.01.2025	2.075	201.26	201.32	-0.06	-5.0	57.0	46.7	10.30	7.71	6.75	24.000	—		
06.01.2025	2.118	201.62	201.67	-0.05	-5.5	57.3	46.8	10.50	7.70	6.75	24.000	—		
07.01.2025	2.042	204.14	204.17	-0.04	-1.2	56.1	46.1	10.00	7.68	6.70	24.000	—		
08.01.2025	1.884	198.19	198.26	-0.07	2.2	56.0	46.5	9.40	7.69	6.70	23.000	—		
09.01.2025	1.962	206.02	206.07	-0.05	-1.0	56.0	46.5	9.50	7.66	6.68	24.000	—		
10.01.2025	1.972	206.33	206.39	-0.06	1.6	56.0	46.4	9.50	7.54	6.56	24.000	—		
11.01.2025	1.975	207.25	207.32	-0.07	3.0	56.3	46.8	9.50	7.55	6.56	24.000	—		
12.01.2025	1.990	204.40	204.45	-0.05	-1.8	56.3	46.6	9.70	7.61	6.61	24.000	—		
13.01.2025	2.005	203.46	203.51	-0.05	-2.4	56.4	46.5	9.80	7.65	6.65	24.000	—		
14.01.2025	2.066	199.89	199.93	-0.05	-4.1	57.0	46.7	10.30	7.65	6.66	24.000	—		
15.01.2025	1.973	201.26	201.31	-0.05	-0.4	56.1	46.3	9.80	7.65	6.63	23.700	—	#	
16.01.2025	1.964	203.47	203.51	-0.05	-1.3	55.6	46.0	9.60	7.66	6.64	24.000	—	#	
17.01.2025	1.982	205.54	205.58	-0.04	2.4	56.1	46.5	9.60	7.69	6.64	24.000	—	#	
18.01.2025	1.787	195.08	195.14	-0.06	1.3	54.5	45.3	9.20	7.62	6.59	23.000	—	#	
Итого:	60.601	6138.66	6140.58	-1.93	—	—	—	—	—	—	717.700	—	—	
Средние:	1.955	198.02	198.08	-0.06	-1.4	56.7	46.8	9.80	7.62	6.63	23.200	—	—	

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 717.7 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ±0.031 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 62, 822 т/час

