

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

время создания отчёта: 19.02.2024 в 09:31

Потребитель: ул. Пушкина, д.44  
 Адрес: ул. Пушкина, д.44  
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1  
 № договора: —  
 Заводской №: 395170

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.01.2024 00:00	69.748	5087.171	5086.646	0.525	504.0
19.02.2024 00:00	141.396	12217.940	12234.730	-16.790	1176.0
<b>Итого:</b>	<b>71.648</b>	<b>7130.769</b>	<b>7148.084</b>	<b>-17.315</b>	<b>672.0</b>


Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°			Давление		Время, ч			
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.01.2024	3.084	242.95	243.52	-0.56	-10.0	69.9	57.2	12.70	7.92	6.89	24.000	—	Т
23.01.2024	2.591	241.96	242.53	-0.58	-5.3	62.6	51.9	10.70	7.93	6.90	24.000	—	Т
24.01.2024	2.426	245.69	246.27	-0.58	-2.1	60.7	50.8	9.90	7.93	6.88	24.000	—	Т
25.01.2024	2.370	247.27	247.91	-0.64	-1.2	60.1	50.6	9.60	7.95	6.89	24.000	—	Т
26.01.2024	2.268	249.81	250.44	-0.63	-2.7	59.2	50.1	9.10	7.75	6.72	24.000	—	Т
27.01.2024	2.506	259.83	260.48	-0.65	-5.8	61.8	52.2	9.60	7.51	6.49	24.000	—	Т
28.01.2024	2.505	258.49	259.14	-0.65	-8.7	62.2	52.5	9.70	7.49	6.46	24.000	—	Т
29.01.2024	2.439	257.23	257.88	-0.65	-9.8	61.4	51.9	9.50	7.52	6.49	24.000	—	Т
30.01.2024	2.384	264.29	264.94	-0.64	-1.1	60.6	51.5	9.00	7.67	6.59	24.000	—	Т
31.01.2024	2.346	264.80	265.48	-0.68	-1.7	60.3	51.5	8.80	7.70	6.60	24.000	—	Т
01.02.2024	2.252	263.03	263.70	-0.67	-0.4	59.4	50.9	8.50	7.76	6.66	24.000	—	Т
02.02.2024	2.305	262.21	262.88	-0.67	-0.4	60.1	51.3	8.80	7.80	6.70	24.000	—	Т
03.02.2024	2.382	260.13	260.77	-0.65	-4.4	60.8	51.7	9.10	7.81	6.72	24.000	—	Т
04.02.2024	2.292	261.65	262.31	-0.66	-0.8	59.9	51.1	8.70	7.83	6.74	24.000	—	Т
05.02.2024	2.351	260.44	261.10	-0.66	-3.8	60.7	51.7	9.00	7.84	6.75	24.000	—	Т
06.02.2024	2.418	258.85	259.49	-0.64	-6.0	61.3	52.0	9.30	7.83	6.75	24.000	—	Т
07.02.2024	2.555	257.42	258.04	-0.62	-7.4	63.1	53.1	9.90	7.81	6.74	24.000	—	Т
08.02.2024	2.927	253.24	253.84	-0.60	-9.8	67.5	56.0	11.50	7.85	6.80	24.000	—	Т
09.02.2024	3.065	253.93	254.54	-0.61	-14.0	69.6	57.5	12.10	7.84	6.78	24.000	—	Т
10.02.2024	3.240	252.35	252.94	-0.59	-18.5	71.8	59.0	12.80	7.79	6.75	24.000	—	Т
11.02.2024	2.797	252.93	253.52	-0.59	-10.0	65.6	54.6	11.00	7.84	6.78	24.000	—	Т
12.02.2024	2.403	255.34	255.96	-0.62	-3.0	60.2	50.8	9.40	7.91	6.83	24.000	—	Т
13.02.2024	2.396	253.61	254.23	-0.61	-3.3	60.4	50.9	9.40	7.91	6.84	24.000	—	Т
14.02.2024	2.741	251.19	251.75	-0.56	-6.1	64.5	53.6	10.90	7.90	6.85	24.000	—	Т
15.02.2024	2.940	249.57	250.14	-0.57	-9.0	66.9	55.1	11.80	7.92	6.87	24.000	—	Т
16.02.2024	2.753	249.58	250.14	-0.56	-7.0	64.4	53.4	11.00	7.94	6.88	24.000	—	Т
17.02.2024	2.549	250.78	251.37	-0.59	-7.7	61.9	51.8	10.20	7.90	6.82	24.000	—	Т
18.02.2024	2.363	252.19	252.81	-0.62	-2.2	60.0	50.6	9.40	7.83	6.74	24.000	—	Т
<b>Итого:</b>	<b>71.648</b>	<b>7130.77</b>	<b>7148.09</b>	<b>-17.32</b>	—	—	—	—	—	—	<b>672.000</b>	—	—
<b>Средние:</b>	<b>2.559</b>	<b>254.67</b>	<b>255.29</b>	<b>-0.62</b>	<b>-5.8</b>	<b>62.7</b>	<b>52.7</b>	<b>10.10</b>	<b>7.81</b>	<b>6.75</b>	<b>672.000</b>	—	—

**Диагностика**

Отчетный период: 672 ч    Время норм. работы: 672 ч    Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.243 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

