

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **19.10.2024** по **18.11.2024**

время создания отчёта: 21.11.2024 в 14:06

Потребитель: ул. Пушкина, д.44
Адрес: ул. Пушкина, д.44
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел отопления
№ договора: _____
Заводской №: 395170

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.10.2024 00:00	245.496	28509.443	28570.400	-60.957	2839.5
19.11.2024 00:00	290.112	34526.609	34594.160	-67.551	3583.5
Итого:	44.616	6017.166	6023.760	-6.594	744.0


Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.10.2024	1.122	188.99	189.19	-0.20	3.9	42.8	36.8	5.90	7.17	6.35	24.000	—	
20.10.2024	1.102	191.06	191.26	-0.20	7.2	42.8	37.1	5.80	7.19	6.34	24.000	—	
21.10.2024	1.079	191.74	191.96	-0.22	7.6	43.0	37.4	5.60	7.24	6.36	24.000	—	
22.10.2024	1.085	190.77	191.00	-0.22	7.4	43.2	37.5	5.70	7.24	6.36	24.000	—	
23.10.2024	1.078	194.17	194.41	-0.25	8.8	43.4	37.9	5.60	7.28	6.36	24.000	—	
24.10.2024	1.063	186.76	186.89	-0.13	7.3	42.9	37.2	5.70	7.28	6.41	24.000	—	
25.10.2024	1.067	186.25	186.46	-0.21	6.7	42.6	36.9	5.70	7.29	6.43	24.000	—	
26.10.2024	1.170	186.98	187.20	-0.22	4.7	44.4	38.2	6.30	7.29	6.43	24.000	—	
27.10.2024	1.073	185.72	185.93	-0.21	6.2	42.9	37.1	5.80	7.26	6.40	24.000	—	
28.10.2024	1.096	187.28	187.51	-0.23	6.7	43.2	37.4	5.90	7.26	6.37	24.000	—	
29.10.2024	1.080	185.70	185.95	-0.25	6.3	43.0	37.2	5.80	7.27	6.40	24.000	—	
30.10.2024	1.175	201.91	202.19	-0.28	5.0	43.9	38.1	5.80	7.16	6.36	24.000	—	
31.10.2024	1.167	199.80	200.09	-0.29	3.5	43.4	37.6	5.80	7.15	6.33	24.000	—	
01.11.2024	1.340	215.36	215.66	-0.30	8.0	46.2	39.9	6.20	7.27	6.28	24.000	—	
02.11.2024	1.473	205.37	205.64	-0.27	1.8	48.6	41.4	7.20	7.29	6.30	24.000	—	
03.11.2024	1.626	191.24	191.45	-0.21	0.1	50.5	42.0	8.50	7.14	6.30	24.000	—	
04.11.2024	1.995	199.36	199.55	-0.19	-0.7	56.3	46.3	10.00	7.22	6.31	24.000	—	
05.11.2024	2.028	199.25	199.42	-0.17	-0.8	56.8	46.6	10.20	7.22	6.31	24.000	—	
06.11.2024	2.033	199.50	199.68	-0.18	-1.1	57.2	47.0	10.20	7.25	6.33	24.000	—	
07.11.2024	1.781	199.64	199.82	-0.18	4.9	54.1	45.2	8.90	7.26	6.32	24.000	—	
08.11.2024	1.655	197.97	198.15	-0.18	4.6	52.0	43.7	8.30	7.26	6.33	24.000	—	
09.11.2024	1.657	197.21	197.41	-0.20	4.7	52.2	43.8	8.40	7.23	6.31	24.000	—	
10.11.2024	1.615	197.04	197.26	-0.22	3.5	51.7	43.5	8.20	7.26	6.34	24.000	—	
11.11.2024	1.647	193.54	193.73	-0.19	0.0	51.7	43.2	8.50	7.26	6.37	24.000	—	
12.11.2024	1.639	191.64	191.84	-0.20	-0.3	51.2	42.7	8.50	7.24	6.37	24.000	—	
13.11.2024	1.646	192.40	192.61	-0.21	0.8	51.3	42.7	8.60	7.24	6.36	24.000	—	
14.11.2024	1.635	191.22	191.44	-0.22	-0.1	51.1	42.6	8.50	7.26	6.39	24.000	—	
15.11.2024	1.591	189.29	189.48	-0.20	-0.1	50.4	42.0	8.40	7.26	6.39	24.000	—	
16.11.2024	1.622	192.11	192.32	-0.21	3.1	51.0	42.5	8.40	7.27	6.38	24.000	—	
17.11.2024	1.632	194.05	194.25	-0.20	4.5	51.4	43.0	8.40	7.26	6.35	24.000	—	
18.11.2024	1.646	193.86	194.03	-0.17	3.6	51.8	43.3	8.50	7.27	6.35	24.000	—	
Итого:	44.618	6017.16	6023.76	-6.60	—	—	—	—	—	—	744.000	—	—
Средние:	1.439	194.10	194.32	-0.21	3.8	48.3	40.9	7.40	7.24	6.35	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: **744 ч** Время норм. работы: **744 ч** Суммарное время отказа: **— ч**
Относительная погрешность измерения расхода узла учета **ТЭ.110 %**

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Q = 44,616 т/ч