

*Мед*

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.11.2024 по 12.12.2024

*№ 18.12.24*

время создания отчёта: 13.12.2024 в 14:45

Потребитель: ул. Пушкина, д.44  
Адрес: ул. Пушкина, д.44  
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел отопления  
№ договора: \_\_\_\_\_  
Заводской №: 395170

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.11.2024 00:00	290.112	34526.609	34594.160	-67.551	3583.5
13.12.2024 00:00	335.137	39290.910	39361.559	-70.648	4159.5
<b>Итого:</b>	<b>45.025</b>	<b>4764.301</b>	<b>4767.399</b>	<b>-3.097</b>	<b>576.0</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.11.2024	1.593	192.52	192.74	-0.22	2.5	51.1	42.8	8.30	7.26	6.35	24.000	—	—
20.11.2024	1.651	191.27	191.47	-0.20	2.7	51.4	42.7	8.60	7.24	6.33	24.000	—	—
21.11.2024	1.664	193.47	193.68	-0.21	7.0	51.9	43.3	8.60	7.25	6.31	24.000	—	—
22.11.2024	1.575	190.67	190.88	-0.21	0.3	50.7	42.4	8.30	7.27	6.39	24.000	—	—
23.11.2024	1.640	205.76	206.01	-0.25	0.5	50.6	42.6	8.00	7.44	6.51	24.000	—	—
24.11.2024	1.673	200.32	200.54	-0.22	-2.6	50.9	42.5	8.30	7.38	6.49	24.000	—	—
25.11.2024	1.743	206.86	207.09	-0.23	-4.0	51.5	43.0	8.40	7.49	6.50	24.000	—	—
26.11.2024	1.704	191.44	191.57	-0.13	-3.3	50.9	42.0	8.90	7.49	6.60	24.000	—	—
27.11.2024	1.992	198.22	198.33	-0.12	-3.6	55.0	44.9	10.00	7.52	6.58	24.000	—	—
28.11.2024	2.082	203.30	203.40	-0.10	-2.4	56.9	46.7	10.20	7.53	6.56	24.000	—	—
29.11.2024	1.778	200.12	200.22	-0.10	-0.1	52.9	44.1	8.90	7.52	6.57	24.000	—	—
30.11.2024	1.557	194.65	194.75	-0.10	-0.4	49.2	41.2	8.00	7.54	6.62	24.000	—	—
01.12.2024	1.556	194.73	194.86	-0.12	-0.1	49.1	41.1	8.00	7.52	6.60	24.000	—	—
02.12.2024	1.805	199.35	199.48	-0.13	-1.0	52.8	43.8	9.00	7.52	6.56	24.000	—	—
03.12.2024	1.828	200.23	200.33	-0.10	-0.5	53.5	44.3	9.10	7.50	6.53	24.000	—	—
04.12.2024	1.931	200.46	200.59	-0.13	-2.3	55.0	45.3	9.60	7.52	6.55	24.000	—	—
05.12.2024	2.031	197.48	197.57	-0.09	-5.2	56.2	45.9	10.30	7.55	6.59	24.000	—	—
06.12.2024	2.065	195.26	195.32	-0.06	-6.4	56.0	45.5	10.60	7.59	6.64	24.000	—	—
07.12.2024	2.069	198.87	198.97	-0.11	-3.2	55.8	45.4	10.40	7.59	6.62	24.000	—	—
08.12.2024	2.043	199.49	199.57	-0.08	-2.4	55.6	45.4	10.20	7.56	6.57	24.000	—	—
09.12.2024	2.175	201.98	202.03	-0.05	-2.0	58.1	47.3	10.80	7.55	6.56	24.000	—	—
10.12.2024	2.254	203.21	203.26	-0.06	-5.4	60.0	48.9	11.10	7.54	6.55	24.000	—	—
11.12.2024	2.287	202.38	202.45	-0.07	-4.5	60.7	49.4	11.30	7.55	6.56	24.000	—	—
12.12.2024	2.330	202.27	202.30	-0.03	-4.0	61.3	49.8	11.50	7.55	6.57	24.000	—	—
<b>Итого:</b>	<b>45.026</b>	<b>4764.30</b>	<b>4767.40</b>	<b>-3.10</b>	—	—	—	—	—	—	<b>576.000</b>	—	—
<b>Средние:</b>	<b>1.876</b>	<b>198.51</b>	<b>198.64</b>	<b>-0.13</b>	<b>-1.7</b>	<b>54.0</b>	<b>44.6</b>	<b>9.40</b>	<b>7.48</b>	<b>6.53</b>	<b>24.000</b>	—	—

Диагностика

Отчетный период: 576 ч Время норм. работы: 576 ч Суммарное время отказа: 4 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета Т±0.065 %

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Q = 56,28 т/час*