

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 19.02.2024 по 18.03.2024

время создания отчёта: 19.03.2024 в 09:25

Потребитель: ул. Пушкина, д.44
Адрес: ул. Пушкина, д.44
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 395170

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.02.2024 00:00	141.396	12217.940	12234.730	-16.790	1176.0
19.03.2024 00:00	190.011	17469.602	17501.766	-32.164	1683.0
Итого:	48.615	5251.662	5267.036	-15.374	507.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.02.2024	2.536	252.40	253.02	-0.62	-10.7	62.2	52.2	10.00	7.88	6.79	24.000	—	
20.02.2024	2.950	247.89	248.47	-0.58	-11.5	67.9	56.1	11.90	7.90	6.83	24.000	—	
21.02.2024	2.513	247.77	248.37	-0.60	-6.3	61.4	51.3	10.10	7.92	6.85	24.000	—	
22.02.2024	2.361	248.47	249.07	-0.60	-4.1	59.2	49.7	9.50	7.92	6.83	24.000	—	
23.02.2024	2.336	252.22	252.83	-0.61	-0.7	58.9	49.6	9.20	7.93	6.81	24.000	—	
24.02.2024	2.316	254.45	255.09	-0.65	0.4	58.7	49.6	9.10	7.96	6.82	24.000	—	
25.02.2024	2.318	253.39	254.01	-0.62	0.2	58.7	49.6	9.10	7.98	6.83	24.000	—	
26.02.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	-2.1	-78446373	44784.2957	408626373	64500397	6128.2086	150.000	—	ET
27.02.2024	2.369	251.21	251.63	-0.43	-3.9	59.7	50.3	9.40	7.93	6.80	24.000	—	E
28.02.2024	2.328	251.51	252.19	-0.68	-2.7	59.7	50.4	9.20	7.93	6.79	24.000	—	
29.02.2024	2.279	251.71	252.39	-0.68	-0.9	59.4	50.4	9.00	7.96	6.81	24.000	—	
01.03.2024	2.272	256.90	257.55	-0.65	0.1	59.7	50.9	8.80	7.93	6.80	24.000	—	
02.03.2024	2.261	258.85	259.57	-0.73	-1.1	59.6	50.8	8.70	7.93	6.82	24.000	—	
03.03.2024	2.309	255.61	256.33	-0.71	-5.0	60.2	51.2	9.00	7.97	6.86	24.000	—	
04.03.2024	2.257	249.05	249.67	-0.62	-6.5	59.9	50.8	9.00	7.98	6.87	23.900	—	#
05.03.2024	2.248	249.51	250.10	-0.59	-4.2	59.7	50.7	9.00	7.97	6.85	24.000	—	
06.03.2024	2.316	257.35	257.84	-0.49	-9.5	60.3	51.3	9.00	8.04	6.81	24.000	—	
07.03.2024	2.423	243.24	243.42	-0.18	-9.0	62.2	52.3	10.00	8.03	6.89	24.000	—	
08.03.2024	2.406	244.38	244.96	-0.58	-4.6	61.6	51.8	9.80	8.07	6.92	24.000	—	
09.03.2024	2.368	243.70	244.27	-0.58		60.8	51.1	9.70	8.08	6.93	24.000	—	
10.03.2024	2.576	244.33	244.88	-0.55	-8.8	63.8	53.2	10.50	8.05	6.90	24.000	—	
11.03.2024	2.633	245.04	245.59	-0.55	-7.3	64.8	54.1	10.70	8.08	6.93	24.000	—	
12.03.2024	2.280	246.44	247.00	-0.56	-4.9	60.0	50.8	9.20	8.11	6.94	24.000	—	
13.03.2024	2.272	244.67	245.22	-0.55	-3.3	59.9	50.6	9.30	8.07	6.90	24.000	—	
14.03.2024	2.226	244.37	244.96	-0.59	-5.1	59.2	50.1	9.10	8.03	6.87	24.000	—	
15.03.2024	2.154	245.83	246.41	-0.58	-1.3	58.3	49.6	8.70	8.04	6.85	24.000	—	
16.03.2024	2.152	246.41	247.05	-0.64	1.0	58.5	49.8	8.70	8.09	6.90	24.000	—	
17.03.2024	2.105	245.47	246.09	-0.63	-0.2	57.8	49.3	8.60	8.09	6.90	24.000	—	
18.03.2024	2.068	245.17	245.78	-0.61	1.6	57.6	49.2	8.40	8.04	6.85	24.000	—	
Итого:	65.632	6977.34	6993.77	-16.43	—	—	—	—	—	—	671.900	—	—
Средние:	2.263	240.80	241.16	-0.57	-3.9	-27050473	602661367	182860473	822361157	602648006	7032200	—	—

Диагностика

Отчетный период: 696 ч 671.9 ч Суммарное время отказа: 20.9 ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.235 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 50,358 Гкал