

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.03.2024 по 18.04.2024

время создания отчёта: 19.04.2024 в 10:24

Потребитель: ул. Пушкина, д.44  
 Адрес: ул. Пушкина, д.44  
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1  
 № договора: —  
 Заводской №: 395170

Показания прибора учета (нарастающим итогом)


Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.03.2024 00:00	190.011	17469.602	17501.766	-32.164	1683.0
19.04.2024 00:00	228.187	24949.020	25003.057	-54.037	2427.0
<b>Итого:</b>	<b>38.176</b>	<b>7479.418</b>	<b>7501.291</b>	<b>-21.873</b>	<b>744.0</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.03.2024	2.064	244.38	244.99	-0.61	1.1	57.7	49.3	8.40	8.00	6.80	24.000	—	
20.03.2024	2.031	245.08	245.71	-0.62	-2.1	57.3	49.0	8.30	8.00	6.80	24.000	—	
21.03.2024	1.912	243.41	244.05	-0.64	-1.9	55.3	47.5	7.80	7.98	6.78	24.000	—	
22.03.2024	1.848	241.57	242.20	-0.62	-2.0	54.2	46.6	7.60	8.00	6.81	24.000	—	
23.03.2024	1.836	242.44	243.07	-0.63	1.4	54.1	46.5	7.60	8.03	6.84	24.000	—	
24.03.2024	1.841	244.22	244.87	-0.66		54.2	46.7	7.50	8.02	6.81	24.000	—	
25.03.2024	1.609	240.04	240.64	-0.61	3.2	51.2	44.5	6.70	7.98	6.80	24.000	—	
26.03.2024	1.362	234.75	235.35	-0.60	0.7	46.8	41.0	5.80	8.01	6.86	24.000	—	
27.03.2024	1.384	236.75	237.39	-0.63	0.1	47.1	41.3	5.80	8.04	6.88	24.000	—	
28.03.2024	1.254	230.73	231.32	-0.59		44.9	39.5	5.40	7.92	6.81	24.000	—	
29.03.2024	1.161	231.43	232.03	-0.60	4.3	42.9	37.9	5.00	7.97	6.85	24.000	—	
30.03.2024	1.171	235.11	235.78	-0.68	7.3	43.9	38.9	5.00	8.02	6.87	24.000	—	
31.03.2024	1.178	239.40	240.10	-0.71	10.2	44.8	39.9	4.90	8.03	6.83	24.000	—	
01.04.2024	1.120	243.07	243.84	-0.77	14.3	44.8	40.2	4.60	8.05	6.81	24.000	—	
02.04.2024	1.097	244.12	244.92	-0.81	15.4	45.1	40.6	4.50	8.03	6.78	24.000	—	
03.04.2024	1.066	237.68	238.43	-0.75	12.1	43.8	39.3	4.50	8.02	6.82	24.000	—	
04.04.2024	1.229	227.27	227.95	-0.68	5.3	45.1	39.7	5.40	8.02	6.91	24.000	—	
05.04.2024	1.449	227.92	228.57	-0.65	1.2	47.7	41.4	6.30	8.06	6.93	24.000	—	
06.04.2024	1.402	231.35	231.99	-0.63	2.3	46.7	40.7	6.00	8.05	6.89	24.000	—	
07.04.2024	1.272	234.86	235.51	-0.65	7.5	45.3	39.9	5.40	8.06	6.87	24.000	—	#
08.04.2024	1.236	240.76	241.44	-0.68	12.0	45.8	40.7	5.10	8.02	6.77	24.000	—	
09.04.2024	1.070	242.90	243.65	-0.75	14.8	44.3	39.9	4.40	7.97	6.69	24.000	—	
10.04.2024	0.708	249.81	250.63	-0.82	16.2	39.2	36.4	2.80	7.78	6.50	24.000	—	T
11.04.2024	0.542	254.45	255.31	-0.87	15.3	35.6	33.4	2.10	7.87	6.56	24.000	—	
12.04.2024	0.676	251.88	252.71	-0.83	10.8	36.8	34.2	2.70	7.81	6.50	24.000	—	
13.04.2024	0.708	251.24	252.05	-0.81	10.5	37.3	34.5	2.80	7.87	6.55	24.000	—	
14.04.2024	0.741	250.33	251.15	-0.82	10.1	37.8	34.8	2.90	7.92	6.61	24.000	—	
15.04.2024	0.776	247.10	247.89	-0.79	8.7	38.0	34.8	3.10	8.02	6.71	24.000	—	
16.04.2024	0.798	246.40	247.20	-0.80	8.6	37.9	34.7	3.20	8.11	6.80	24.000	—	
17.04.2024	0.789	245.72	246.54	-0.82	9.3	37.6	34.4	3.20	8.09	6.76	24.000	—	
18.04.2024	0.845	243.26	244.03	-0.76	7.9	38.1	34.6	3.50	7.93	6.61	24.000	—	
<b>Итого:</b>	<b>38.175</b>	<b>7479.42</b>	<b>7501.29</b>	<b>-21.87</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>744.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Средние:</b>	<b>1.231</b>	<b>241.27</b>	<b>241.98</b>	<b>-0.71</b>	<b>7.1</b>	<b>45.2</b>	<b>40.1</b>	<b>5.10</b>	<b>7.99</b>	<b>6.77</b>	<b>24.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

Диагностика

Отчетный период: 744 ч    Время норм. работы: 744 ч    Суммарное время отказа: — ч  
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.292 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

