

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **19.09.2024** по **18.10.2024**

время создания отчёта: 21.10.2024 в 11:26

Потребитель: ул. Пушкина, д.44
Адрес: ул. Пушкина, д.44
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел отопления
№ договора: _____
Заводской №: 395170

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.09.2024 00:00	233.394	26461.543	26520.477	-58.934	2587.9
19.10.2024 00:00	245.496	28509.443	28570.400	-60.957	2839.5
Итого:	12.102	2047.900	2049.923	-2.023	251.6

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		ошибки
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа		
19.09.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.9	21.2	21.4	-0.20	-0.33	-0.05	0.000	—	T	
20.09.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	6.9	21.4	21.6	-0.20	-0.33	-0.05	0.000	—	T	
21.09.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	6.0	21.1	21.3	-0.20	-0.34	-0.05	0.000	—	T	
22.09.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	6.1	20.6	20.8	-0.20	-0.37	-0.05	0.000	—	T	
23.09.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	4.3	19.0	19.1	-0.10	-0.42	-0.05	0.000	—	T	
24.09.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	6.1	18.6	18.8	-0.20	-0.42	-0.04	0.000	—	T	
25.09.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.0	19.2	19.4	-0.20	-0.40	-0.04	0.000	—	T	
26.09.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	8.8	19.9	20.1	-0.20	-0.37	-0.04	0.000	—	T	
27.09.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	13.2	20.4	20.6	-0.20	-0.34	-0.04	0.000	—	T	
28.09.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	13.1	20.7	20.9	-0.20	-0.32	-0.05	0.000	—	T	
29.09.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	11.4	21.2	21.4	-0.20	-0.31	-0.05	0.000	—	T	
30.09.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	11.5	20.3	20.4	-0.20	-0.36	-0.04	0.000	—	T	
01.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	11.1	18.7	18.8	-0.10	-0.41	-0.04	0.000	—	T	
02.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.6	18.6	18.7	-0.20	-0.40	-0.04	0.000	—	T	
03.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.8	18.8	19.0	-0.20	-0.39	-0.04	0.000	—	T	
04.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	11.1	18.7	18.9	-0.20	-0.39	-0.04	0.000	—	T	
05.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	11.2	18.7	18.9	-0.20	-0.39	-0.04	0.000	—	#T	
06.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.8	17.3	17.3	0.00	-0.44	-0.03	0.000	—	#T	
07.10.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.8	17.9	18.1	-0.20	-0.40	-0.04	0.000	—	#T	
08.10.2024	0.654	102.17	102.23	-0.06	13.4	45.8	39.4	6.40	3.13	2.80	11.600	—	T	
09.10.2024	1.176	221.61	221.86	-0.26	8.3	44.4	39.1	5.30	7.27	6.14	24.000	—		
10.10.2024	1.086	199.96	200.19	-0.23	9.2	43.1	37.6	5.40	7.09	6.18	24.000	—		
11.10.2024	1.075	193.67	193.89	-0.21	9.4	43.3	37.7	5.60	7.05	6.19	24.000	—		
12.10.2024	1.053	194.51	194.76	-0.24	10.8	42.9	37.5	5.40	7.03	6.18	24.000	—		
13.10.2024	1.055	186.40	186.48	-0.08	7.1	42.0	36.4	5.70	7.07	6.30	24.000	—		
14.10.2024	1.333	189.31	189.47	-0.15	1.5	45.7	38.7	7.00	7.11	6.34	24.000	—		
15.10.2024	1.164	191.16	191.35	-0.19	4.7	43.5	37.4	6.10	7.14	6.34	24.000	—		
16.10.2024	1.099	190.67	190.87	-0.20	5.5	42.6	36.8	5.80	7.16	6.35	24.000	—		
17.10.2024	1.216	189.32	189.52	-0.21	3.4	44.3	37.9	6.40	7.23	6.42	24.000	—		
18.10.2024	1.189	189.13	189.32	-0.19	3.6	44.0	37.7	6.30	7.21	6.40	24.000	—		
Итого:	12.1	2047.90	2049.92	-2.02	—	—	—	—	—	—	251.600	—	—	
Средние:	0.403	68.26	68.33	-0.07	9.0	28.5	26.4	2.10	2.25	2.16	8.400	—	—	

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 251.6 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ.099 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 12,102 Гкал