

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

время создания отчёта: 20.05.2024 в 14:01

Потребитель: ул. Пушкина, д.44  
 Адрес: ул. Пушкина, д.44  
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел отопления  
 № договора: \_\_\_\_\_  
 Заводской №: 395170

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.04.2024 00:00	228.187	24949.020	25003.057	-54.037	2427.0
19.05.2024 00:00	233.394	26461.543	26520.477	-58.934	2587.8
<b>Итого:</b>	<b>5.207</b>	<b>1512.523</b>	<b>1517.420</b>	<b>-4.897</b>	<b>160.8</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.04.2024	0.800	232.71	233.45	-0.74	8.8	37.6	34.2	3.40	7.96	6.63	23.100	—	#
20.04.2024	0.872	241.50	242.27	-0.78	6.3	38.0	34.4	3.60	7.99	6.66	24.000	—	#
21.04.2024	0.858	241.15	241.93	-0.78	11.3	38.4	34.9	3.50	7.97	6.64	24.000	—	#
22.04.2024	0.784	241.42	242.21	-0.79	12.0	37.4	34.1	3.20	7.95	6.62	24.000	—	#
23.04.2024	0.812	240.27	241.03	-0.76	8.6	37.9	34.5	3.40	8.07	6.73	24.000	—	#
24.04.2024	0.825	239.85	240.64	-0.79	8.1	38.1	34.7	3.40	8.12	6.78	24.000	—	#
25.04.2024	0.256	75.63	75.89	-0.26	13.8	37.8	34.5	3.40	2.40	2.09	17.800	—	#Т
26.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	16.0	20.7	20.8	-0.10	0.13	-0.03	0.000	—	#Т
27.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	13.9	20.4	20.5	-0.10	0.17	-0.02	0.000	—	#Т
28.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	11.1	19.1	19.3	-0.10	0.18	0.00	0.000	—	#Т
29.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.3	19.1	19.3	-0.20	0.18	0.00	0.000	—	#Т
30.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.9	18.9	19.1	-0.20	0.19	0.01	0.000	—	#Т
01.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.4	19.5	19.7	-0.20	0.19	0.00	0.000	—	#Т
02.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.3	18.7	18.9	-0.20	0.15	0.00	0.000	—	#Т
03.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	5.5	17.8	17.9	-0.10	0.12	0.01	0.000	—	#Т
04.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	6.4	16.6	16.7	-0.10	0.14	0.02	0.000	—	#Т
05.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.2	16.9	17.1	-0.30	0.16	0.01	0.000	—	#Т
06.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	5.2	16.2	16.4	-0.20	0.13	0.02	0.000	—	#Т
07.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	4.5	14.9	15.0	-0.10	0.11	0.03	0.000	—	#Т
08.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	3.0	14.8	14.8	-0.10	0.13	0.03	0.000	—	Т
09.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	1.2	15.3	15.4	-0.20	0.13	0.03	0.000	—	Т
10.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	6.1	13.8	14.0	-0.20	0.14	0.03	0.000	—	Т
11.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	7.3	14.7	15.0	-0.30	0.17	0.03	0.000	—	Т
12.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	2.9	14.4	14.5	-0.20	0.14	0.03	0.000	—	Т
13.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	4.8	13.9	14.1	-0.20	0.12	0.03	0.000	—	Т
14.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	7.1	13.8	14.0	-0.20	0.13	0.03	0.000	—	Т
15.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	10.1	14.6	14.8	-0.20	0.14	0.03	0.000	—	Т
16.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.2	15.5	15.8	-0.20	0.17	0.02	0.000	—	Т
17.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	15.2	16.8	17.1	-0.20	0.20	0.02	0.000	—	Т
18.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.7	17.2	17.5	-0.30	0.20	0.02	0.000	—	Т
<b>Итого:</b>	<b>5.207</b>	<b>1512.52</b>	<b>1517.42</b>	<b>-4.90</b>	—	—	—	—	—	—	<b>160.900</b>	—	—
<b>Средние:</b>	<b>0.174</b>	<b>50.42</b>	<b>50.58</b>	<b>-0.16</b>	<b>9.1</b>	<b>21.6</b>	<b>21.0</b>	<b>0.70</b>	<b>1.80</b>	<b>1.42</b>	<b>5.400</b>	—	—

**Диагностика**

Отчетный период: 720 ч    Время норм. работы: 160.9 ч    Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.323 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

