

УФ АС

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 01.10.2023 по 22.10.2023

время создания отчёта: 24.10.2023 в 13:12

Потребитель: Подольская, д. 101
Адрес: Подольская, д. 101
Теплосчетчик: МКТС СБ-04

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора _____
Заводской №: 11221

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
01.10.2023 00:00	4944.524	751361.001	745357.564	6003.436	67354.4
23.10.2023 00:00	4971.560	755128.501	749127.064	6001.436	67882.4
Итого:	27.036	3767.500	3769.500	-2.000	528.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
01.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.6	21.9	22.2	-0.20	3.08	3.02	24.000	0.000	—
02.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	11.7	20.7	21.0	-0.30	3.07	3.00	24.000	0.000	—
03.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	12.5	20.6	20.8	-0.30	3.06	2.99	24.000	0.000	—
04.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.9	20.8	21.1	-0.30	3.06	3.00	24.000	0.000	—
05.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	10.5	20.9	21.1	-0.20	3.05	2.99	24.000	0.000	—
06.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	9.3	19.3	19.8	-0.50	3.06	2.99	24.000	0.000	—
07.10.2023	0.339	62.44	60.94	1.50	5.3	40.9	35.5	5.40	3.72	3.37	24.000	0.000	—
08.10.2023	1.573	460.19	460.00	0.19	6.0	42.4	39.0	3.40	5.64	4.65	24.000	0.000	—
09.10.2023	1.945	477.81	477.69	0.13	4.1	45.1	41.1	4.10	5.56	4.59	24.000	0.000	—
10.10.2023	2.244	441.00	440.94	0.06	1.3	48.5	43.4	5.10	5.54	4.83	24.000	0.000	—
11.10.2023	1.910	325.69	325.94	-0.25	2.4	48.4	42.5	5.90	4.73	3.89	24.000	0.000	—
12.10.2023	1.561	296.63	297.13	-0.50	8.3	43.5	38.2	5.30	5.23	4.40	24.000	0.000	—
13.10.2023	1.534	255.06	255.50	-0.44	9.5	44.5	38.5	6.00	5.54	4.66	24.000	0.000	—
14.10.2023	1.278	89.13	89.25	-0.13	8.7	50.1	35.8	14.30	5.68	4.72	24.000	0.000	—
15.10.2023	1.228	105.44	105.69	-0.25	11.4	47.5	35.9	11.70	5.68	4.73	24.000	0.000	—
16.10.2023	1.676	146.50	146.69	-0.19	8.8	53.3	41.9	11.40	5.61	4.70	24.000	0.000	—
17.10.2023	2.096	132.44	132.63	-0.19	5.3	59.3	43.4	15.80	5.62	4.73	24.000	0.000	—
18.10.2023	2.316	200.75	201.06	-0.31	4.0	56.7	45.1	11.50	5.48	4.65	24.000	0.000	—
19.10.2023	1.667	252.81	253.13	-0.31	4.0	47.2	40.6	6.60	5.58	4.76	24.000	0.000	—
20.10.2023	1.829	238.00	238.44	-0.44	4.1	48.9	41.2	7.70	5.93	5.20	24.000	0.000	—
21.10.2023	1.856	141.56	142.00	-0.44	2.2	53.1	40.0	13.10	5.95	5.16	24.000	0.000	—
22.10.2023	1.985	142.06	142.50	-0.44	0.9	55.5	41.6	14.00	5.95	5.17	24.000	0.000	—
Итого:	27.037	3767.51	3769.50	-2.00	—	—	—	—	—	—	528.000	0.000	—
Средние:	1.229	171.25	171.34	-0.09	7.2	41.3	35.0	6.30	4.81	4.19	24.000	0.000	—

Диагностика

Отчетный период: 528 ч Время норм. работы: 528 ч Суммарное время отказа: 0 ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.053 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

