

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

время создания отчёта: 23.01.2024 в 11:12

Потребитель: Подольская, д. 101
 Адрес: Подольская, д. 101
 Теплосчетчик: МКТС СБ-04

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 11221

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.12.2023 00:00	5134.476	770183.188	764203.252	5979.936	69346.4
22.01.2024 00:00	5247.526	777809.751	771831.752	5977.999	70066.4
Итого:	113.050	7626.563	7628.500	-1.937	720.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.12.2023	2.117	208.50	208.94	-0.44	-0.7	52.6	42.4	10.20	5.97	5.29	24.000	0.000	—
24.12.2023	2.346	232.69	233.19	-0.50	-4.1	54.3	44.3	10.10	5.91	5.24	24.000	0.000	—
25.12.2023	2.740	314.88	315.25	-0.38	-5.2	56.7	48.0	8.70	5.91	5.29	24.000	0.000	—
26.12.2023	2.689	315.94	316.31	-0.38	0.0	55.8	47.3	8.50	5.97	5.35	24.000	0.000	—
27.12.2023	2.753	322.75	323.06	-0.31	-1.9	56.5	47.9	8.50	5.92	5.30	24.000	0.000	—
28.12.2023	2.990	323.75	324.00	-0.25		58.7	49.5	9.20	5.88	5.27	24.000	0.000	—
29.12.2023	2.657	319.00	319.25	-0.25	-0.1	55.6	47.3	8.30	5.88	5.26	24.000	0.000	—
30.12.2023	2.010	216.06	216.50	-0.44	1.1	50.5	41.2	9.30	5.86	5.19	24.000	0.000	—
31.12.2023	2.480	170.25	170.69	-0.44	-0.6	58.7	44.1	14.60	5.90	5.17	24.000	0.000	—
01.01.2024	3.889	220.50	220.63	-0.13	-9.6	72.7	55.1	17.60	5.99	5.28	24.000	0.000	—
02.01.2024	4.836	254.00	254.13	-0.13	-15.2	79.9	60.8	19.00	5.92	5.23	24.000	0.000	—
03.01.2024	5.480	361.94	361.81	0.13	-18.0	80.0	64.8	15.10	5.90	5.28	24.000	0.000	—
04.01.2024	5.696	387.69	387.38	0.31	-19.8	80.9	66.2	14.70	5.95	5.34	24.000	0.000	—
05.01.2024	5.576	370.94	370.75	0.19		80.6	65.6	15.00	5.89	5.28	24.000	0.000	—
06.01.2024	4.463	216.63	216.69	-0.06		78.4	57.8	20.60	5.90	5.20	24.000	0.000	—
07.01.2024	5.099	270.06	269.94	0.13		80.5	61.7	18.90	5.95	5.28	24.000	0.000	—
08.01.2024	5.436	362.38	362.06	0.31		80.0	65.0	15.00	5.95	5.33	24.000	0.000	—
09.01.2024	4.133	252.56	252.50	0.06	-8.3	72.8	56.5	16.40	5.95	5.26	24.000	0.000	—
10.01.2024	3.647	201.31	201.44	-0.13	-6.7	71.1	53.0	18.10	5.94	5.21	24.000	0.000	—
11.01.2024	3.399	185.50	185.69	-0.19	-5.4	69.5	51.2	18.30	6.01	5.26	24.000	0.000	—
12.01.2024	4.508	240.81	240.88	-0.06	-10.8	77.4	58.7	18.70	6.02	5.32	24.000	0.000	—
13.01.2024	5.103	237.06	236.94	0.13		83.9	62.4	21.50	5.97	5.26	24.000	0.000	—
14.01.2024	4.596	198.94	198.81	0.13	-16.4	82.7	59.7	23.10	5.92	5.20	24.000	0.000	—
15.01.2024	3.263	177.19	177.19	0.00		69.4	50.9	18.40	6.00	5.25	24.000	0.000	—
16.01.2024	2.939	155.81	155.88	-0.06	-2.9	67.3	48.5	18.90	6.14	5.36	24.000	0.000	—
17.01.2024	4.069	235.63	235.44	0.19	-9.0	73.4	56.2	17.30	5.96	5.25	24.000	0.000	—
18.01.2024	4.096	215.75	215.56	0.19	-13.0	75.8	56.8	19.00	5.98	5.26	24.000	0.000	—
19.01.2024	3.227	199.63	199.56	0.06	-4.5	67.3	51.1	16.20	6.25	5.51	24.000	0.000	—
20.01.2024	3.229	241.38	241.19	0.19	-11.8	63.3	49.9	13.40	6.25	5.56	24.000	0.000	—
21.01.2024	3.583	217.06	216.88	0.19	-17.4	69.1	52.6	16.50	6.26	5.56	24.000	0.000	—
Итого:	113.049	7626.57	7628.51	-1.94	—	—	—	—	—	—	720.000	0.000	—
Средние:	3.768	254.22	254.28	-0.07	-7.8	69.2	53.9	15.30	5.98	5.29	24.000	0.000	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 720 ч Суммарное время отказа: 0 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.025 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

