

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 16.04.2022 по 15.05.2022

Потребитель: ООО УК "ЛиЯ"
 Адрес объекта: ул. Подольская д. 101
 Теплосчетчик МКТС: № 011221-1 Версия МКТС: 2.62
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.04.22	1.689	213.19	212.88	0.26	46.5	38.6	7.9	5.1	4.1	24.00	0.00	
17.04.22	2.145	255.38	254.88	0.55	51.6	43.2	8.4	5.1	4.2	24.00	0.00	
18.04.22	1.883	333.75	333.00	0.73	46.5	40.8	5.6	5.1	4.2	24.00	0.00	
19.04.22	1.525	385.75	385.00	0.77	41.1	37.2	3.9	5.0	4.2	24.00	0.00	
20.04.22	1.494	386.50	385.75	0.78	40.8	37.0	3.9	5.0	4.2	24.00	0.00	
21.04.22	1.601	306.06	305.44	0.60	44.1	38.8	5.2	5.1	4.2	24.00	0.00	
22.04.22	1.519	321.19	320.50	0.65	43.1	38.3	4.7	5.0	4.1	24.00	0.00	
23.04.22	1.274	275.88	275.44	0.44	40.7	36.0	4.6	5.0	4.1	24.00	0.00	
24.04.22	1.295	388.81	388.06	0.76	39.5	36.2	3.3	5.0	4.1	24.00	0.00	
25.04.22	1.188	450.56	449.56	0.96	38.2	35.5	2.6	5.0	4.2	24.00	0.00	
26.04.22	1.236	450.69	449.75	0.97	39.1	36.4	2.7	4.9	4.2	24.00	0.00	
27.04.22	1.323	412.81	411.94	0.87	39.9	36.7	3.2	5.0	4.2	24.00	0.00	
28.04.22	1.594	349.75	349.06	0.73	43.4	38.9	4.5	5.0	4.1	24.00	0.00	
29.04.22	1.592	287.94	287.38	0.56	43.7	38.2	5.5	5.2	4.2	24.00	0.00	
30.04.22	1.603	210.31	209.94	0.35	45.7	38.1	7.6	5.2	4.2	24.00	0.00	
01.05.22	1.462	218.75	218.38	0.37	43.7	37.0	6.7	5.2	4.1	24.00	0.00	
02.05.22	1.360	379.25	378.50	0.78	40.4	36.8	3.6	5.1	4.2	24.00	0.00	
03.05.22	1.200	455.75	454.81	0.93	38.1	35.5	2.6	5.0	4.2	24.00	0.00	
04.05.22	1.434	374.63	373.81	0.81	41.2	37.4	3.8	5.1	4.2	24.00	0.00	
05.05.22	1.667	360.63	359.81	0.77	43.7	39.1	4.6	5.1	4.2	24.00	0.00	
06.05.22	1.429	344.25	343.56	0.71	41.4	37.2	4.1	5.1	4.2	24.00	0.00	
07.05.22	1.200	302.31	301.75	0.53	40.2	36.2	4.0	5.1	4.1	24.00	0.00	
08.05.22	1.241	451.13	450.19	0.96	39.3	36.6	2.7	4.9	4.2	24.00	0.00	
09.05.22	1.383	377.88	377.06	0.81	40.6	37.0	3.6	5.0	4.1	24.00	0.00	
10.05.22	1.565	350.44	349.69	0.76	42.8	38.4	4.5	5.0	4.1	24.00	0.00	
11.05.22	0.570	294.81	294.56	0.25	31.1	29.2	1.9	2.6	2.4	24.00	0.00	Не
12.05.22	0.075	277.56	277.56	0.01	22.1	21.8	0.3	0.8	0.9	23.42	0.58	Не
13.05.22	0.053	106.31	106.44	-0.11	22.9	22.4	0.5	-0.1	0.5	24.00	0.00	
14.05.22	0.000	0.00	0.00	0.00	20.8	21.1	-0.4	-0.4	0.5	22.34	1.66	Эл
15.05.22	0.000	0.00	0.00	0.00	20.6	21.0	-0.4	-0.4	0.5	22.27	1.73	Эл
Итого:	37.599	9322.25	9304.69	17.58	40.6	36.6	4.0	4.3	3.6	716.02	3.98	ЭлНе

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.05.22 24:00	4435.590	687722.44	681605.25	57622.53
15.04.22 24:00	4397.991	678400.19	672300.56	56906.50
Итого:	37.599	9322.25	9304.69	716.02

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 716.02 ч

Суммарное время отказа: 3.98 ч = 3.39 + 0.58 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)



Представитель поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31