

Организация: ООО "УК Лия"
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Подольская 101,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11221
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
 14.12.2020 по 17.01.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Гр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
14.12	3,58	460,00	459,25	0,75	0,00	467,87	465,37	2,50	60,64	52,86	7,78	5,97	5,18	24,0	
15.12	3,47	466,06	465,37	0,69	0,00	473,87	471,44	2,44	59,91	52,48	7,43	5,98	5,17	24,0	
16.12	3,26	461,81	461,19	0,62	0,00	469,19	466,94	2,25	58,04	50,98	7,06	5,97	5,17	24,0	
17.12	2,77	468,19	467,75	0,44	0,00	474,44	472,69	1,75	52,97	47,07	5,9	5,97	5,16	24,0	
18.12	2,90	479,06	478,50	0,56	0,00	485,56	483,75	1,81	53,76	47,72	6,04	5,99	5,14	24,0	
19.12	3,09	477,69	477,19	0,50	0,00	484,81	482,81	2,00	56,03	49,58	6,45	6,03	5,18	24,0	
20.12	3,00	471,62	471,12	0,50	0,00	478,37	476,50	1,87	55,36	49,01	6,35	6,01	5,18	24,0	
21.12	3,00	477,62	477,12	0,50	0,00	484,50	482,56	1,94	55,13	48,86	6,27	5,99	5,14	24,0	
22.12	3,34	473,44	472,87	0,56	0,00	480,94	478,75	2,19	58,1	51,05	7,05	5,97	5,13	24,0	
23.12	3,93	477,62	476,81	0,81	0,00	486,56	483,69	2,87	63,34	55,12	8,22	5,97	5,11	24,0	
24.12	3,67	467,44	466,69	0,75	0,00	475,87	473,25	2,62	62,16	54,32	7,84	5,93	5,1	24,0	
25.12	3,24	459,06	458,44	0,62	0,00	466,12	463,94	2,19	57,4	50,36	7,04	5,93	5,14	24,0	
26.12	2,95	457,87	457,37	0,50	0,00	464,37	462,56	1,81	54,82	48,39	6,43	5,95	5,17	24,0	
27.12	3,44	461,94	461,31	0,62	0,00	469,50	467,12	2,37	58,93	51,48	7,45	5,99	5,19	24,0	
28.12	4,28	462,37	461,62	0,75	0,00	472,00	468,87	3,12	67,02	57,79	9,23	6,01	5,19	24,0	
29.12	4,03	464,81	463,94	0,87	0,00	473,94	470,94	3,00	65,11	56,46	8,65	5,97	5,15	24,0	
30.12	3,29	462,50	462,00	0,50	0,00	469,87	467,69	2,19	58,03	50,92	7,11	5,98	5,18	24,0	
31.12	2,95	469,75	469,25	0,50	0,00	476,25	474,50	1,75	54,47	48,19	6,28	6,01	5,2	24,0	
01.01	2,94	475,25	474,75	0,50	0,00	482,00	480,06	1,94	54,6	48,42	6,18	6,05	5,21	24,0	
02.01	2,64	471,06	470,69	0,37	0,00	477,00	475,44	1,56	51,51	45,9	5,61	5,99	5,18	24,0	
03.01	2,83	474,69	474,25	0,44	0,00	481,06	479,31	1,75	53,33	47,38	5,95	6,01	5,18	24,0	
04.01	2,92	471,44	471,00	0,44	0,00	478,00	476,19	1,81	54,06	47,87	6,19	5,96	5,13	24,0	
05.01	2,99	473,81	473,25	0,56	0,00	480,56	478,69	1,87	55,19	48,89	6,3	5,98	5,15	24,0	
06.01	3,26	471,56	471,00	0,56	0,00	478,87	476,69	2,19	57,22	50,32	6,9	5,94	5,11	24,0	
07.01	3,60	470,31	469,62	0,69	0,00	478,50	476,00	2,50	61,15	53,5	7,65	5,96	5,12	24,0	
08.01	3,29	463,00	462,50	0,50	0,00	470,37	468,25	2,12	58,21	51,12	7,09	5,93	5,13	24,0	
09.01	3,52	458,00	457,37	0,62	0,00	465,75	463,31	2,44	60,12	52,44	7,68	5,94	5,15	24,0	
10.01	3,83	458,50	457,81	0,69	0,00	466,94	464,31	2,62	63,06	54,71	8,35	5,92	5,12	24,0	
11.01	4,14	463,00	462,12	0,87	0,00	472,31	469,25	3,06	65,88	56,95	8,93	5,96	5,15	24,0	
12.01	4,24	459,25	458,44	0,81	0,00	468,94	465,75	3,19	67,5	58,28	9,22	5,98	5,15	23,67	
13.01	3,99	359,37	359,00	0,37	0,00	366,75	364,25	2,50	66,76	55,67	11,09	5,97	5,32	24,0	
14.01	4,36	282,25	282,44	0,00	0,19	289,06	286,81	2,25	72,57	57,14	15,43	5,8	5,12	24,0	
15.01	4,64	285,75	285,87	0,00	0,12	293,12	290,56	2,56	75,59	59,36	16,23	5,83	5,11	24,0	
16.01	4,53	284,25	284,50	0,00	0,25	291,37	289,12	2,25	74,29	58,36	15,93	5,82	5,12	24,0	
17.01	4,78	281,56	281,75	0,00	0,19	289,06	286,37	2,69	76,44	59,49	16,95	5,85	5,16	24,0	

Организация: ООО "УК Лия"
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Подольская 101,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11221
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
 14.12.2020 по 17.01.2021

Итого:	122,70	15521,94	15504,19	18,50	0,75	15783,75	0,00	80,00	59,79	51,90	7,89	5,96	5,16	839,67
--------	--------	----------	----------	-------	------	----------	------	-------	-------	-------	------	------	------	--------

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
13.12.2020	24:00	3395,48	546346,75	540390,37	46088,93
17.01.2021	24:00	3518,18	561868,69	555894,56	46928,60
ИТОГО:		122,70	15521,94	15504,19	839,67


Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.
 840 = 839,67 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Досчёт: Q = 122,748, Гкал

Представитель
 абонента



*Общедомовой период с 15.12.20 по 17.01.21
 Qдосч. = 119,168 Гкал*