

Организация ООО УК "ЛИЯ" Номер договора _____
 Адрес ул. Химиков, д.26 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 445286
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ____мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ____мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 14.12.2020 по 17.01.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Vi	Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка		M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
14.12.20	3.568	375.8672	376.3359	-	0.00	0.4688	62.50	53.03	9.47	0.00	24.00	
15.12.20	3.439	376.6016	377.1094	-	0.00	0.5078	61.68	52.57	9.11	0.00	24.00	
16.12.20	3.315	375.9609	376.6094	-	0.00	0.6484	60.53	51.73	8.80	0.00	24.00	
17.12.20	2.849	356.3906	357.4531	-	0.00	1.0625	56.63	48.65	7.98	0.00	24.00	
18.12.20	2.833	351.8984	352.8594	-	0.00	0.9609	56.31	48.27	8.04	0.00	24.00	
19.12.20	3.028	352.5000	353.3828	-	0.00	0.8828	58.35	49.77	8.58	0.00	24.00	
20.12.20	3.008	352.0078	352.8359	-	0.00	0.8281	58.39	49.86	8.53	0.00	24.00	
21.12.20	2.945	351.3672	352.3047	-	0.00	0.9375	57.58	49.21	8.37	0.00	24.00	
22.12.20	3.315	350.4375	351.2656	-	0.00	0.8281	61.21	51.76	9.44	0.00	24.00	
23.12.20	3.525	347.8281	348.6250	-	0.00	0.7969	62.96	52.84	10.12	0.00	24.00	
24.12.20	3.598	343.2109	344.0000	-	0.00	0.7891	64.16	53.69	10.47	0.00	24.00	
25.12.20	3.299	343.1797	344.1719	-	0.00	0.9922	60.79	51.19	9.60	0.00	24.00	
26.12.20	3.034	344.2188	345.2422	-	0.00	1.0234	58.47	49.67	8.80	0.00	24.00	
27.12.20	3.340	343.6641	344.7266	-	0.00	1.0625	61.33	51.62	9.71	0.00	24.00	
28.12.20	3.890	344.0391	345.2656	-	0.00	1.2266	66.61	55.32	11.29	0.00	24.00	
29.12.20	3.825	344.8047	345.9297	-	0.00	1.1250	65.99	54.91	11.08	0.00	24.00	
30.12.20	3.293	341.6875	342.8203	-	0.00	1.1328	60.80	51.18	9.62	0.00	24.00	
31.12.20	3.046	342.3203	343.3203	-	0.00	1.0000	58.34	49.46	8.89	0.00	24.00	
01.01.21	2.941	343.1181	344.0531	-	0.00	0.9349	57.40	48.84	8.56	0.00	24.00	
02.01.21	2.842	343.2083	344.1317	-	0.00	0.9235	56.60	48.34	8.27	0.00	24.00	
03.01.21	2.800	343.1886	344.1611	-	0.00	0.9725	56.24	48.09	8.14	0.00	24.00	
04.01.21	3.022	343.2102	344.1681	-	0.00	0.9579	58.28	49.48	8.79	0.00	24.00	
05.01.21	3.116	343.4087	344.2852	-	0.00	0.8765	59.26	50.19	9.06	0.00	24.00	
06.01.21	3.355	343.3197	344.2731	-	0.00	0.9534	61.76	52.00	9.76	0.00	24.00	
07.01.21	3.497	342.3523	343.3950	-	0.00	1.0427	63.18	52.98	10.20	0.00	24.00	
08.01.21	3.203	340.7043	341.6228	-	0.00	0.9185	60.27	50.88	9.39	0.00	24.00	
09.01.21	3.455	359.0332	360.0325	-	0.00	0.9993	62.39	52.78	9.61	0.00	24.00	
10.01.21	3.527	380.4871	381.8711	-	0.00	1.3840	62.30	53.05	9.25	0.00	24.00	
11.01.21	4.010	383.9363	384.1987	-	0.00	0.2625	66.73	56.31	10.42	0.00	24.00	
12.01.21	3.964	383.4683	384.6089	-	0.00	1.1406	66.63	56.31	10.32	0.00	24.00	
13.01.21	3.854	380.6626	381.9736	-	0.00	1.3110	65.32	55.21	10.10	0.00	24.00	
14.01.21	4.508	379.9966	381.2925	-	0.00	1.2959	71.03	59.19	11.84	0.00	24.00	
15.01.21	4.729	380.6201	381.7979	-	0.00	1.1777	73.54	61.14	12.40	0.00	24.00	
16.01.21	4.936	380.1357	381.3208	-	0.00	1.1851	75.37	62.41	12.96	0.00	24.00	
17.01.21	5.113	375.6968	376.8208	-	0.00	1.1240	77.01	63.43	13.58	0.00	24.00	
Итого	122.021	12484.5313	12518.2646	0.0000	0.00	33.7334	62.60	52.84	9.76	0.00	840.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
17.01.21	24:00	62.872	6146.55	6164.01	0.00	408.00
01.01.21	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.20	24:00	550.737	82656.55	83060.84	0.00	5130.31
14.12.20	00:00	491.588	76318.57	76706.58	0.00	4698.31
Итого		122.021	12484.53	12518.26	0.00	840.00



_____ 840.00 час. Период норм. работы _____ 840.00 час.
 Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t1-t2 (Kv) _____ 0.000 час. Период Gcm1n (G) _____ 0.000 час.
 Период Gmax _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

