

Организация: ООО "УК ЛиЯ"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 386985

Адрес дома: ул Химиков 57,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
14.12.2020 по 17.01.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
14.12	2,63	214,76	216,13	0,00	1,37	218,29	218,42	-0,13	59,34	47,06	12,28	5,28	4,95	24,0	
15.12	2,61	214,85	216,19	0,00	1,33	218,37	218,48	-0,11	59,33	47,18	12,16	5,26	4,94	24,0	
16.12	2,43	215,25	216,60	0,00	1,35	218,55	218,80	-0,25	57,27	45,95	11,31	5,36	5,03	24,0	
17.12	2,11	215,68	217,03	0,00	1,35	218,53	218,98	-0,45	52,95	43,18	9,77	5,52	5,19	24,0	
18.12	2,06	215,84	217,21	0,00	1,37	218,61	219,12	-0,51	52,24	42,69	9,55	5,5	5,2	24,0	
19.12	2,06	215,81	217,19	0,00	1,38	218,57	219,08	-0,51	52,19	42,63	9,55	5,44	5,13	24,0	
20.12	2,09	215,73	217,12	0,00	1,39	218,53	219,02	-0,49	52,45	42,76	9,68	5,51	5,19	24,0	
21.12	2,08	206,97	208,27	0,00	1,30	209,67	210,12	-0,45	52,8	42,75	10,05	5,38	5,07	24,0	
22.12	2,31	201,46	202,76	0,00	1,30	204,41	204,68	-0,27	55,76	44,31	11,46	5,36	5,09	24,0	
23.12	2,54	201,30	202,58	0,00	1,28	204,51	204,62	-0,10	58,62	45,99	12,63	5,41	5,12	24,0	
24.12	2,67	200,21	201,42	0,00	1,22	203,64	203,58	0,05	60,74	47,38	13,36	4,87	4,62	24,0	
25.12	2,46	200,68	201,95	0,00	1,26	203,80	203,96	-0,16	57,73	45,46	12,27	4,93	4,66	24,0	
26.12	2,35	200,41	201,69	0,00	1,28	203,42	203,67	-0,25	56,72	45,0	11,72	4,81	4,52	24,0	
27.12	2,40	200,97	202,23	0,00	1,26	204,03	204,21	-0,18	57,11	45,14	11,96	4,94	4,67	24,0	
28.12	2,87	200,81	202,05	0,00	1,25	204,49	204,33	0,16	62,88	48,57	14,31	5,1	4,8	24,0	
29.12	2,94	200,14	201,40	0,00	1,26	203,91	203,72	0,19	63,81	49,1	14,71	4,82	4,55	24,0	
30.12	2,43	200,10	201,41	0,00	1,30	203,17	203,37	-0,20	57,28	45,14	12,14	4,77	4,49	24,0	
31.12	2,20	200,38	201,67	0,00	1,30	203,16	203,48	-0,33	54,23	43,24	10,98	4,87	4,59	24,0	
01.01	2,10	200,50	201,79	0,00	1,29	203,16	203,55	-0,39	52,99	42,51	10,48	4,89	4,61	24,0	
02.01	1,98	201,14	202,45	0,00	1,32	203,65	204,14	-0,49	51,45	41,6	9,85	5,16	4,85	24,0	
03.01	1,99	201,17	202,11	0,00	0,94	203,73	203,83	-0,10	51,87	41,96	9,91	5,08	4,82	24,0	
04.01	2,03	201,13	202,45	0,00	1,32	203,72	204,18	-0,46	52,3	42,19	10,11	5,19	4,92	24,0	
05.01	2,01	201,04	202,37	0,00	1,34	203,58	204,07	-0,49	51,74	41,72	10,02	5,15	4,87	24,0	
06.01	2,35	200,22	201,52	0,00	1,30	203,19	203,44	-0,25	56,28	44,53	11,75	4,92	4,66	24,0	
07.01	2,51	200,23	201,52	0,00	1,29	203,43	203,56	-0,13	58,59	46,03	12,56	4,92	4,66	24,0	
08.01	2,31	200,34	201,65	0,00	1,31	203,27	203,56	-0,28	55,89	44,36	11,53	4,92	4,65	24,0	
09.01	2,50	199,99	201,29	0,00	1,30	203,17	203,32	-0,15	58,4	45,9	12,5	4,83	4,54	24,0	
10.01	2,59	200,15	201,46	0,00	1,31	203,46	203,56	-0,09	59,57	46,59	12,98	5,0	4,69	24,0	
11.01	2,99	199,90	201,21	0,00	1,31	203,75	203,56	0,18	64,61	49,62	14,98	4,81	4,54	24,0	
12.01	3,20	199,95	201,26	0,00	1,31	204,14	203,80	0,34	67,64	51,6	16,04	4,73	4,46	24,0	
13.01	3,09	199,91	201,24	0,00	1,33	203,91	203,68	0,23	66,03	50,55	15,48	4,66	4,38	24,0	
14.01	3,57	200,07	201,40	0,00	1,34	204,74	204,15	0,58	71,72	53,86	17,86	5,0	4,7	24,0	
15.01	3,83	198,86	200,21	0,00	1,35	203,98	203,18	0,79	75,49	56,22	19,27	4,48	4,23	24,0	
16.01	4,09	199,19	200,58	0,00	1,38	204,73	203,75	0,98	78,74	58,24	20,5	5,02	4,69	24,0	
17.01	4,25	198,42	199,82	0,00	1,40	204,16	203,07	1,09	80,46	59,06	21,4	4,53	4,29	24,0	

Организация: МУП "Жилищник"
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: ул Химиков 57,

Номер абонента: Котельная
Номер прибора: 386985
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
14.12.2020 по 17.01.2021

Итого:	90,66	7123,57	7169,30	0,00	45,72	7241,47	7,22	-2,62	59,26	46,53	12,73	5,05	4,76	840,0	
--------	-------	---------	---------	------	-------	---------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------	--

Показания интеграторов счётчика: 2163 = 88,03

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
13.12.2020	24:00	329,02	37753,39	38087,35	5159,88
31.12.2020	24:00	372,27	41474,75	41832,28	5591,88
01.01.2021	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2021	24:00	47,41	3402,21	3424,37	408,00
ИТОГО:		90,66	7123,57	7169,30	840,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
840 =840,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 90,657, Гкал

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации



Период с 15.12.20 по 15.01.21

Q = 88,03 Гкал