

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 16.03.2021 по 15.04.2021

Потребитель: ООО "УК Лия"

Адрес объекта: ул. Химиков, д.30

Теплосчетчик МКТС: № 015215-1

Версия МКТС: 2.61

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.03.21	1.506	314.75	305.28	9.47	53.1	48.3	4.8	7.2	6.5	24.00	0.00	
17.03.21	1.619	316.97	306.84	10.14	55.2	50.0	5.1	7.2	6.5	24.00	0.00	
18.03.21	1.534	314.88	304.03	10.83	54.0	49.1	4.9	7.2	6.5	24.00	0.00	
19.03.21	1.572	314.63	303.83	10.80	54.6	49.6	5.0	7.2	6.5	24.00	0.00	
20.03.21	1.696	314.27	303.55	10.72	56.7	51.3	5.4	7.2	6.5	24.00	0.00	
21.03.21	1.727	314.38	303.67	10.70	57.3	51.8	5.5	7.2	6.5	24.00	0.00	
22.03.21	1.607	314.77	304.06	10.72	55.3	50.2	5.1	7.2	6.5	24.00	0.00	
23.03.21	1.675	321.23	310.45	10.77	56.2	51.0	5.2	7.2	6.5	24.00	0.00	
24.03.21	1.617	324.00	313.17	10.83	55.3	50.4	5.0	7.3	6.5	24.00	0.00	
25.03.21	1.544	328.03	317.05	10.97	54.5	49.8	4.7	7.3	6.5	24.00	0.00	
26.03.21	1.447	328.50	317.58	10.93	53.0	48.6	4.4	7.3	6.6	24.00	0.00	
27.03.21	1.419	328.53	317.61	10.92	52.4	48.1	4.3	7.3	6.6	24.00	0.00	
28.03.21	1.503	328.80	317.89	10.91	53.9	49.4	4.6	7.3	6.5	24.00	0.00	
29.03.21	1.507	328.75	317.88	10.86	53.9	49.3	4.6	7.3	6.5	24.00	0.00	
30.03.21	1.505	327.09	316.34	10.76	53.8	49.2	4.6	7.4	6.6	24.00	0.00	
31.03.21	1.321	299.05	289.08	9.96	51.8	47.4	4.4	6.6	6.0	24.00	0.00	
01.04.21	1.445	335.58	325.69	9.88	52.9	48.6	4.3	7.0	6.2	24.00	0.00	
02.04.21	1.464	332.88	323.09	9.79	53.3	48.9	4.4	6.9	6.1	24.00	0.00	
03.04.21	1.490	333.09	323.31	9.79	53.5	49.1	4.5	6.9	6.1	24.00	0.00	
04.04.21	1.445	321.94	312.39	9.54	52.9	48.4	4.5	6.7	6.0	24.00	0.00	
05.04.21	1.457	313.13	303.78	9.33	53.2	48.6	4.6	6.6	5.9	24.00	0.00	
06.04.21	1.427	292.56	285.72	6.86	53.4	48.5	4.9	6.5	5.8	24.00	0.00	
07.04.21	1.326	279.30	276.11	3.20	52.1	47.4	4.7	6.7	6.1	24.00	0.00	
08.04.21	1.400	290.59	287.22	3.37	52.9	48.1	4.8	7.0	6.3	23.99	0.01	Эл
09.04.21	1.176	287.77	284.44	3.33	48.4	44.3	4.1	7.0	6.3	24.00	0.00	
10.04.21	0.939	283.98	280.66	3.34	43.3	40.0	3.3	6.9	6.2	24.00	0.00	
11.04.21	0.907	289.45	285.77	3.68	43.2	40.1	3.1	7.0	6.3	24.00	0.00	
12.04.21	0.870	290.80	287.08	3.71	43.0	40.0	3.0	7.0	6.3	24.00	0.00	
13.04.21	0.760	292.84	289.11	3.74	41.5	38.9	2.6	7.1	6.3	24.00	0.00	
14.04.21	0.729	295.73	291.95	3.79	41.6	39.1	2.5	7.0	6.3	24.00	0.00	
15.04.21	0.711	295.95	292.16	3.79	41.6	39.2	2.4	7.0	6.3	24.00	0.00	
Итого:	42.344	9654.20	9396.78	257.43	51.7	47.3	4.4	7.1	6.3	743.99	0.01	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.04.21 24:00	991.525	18711.86	182403.08	22299.88
15.03.21 24:00	949.181	177457.66	173006.30	21555.88
Итого:	42.344	9654.20	9396.78	743.99

Отчетный период: 744,00 ч

Время работы: 743,99 ч


Суммарное время отказа: 0.01 ч = 0.01 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.23



Q рас. = 42,345 Гкал