

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 435815

Адрес дома: ул Ворошилова 111

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 19.03.2021 по 18.04.2021**

Дата	Тепло, Гкал		Объем, м3				Температура, гр.С				Давление, атм		Наработка, ч, Тр	Классиф. ош.
	Q	Q2	V1	V2	V3	V4	T1	T2	T3	T4	P1	P2		
19.03	3.371	0.000	116.729	116.118	119.235	117.019	68.7	39.9			7.1	2.2	24.00	
20.03	3.910	0.000	143.679	143.004	146.860	144.269	69.8	42.7			7.1	2.2	24.00	
21.03	3.398	0.000	120.730	120.046	123.347	121.026	69.1	41.0			7.1	2.2	24.00	
22.03	3.136	0.000	107.971	107.325	110.271	108.139	68.5	39.5			7.1	2.2	24.00	
23.03	3.587	0.000	131.322	130.663	134.148	131.759	68.8	41.6			7.1	2.2	24.00	
24.03	3.568	0.000	127.759	127.103	130.612	128.206	70.2	42.4			7.1	2.2	24.00	
25.03	2.873	0.000	98.053	97.448	100.171	98.200	69.0	39.8			7.1	2.2	24.00	
26.03	2.670	0.000	90.775	90.197	92.675	90.850	67.8	38.4			7.1	2.2	24.00	
27.03	2.581	0.000	86.076	85.512	87.856	86.096	67.3	37.4			7.1	2.2	24.00	
28.03	2.696	0.000	93.564	92.975	95.512	93.661	67.6	38.9			7.1	2.2	24.00	
29.03	2.638	0.000	91.181	90.598	93.045	91.239	67.0	38.1			7.1	2.2	24.00	
30.03	2.621	0.000	90.153	89.563	92.001	90.195	67.1	38.0			7.1	2.2	24.00	
31.03	2.544	0.000	89.855	89.253	91.612	89.854	65.4	37.1			7.1	2.2	24.00	
01.04	2.313	0.000	73.390	72.868	74.909	73.326	67.4	36.0			7.1	2.2	24.00	
02.04	2.928	0.000	99.848	99.221	101.873	99.935	66.7	38.5			7.1	2.2	24.00	
03.04	2.853	0.000	103.724	103.107	105.822	103.876	66.5	39.1			7.1	2.2	24.00	
04.04	2.777	0.000	100.336	99.715	102.360	100.451	66.5	38.9			7.1	2.2	24.00	
05.04	2.579	0.000	88.604	88.012	90.407	88.624	66.8	37.7			7.1	2.2	24.00	
06.04	2.368	0.000	88.506	87.932	90.124	88.497	63.0	36.3			7.1	2.2	24.00	
07.04	2.311	0.000	81.635	81.084	83.188	81.596	64.3	36.1			7.1	2.2	24.00	
08.04	2.731	0.000	94.975	93.649	96.904	94.313	66.8	38.2			7.1	2.2	23.99	Е
09.04	2.612	0.000	88.394	87.807	90.215	88.415	67.2	37.7			7.1	2.2	24.00	
10.04	2.327	0.000	74.389	73.852	75.939	74.327	67.7	36.5			7.1	2.2	24.00	
11.04	2.039	0.000	64.229	63.757	65.539	64.145	66.8	35.1			7.1	2.2	24.00	
12.04	1.980	0.000	63.828	63.373	65.104	63.758	66.1	35.1			7.1	2.2	24.00	
13.04	1.840	0.000	59.988	59.565	61.178	59.922	65.8	35.2			7.1	2.2	24.00	
14.04	1.747	0.000	57.459	57.045	58.594	57.396	65.6	35.3			7.1	2.2	24.00	
15.04	1.671	0.000	56.287	55.883	57.371	56.223	65.1	35.5			7.1	2.2	24.00	
16.04	1.687	0.000	55.730	55.324	56.828	55.662	65.7	35.5			7.1	2.2	24.00	
17.04	1.737	0.000	58.803	58.371	59.945	58.734	65.2	35.7			7.1	2.2	24.00	
18.04	1.944	0.000	65.508	65.047	66.799	65.465	65.7	36.0			7.1	2.2	24.00	
Итого	79.939	0.000	2763.478	2745.415	2820.445	2765.177	67.2	38.4	0.0	0.0	7.1	2.2	743.99	


**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	Q2, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	V4, м3	Тр, ч
18.03.2021	24:00	381.3039	0.000	14041.073	13975.714	14407.266	14139.409	1847.99
18.04.2021	24:00	461.2426	0.000	16804.551	16721.129	17227.711	16904.586	2591.98
Итого		79.938751	0.000	2763.478	2745.415	2820.445	2765.177	743.99

$$\text{Точч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt}<\text{min} + \text{ТG}<\text{min} + \text{ТG}>\text{max} + \text{То.д.}$$

$$= 744.60 + 743.99 + 0.00 + 0.01 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Классификация ошибок:  
 U - отключение питания  
 E - функциональный отказ  
 D - отключение по T1-T2<min  
 G - отключение по G<min  
 G - отключение по G>max



-1,874