Организация: ООО "УК ЛиЯ"
Тип прибора: КМ-5-2
Адрес дома: ул Химиков 57,

Номер абонента: Котельная
Номер прибора: 386985
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.03.2021 по 19.04.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Класс-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.03	1,97	230,94	233,04	0,00	2,09	233,80	235,07	-1,27	51,1	42,57	8,53	5,29	4,94	24,0	
20.03	2,21	231,04	233,13	0,00	2,09	234,23	235,36	-1,13	54,19	44,63	9,57	5,24	4,87	24,0	
21.03	2,24	230,22	232,32	0,00	2,09	233,50	234,60	-1,10	55,05	45,3	9,75	5,02	4,63	24,0	
22.03	2,06	230,49	232,60	0,00	2,11	233,52	234,75	-1,22	52,86	43,89	8,96	5,06	4,71	24,0	
23.03	2,11	218,94	220,95	0,00	2,01	221,91	223,00	-1,10	53,66	43,99	9,67	4,79	4,52	24,0	
24.03	2,14	214,20	216,16	0,00	1,96	217,16	218,18	-1,03	54,18	44,18	10,0	5,24	4,88	24,0	
25.03	2,14	214,29	216,26	0,00	1,97	217,34	218,36	-1,02	54,93	44,93	10,0	5,18	4,86	24,0	
26.03	1,96	214,14	216,12	0,00	1,97	216,93	218,07	-1,14	52,51	43,36	9,15	5,29	5,01	24,0	
27.03	1,54	213,73	215,74	0,00	2,01	215,97	217,37	-1,40	46,64	39,42	7,22	4,98	4,66	24,0	
28.03	1,73	214,29	216,29	0,00	2,00	216,78	218,08	-1,29	49,36	41,29	8,07	5,19	4,89	24,0	
29.03	1,68	215,75	217,70	0,00	1,96	218,17	219,45	-1,28	48,32	40,53	7,79	4,61	4,32	24,0	
30.03	1,67	225,20	227,06	0,00	1,86	227,67	228,87	-1,20	47,99	40,56	7,43	5,7	5,32	24,0	
31.03	1,50	213,03	214,92	0,00	1,89	215,14	216,46	-1,32	45,4	38,34	7,06	4,93	4,69	24,0	
01.04	1,55	212,93	214,87	0,00	1,94	215,13	216,46	-1,34	46,39	39,11	7,28	5,11	4,86	24,0	
02.04	1,81	212,09	214,03	0,00	1,94	214,59	215,79	-1,21	49,92	41,35	8,57	4,79	4,57	24,0	
03.04	1,77	211,91	213,89	0,00	1,97	214,37	215,63	-1,26	49,4	41,06	8,35	4,64	4,38	24,0	
04.04	1,65	212,15	214,13	0,00	1,98	214,45	215,77	-1,32	47,68	39,88	7,8	4,82	4,5	24,0	
05.04	1,57	212,65	214,61	0,00	1,96	214,88	216,21	-1,33	46,64	39,23	7,42	4,85	4,57	24,0	
06.04	1,62	220,46	222,47	0,00	2,00	222,85	224,21	-1,36	47,48	40,13	7,36	4,82	4,55	24,0	
07.04	1,41	209,92	211,76	0,00	1,84	211,95	213,25	-1,30	44,8	38,05	6,75	4,96	4,68	24,0	
08.04	1,71	206,15	207,85	0,00	1,70	208,48	209,49	-1,01	48,71	40,39	8,32	5,03	4,76	23,99	U
09.04	1,70	201,01	202,55	0,00	1,53	203,29	204,14	-0,85	48,76	40,31	8,45	4,98	4,71	24,0	
10.04	1,45	201,66	203,02	0,00	1,36	203,67	204,47	-0,80	45,41	38,21	7,2	5,0	4,72	24,0	
11.04	1,33	201,56	202,88	0,00	1,32	203,46	204,28	-0,83	44,3	37,67	6,63	4,46	4,22	24,0	
12.04	1,08	201,81	203,17	0,00	1,36	203,41	204,39	-0,98	40,37	35,02	5,35	4,99	4,7	24,0	
13.04	1,06	201,89	203,27	0,00	1,38	203,54	204,54	-1,00	41,05	35,76	5,28	4,71	4,46	24,0	
14.04	0,99	211,90	213,33	0,00	1,42	213,58	214,66	-1,08	40,47	35,8	4,66	4,9	4,59	24,0	
15.04	1,02	217,10	218,53	0,00	1,43	218,88	219,95	-1,06	41,17	36,46	4,72	4,97	4,67	24,0	
16.04	1,05	224,20	225,71	0,00	1,51	226,04	227,18	-1,13	41,28	36,59	4,69	4,79	4,46	24,0	
17.04	1,06	230,00	231,52	0,00	1,52	231,89	233,03	-1,14	41,16	36,55	4,61	4,97	4,63	24,0	
18.04	1,20	234,32	235,88	0,00	1,55	236,37	237,48	-1,11	42,47	37,34	5,12	4,97	4,59	24,0	
Итого:	50,01	6690,02	6745,78	0,00	55,76	6762,95	35,63	-35,63	47,59	40,11	7,48	4,98	4,68	743,99	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.03.2021	24:00	229,17	16781,50	16886,57	1848,00
18.04.2021	24:00	279,18	23471,51	23632,35	2591,99
ИТОГО:		50,01	6690,02	6745,78	743,99

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Tdt<min +TG<min +TG≥max +Тд.о.
768 =743,99 +24,01 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 51,628, Гкал

Представитель абонента _____

Российская федерация * Московская область * Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" * ОГРН 1195074008711 ИНН 5043087486 * г. Серпухов *

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Фдос. = 51,624 Гкал