

Организация ООО УК "Лия" Номер договора _____
 Адрес ул. Глазовская, д.32 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 450490
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Сп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.03.2021 по 19.04.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
19.03.21	2.837	415.7637	417.3809	-	0.00	1.6172	55.46	48.66	6.80	0.00	24.00	
20.03.21	3.046	415.2441	416.8301	-	0.00	1.5859	57.57	50.25	7.31	0.00	24.00	
21.03.21	3.124	415.3027	416.8730	-	0.00	1.5703	58.23	50.72	7.50	0.00	24.00	
22.03.21	2.917	415.7598	417.3262	-	0.00	1.5664	56.18	49.18	6.99	0.00	24.00	
23.03.21	3.027	424.5918	426.0977	-	0.00	1.5059	57.13	50.02	7.11	0.00	24.00	
24.03.21	2.928	428.6348	429.8730	-	0.00	1.2383	56.20	49.39	6.81	0.00	24.00	
25.03.21	2.801	433.9336	435.0840	-	0.00	1.1504	55.29	48.86	6.43	0.00	24.00	
26.03.21	2.607	434.7168	435.9922	-	0.00	1.2754	53.73	47.76	5.97	0.02	23.98	D
27.03.21	2.555	434.5742	435.8965	-	0.00	1.3223	53.18	47.32	5.86	0.00	24.00	
28.03.21	2.718	435.1250	436.3418	-	0.00	1.2168	54.71	48.49	6.22	0.00	24.00	
29.03.21	2.732	434.9395	436.1152	-	0.00	1.1758	54.68	48.42	6.26	0.00	24.00	
30.03.21	2.737	432.8691	434.0273	-	0.00	1.1582	54.61	48.31	6.30	0.00	24.00	
31.03.21	2.532	410.6289	411.8809	-	0.00	1.2520	52.55	46.40	6.14	0.00	24.00	
01.04.21	2.613	411.3535	412.7031	-	0.00	1.3496	53.65	47.32	6.33	0.00	24.00	
02.04.21	2.649	408.1074	409.5742	-	0.00	1.4668	54.06	47.60	6.47	0.00	24.00	
03.04.21	2.674	408.5527	409.8906	-	0.00	1.3379	54.33	47.81	6.52	0.00	24.00	
04.04.21	2.580	394.6738	396.0762	-	0.00	1.4023	53.64	47.12	6.52	0.00	24.00	
05.04.21	2.624	383.7148	385.0117	-	0.00	1.2969	54.03	47.21	6.82	0.00	24.00	
06.04.21	2.632	387.5098	388.5898	-	0.00	1.0801	54.30	47.52	6.77	0.00	24.00	
07.04.21	2.515	422.0527	422.8789	-	0.00	0.8262	52.97	47.02	5.95	0.08	23.92	D
08.04.21	2.678	437.4961	438.3320	-	0.00	0.8359	53.73	47.64	6.10	0.01	23.99	U
09.04.21	2.209	433.3555	434.0918	-	0.00	0.7363	49.10	43.98	5.12	0.38	23.62	D
10.04.21	1.769	427.3672	428.0566	-	0.00	0.6895	43.96	39.83	4.14	0.16	23.84	D
11.04.21	1.710	435.1836	435.9863	-	0.00	0.8027	43.77	39.86	3.91	0.00	24.00	
12.04.21	1.652	437.1992	437.9648	-	0.00	0.7656	43.54	39.76	3.78	0.18	23.82	UD
13.04.21	0.906	439.9375	440.8125	-	0.00	0.8750	42.01	38.73	3.28	9.64	14.36	D
14.04.21	0.736	443.5234	444.3594	-	0.00	0.8359	42.06	38.93	3.13	11.99	12.01	D
15.04.21	0.000	443.9375	444.7266	-	0.00	0.7891	42.06	38.98	3.09	24.00	0.00	D
16.04.21	0.632	443.2656	443.9297	-	0.00	0.6641	42.19	38.96	3.23	13.69	10.31	D
17.04.21	1.249	442.5117	443.2500	-	0.00	0.7383	42.56	39.17	3.39	4.40	19.60	D
18.04.21	1.679	390.3398	391.3125	-	0.00	0.9727	44.22	39.92	4.29	0.07	23.93	D
19.04.21	1.689	417.3984	418.6641	-	0.00	1.2656	43.49	39.40	4.08	0.47	23.53	D
Итого	71.756	13539.5645	13575.9297	0.0000	0.00	36.3654	50.83	45.27	5.55	65.10	702.90	65.10

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
19.04.21	24:00	290.705	36258.40	36403.45	0.00	2077.40
19.03.21	00:00	218.949	22718.83	22827.52	0.00	1374.51
Итого		71.756	13539.56	13575.93	0.00	702.90

Отчетный период 768.00 час. Период норм. работы 702.90 час.

Период отключения питания (U) 0.024 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 65.080 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____



Представитель теплоснабжающей организации _____

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплоэнергия МО"
 "Теплоснабжающая организация"

Q_{дос.} = 78,402 Гкал