

Организация: ООО "УК ЛиЯ"
 Тип прибора: МКС
 Адрес дома: ул Подольская 101,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11221
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
 19.03.2021 по 19.04.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
19.03	2,41	279,75	280,56	0,00	0,81	283,50	283,19	0,31	52,92	44,32	8,6	5,76	5,11	24,0	
20.03	2,80	281,75	282,44	0,00	0,69	286,06	285,50	0,56	57,23	47,3	9,93	5,8	5,12	24,0	
21.03	2,73	279,94	280,62	0,00	0,69	284,25	283,69	0,56	57,02	47,24	9,78	5,79	5,12	24,0	
22.03	2,50	281,37	282,12	0,00	0,75	285,25	284,81	0,44	54,06	45,16	8,9	5,85	5,18	24,0	
23.03	2,48	277,19	277,87	0,00	0,69	281,00	280,62	0,37	53,87	44,93	8,94	5,8	5,15	24,0	
24.03	2,58	281,56	282,31	0,00	0,75	285,69	285,12	0,56	54,93	45,77	9,16	5,86	5,18	24,0	
25.03	2,44	293,87	294,56	0,00	0,69	297,87	297,50	0,37	53,62	45,33	8,29	5,89	5,16	24,0	
26.03	2,15	297,94	298,81	0,00	0,87	301,56	301,50	0,06	50,37	43,15	7,22	5,88	5,14	24,0	
27.03	1,91	294,37	295,19	0,00	0,81	297,56	297,62	-0,06	47,65	41,17	6,48	5,83	5,11	24,0	
28.03	1,92	291,37	292,25	0,00	0,87	294,50	294,62	-0,13	47,66	41,06	6,6	5,86	5,15	24,0	
29.03	2,02	291,62	292,56	0,00	0,94	295,06	295,06	0,00	48,92	42,01	6,91	5,81	5,1	24,0	
30.03	1,97	290,25	291,06	0,00	0,81	293,44	293,44	0,00	48,1	41,31	6,79	5,85	5,14	24,0	
31.03	2,02	287,75	288,62	0,00	0,87	291,00	291,00	0,00	48,52	41,51	7,01	5,79	5,1	24,0	
01.04	1,68	285,94	286,75	0,00	0,81	288,62	288,87	-0,25	44,59	38,73	5,86	5,83	5,15	24,0	
02.04	2,14	283,19	284,06	0,00	0,87	286,56	286,50	0,06	49,7	42,13	7,57	5,82	5,18	24,0	
03.04	1,96	280,69	281,50	0,00	0,81	283,75	283,69	0,06	47,99	41,01	6,98	5,84	5,18	24,0	
04.04	1,97	281,75	282,62	0,00	0,87	284,87	284,94	-0,06	47,88	40,88	7,0	5,79	5,12	24,0	
05.04	1,89	282,25	283,00	0,00	0,75	285,19	285,25	-0,06	46,97	40,27	6,7	5,82	5,15	24,0	
06.04	1,75	286,56	287,50	0,00	0,94	289,50	289,62	-0,13	45,67	39,56	6,11	5,85	5,16	24,0	
07.04	1,57	284,37	285,25	0,00	0,87	287,00	287,31	-0,31	43,48	37,96	5,52	5,83	5,16	24,0	
08.04	2,15	288,81	289,62	0,00	0,81	292,19	292,12	0,06	49,99	42,55	7,44	5,81	5,11	24,0	
09.04	1,91	287,19	288,00	0,00	0,81	290,19	290,19	0,00	46,83	40,18	6,65	5,85	5,17	24,0	
10.04	1,72	288,12	289,00	0,00	0,87	291,00	291,19	-0,19	44,91	38,93	5,98	5,82	5,12	24,0	
11.04	1,55	288,69	289,56	0,00	0,87	291,31	291,56	-0,25	43,38	38,0	5,38	5,86	5,17	24,0	
12.04	1,58	293,25	294,06	0,00	0,81	295,94	296,19	-0,25	44,09	38,69	5,4	5,83	5,11	24,0	
13.04	0,86	287,31	288,25	0,00	0,94	289,06	289,62	-0,56	34,78	31,79	2,99	5,87	5,2	24,0	
14.04	0,94	291,25	292,00	0,00	0,75	293,19	293,62	-0,44	36,83	33,59	3,24	5,9	5,21	24,0	
15.04	0,85	282,12	282,94	0,00	0,81	283,81	284,37	-0,56	35,36	32,37	2,99	5,81	5,16	24,0	
16.04	0,97	284,19	284,94	0,00	0,75	286,06	286,44	-0,38	36,78	33,37	3,41	5,76	5,11	24,0	
17.04	0,95	283,44	284,19	0,00	0,75	285,25	285,75	-0,50	36,08	32,74	3,34	5,82	5,16	24,0	
18.04	1,41	284,94	285,75	0,00	0,81	287,37	287,56	-0,19	41,72	36,77	4,95	5,83	5,16	24,0	
19.04	1,54	286,37	287,06	0,00	0,69	288,94	289,06	-0,13	43,15	37,78	5,37	5,86	5,18	24,0	
Итого:	59,33	9159,19	9185,06	0,00	25,87	9256,56	4,44	-1,00	46,70	40,23	6,48	5,83	5,15	768,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.03.2021	24:00	3728,65	578851,94	572908,12	48368,57
19.04.2021	24:00	3787,98	588011,12	582093,19	49136,57
ИТОГО:		59,33	9159,19	9185,06	768,00

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.
 768 = 768,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Досчёт: Q = 59,334, Гкал

Представитель
абонента




Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

