

Организация ООО "УК "СР" ХИМ 26
 Адрес ул. Химиков, Д.26 Номер договора _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Телефон _____
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____ Номер теплосчетчика 445286

Год.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = _____ мм
 Годр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = _____ мм
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 20.11.2020 по 13.12.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			VI	Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 утечка		M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2			Нераб. Тн
20.11.20	2.903	414.3203	415.8359	-	0.00	1.5156	54.61	47.62	6.98	0.00	24.00	
21.11.20	2.862	416.9922	418.4531	-	0.00	1.4609	54.75	47.92	6.84	0.00	24.00	
22.11.20	2.833	409.4531	410.8281	-	0.00	1.3750	54.63	47.73	6.89	0.00	24.00	
23.11.20	2.890	417.8125	419.1563	-	0.00	1.3438	55.25	48.36	6.89	0.00	24.00	
24.11.20	2.674	420.7578	422.3906	-	0.00	1.6328	53.45	47.12	6.33	0.00	24.00	
25.11.20	2.753	397.2578	398.6875	-	0.00	1.4297	54.63	47.72	6.91	0.00	24.00	
26.11.20	2.811	385.7422	387.0469	-	0.00	1.3047	55.50	48.23	7.27	0.00	24.00	
27.11.20	2.671	385.5547	386.5391	-	0.00	0.9844	54.15	47.25	6.91	0.00	24.00	
28.11.20	2.652	386.5547	387.5625	-	0.00	1.0078	54.05	47.21	6.84	0.00	24.00	
29.11.20	2.684	386.6875	387.6406	-	0.00	0.9531	54.23	47.31	6.92	0.00	24.00	
30.11.20	2.735	386.0156	386.8516	-	0.00	0.8359	54.45	47.39	7.06	0.00	24.00	
01.12.20	2.866	384.0391	384.8750	-	0.00	0.8359	55.76	48.32	7.44	0.00	24.00	
02.12.20	3.135	381.0156	381.8281	-	0.00	0.8125	57.99	49.78	8.21	0.00	24.00	
03.12.20	3.582	383.2422	384.0859	-	0.00	0.8438	62.42	53.09	9.33	0.00	24.00	
04.12.20	3.418	384.2188	385.0781	-	0.00	0.8594	60.54	51.66	8.88	0.00	24.00	
05.12.20	3.558	383.0625	383.8203	-	0.00	0.7578	61.70	52.43	9.27	0.00	24.00	
06.12.20	3.712	384.0391	384.9219	-	0.00	0.8828	63.26	53.61	9.65	0.00	24.00	
07.12.20	3.876	383.4063	384.3672	-	0.00	0.9609	64.85	54.76	10.09	0.00	24.00	
08.12.20	3.850	379.8828	380.9063	-	0.00	1.0234	64.80	54.68	10.12	0.00	24.00	
09.12.20	3.766	373.4453	374.3906	-	0.00	0.9453	64.17	54.10	10.07	0.00	24.00	
10.12.20	3.932	372.8906	373.7656	-	0.00	0.8750	65.58	55.06	10.53	0.00	24.00	
11.12.20	3.928	374.4219	375.1719	-	0.00	0.7500	65.75	55.28	10.47	0.00	24.00	
12.12.20	4.228	373.8281	374.4609	-	0.00	0.6328	68.73	57.44	11.29	0.00	24.00	
13.12.20	3.574	375.8125	376.3047	-	0.00	0.4922	62.76	53.26	9.49	0.00	24.00	

Итого	77.893	9340.4531	9364.9688	0.0000	0.00	24.5155	58.96	50.64	8.32	0.00	576.00	0.00
-------	--------	-----------	-----------	--------	------	---------	-------	-------	------	------	--------	------

Хим 26

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
13.12.20	24:00	491.588	76318.57	76706.58	0.00	4698.31
20.11.20	00:00	413.695	66978.12	67341.61	0.00	4122.31
Итого		77.893	9340.45	9364.97	0.00	576.00

$D = 69,295$

Отчетный период _____ 576.00_час. Период норм.работы _____ 576.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период Г<min (g) _____ 0.000_час.
 Период Г>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплообеспечивающей организации _____

