

Организация: ООО "УК ЛиЯ"  
 Тип прибора: МКТС  
 Адрес дома: ул Подольская 101,

Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 11221  
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с  
 20.11.2020 по 14.12.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т	Подмес, Т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр. час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
20.11	3,05	482,25	481,50	0,75	0,00	489,25	487,00	2,25	55,53	49,21	6,32	6,0	5,14	24,0	
21.11	2,94	479,94	479,19	0,75	0,00	486,75	484,62	2,12	54,91	48,78	6,13	6,0	5,14	24,0	
22.11	2,99	472,87	472,19	0,69	0,00	479,75	477,62	2,12	55,35	49,03	6,32	6,01	5,18	24,0	
23.11	2,84	475,06	474,37	0,69	0,00	481,62	479,62	2,00	53,98	48,02	5,96	5,97	5,13	24,0	
24.11	2,58	481,44	480,75	0,69	0,00	487,44	485,62	1,81	51,31	45,96	5,35	6,0	5,15	24,0	
25.11	2,75	481,69	480,94	0,75	0,00	488,12	486,06	2,06	52,96	47,25	5,71	6,01	5,15	24,0	
26.11	2,79	474,00	473,19	0,81	0,00	480,37	478,37	2,00	53,64	47,77	5,87	5,98	5,15	24,0	
27.11	2,66	469,87	469,12	0,75	0,00	476,06	474,06	2,00	52,39	46,73	5,66	5,91	5,1	24,0	
28.11	2,55	468,31	467,62	0,69	0,00	474,12	472,37	1,75	51,32	45,89	5,43	5,93	5,12	24,0	
29.11	2,63	470,75	470,12	0,62	0,00	476,75	474,87	1,87	51,64	46,06	5,58	5,95	5,14	24,0	
30.11	2,57	466,50	465,75	0,75	0,00	472,25	470,44	1,81	51,22	45,71	5,51	5,95	5,16	24,0	
01.12	2,85	459,37	458,56	0,81	0,00	465,62	463,44	2,19	53,52	47,32	6,2	5,89	5,11	24,0	
02.12	3,41	463,12	462,25	0,87	0,00	470,69	468,12	2,56	58,83	51,47	7,36	5,94	5,14	24,0	
03.12	3,94	470,62	469,56	1,06	0,00	479,56	476,44	3,12	64,17	55,8	8,37	5,99	5,15	24,0	
04.12	3,60	472,50	471,56	0,94	0,00	480,75	477,94	2,81	60,96	53,36	7,6	5,98	5,14	24,0	
05.12	3,75	468,75	467,75	1,00	0,00	477,12	474,25	2,87	61,98	53,99	7,99	5,94	5,11	24,0	
06.12	3,92	468,12	467,06	1,06	0,00	477,00	473,87	3,12	63,77	55,41	8,36	5,93	5,1	24,0	
07.12	4,18	469,81	468,81	1,00	0,00	479,25	476,00	3,25	66,07	57,18	8,89	5,95	5,12	24,0	
08.12	4,26	476,81	475,81	1,00	0,00	486,62	483,25	3,37	66,5	57,57	8,93	5,99	5,12	24,0	
09.12	4,41	482,69	481,62	1,06	0,00	493,00	489,50	3,50	68,21	59,09	9,12	5,98	5,09	24,0	
10.12	4,35	469,75	468,75	1,00	0,00	479,69	476,31	3,37	67,86	58,6	9,26	5,97	5,12	24,0	
11.12	4,25	467,56	466,62	0,94	0,00	477,19	474,00	3,19	66,84	57,76	9,08	5,95	5,11	24,0	
12.12	4,39	463,69	462,81	0,87	0,00	473,75	470,37	3,37	68,46	59,0	9,46	5,91	5,08	24,0	
13.12	3,56	460,31	459,62	0,69	0,00	468,19	465,69	2,50	60,59	52,86	7,73	5,88	5,09	24,0	
14.12	3,58	460,00	459,25	0,75	0,00	467,87	465,37	2,50	60,64	52,86	7,78	5,97	5,18	24,0	
Итого:	84,82	11775,81	11754,81	21,00	0,00	11968,81	0,00	63,56	58,89	51,70	7,19	5,96	5,13	600,0	

Показания интеграторов счётчика:

*Q = 75,84*

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч
19.11.2020	24:00	3314,24	535030,94	529094,81	45512,93
14.12.2020	24:00	3399,07	546806,75	540849,62	46112,93
ИТОГО:		84,82	11775,81	11754,81	600,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
 600 =600,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 84,823, Гкал

Представитель  
абонента

