

Организация: ООО "УК ЛиЯ"  
 Тип прибора: КМ-5-2  
 Адрес дома: ул Химиков 57,

Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 386985  
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с  
 20.11.2020 по 14.12.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
20.11	2,15	215,36	216,75	0,00	1,39	218,24	218,69	-0,46	53,28	43,29	9,99	5,56	5,27	24,0	
21.11	2,06	213,69	215,05	0,00	1,36	216,47	216,96	-0,49	52,63	42,99	9,64	5,19	4,91	24,0	
22.11	2,12	213,43	214,79	0,00	1,36	216,29	216,75	-0,46	53,34	43,42	9,92	5,4	5,07	24,0	
23.11	2,06	211,66	213,08	0,00	1,42	214,53	215,05	-0,52	53,61	43,87	9,73	5,08	4,79	24,0	
24.11	1,82	210,51	211,91	0,00	1,39	213,07	213,70	-0,63	50,58	41,92	8,66	5,01	4,7	24,0	
25.11	1,93	215,70	217,06	0,00	1,36	218,39	218,94	-0,56	51,51	42,55	8,96	5,45	5,11	24,0	
26.11	1,91	212,16	213,54	0,00	1,38	214,77	215,35	-0,58	50,84	41,82	9,02	5,52	5,23	24,0	
27.11	1,99	214,08	215,40	0,00	1,32	216,84	217,34	-0,50	52,29	42,97	9,33	5,07	4,8	24,0	
28.11	1,96	212,37	213,67	0,00	1,30	215,10	215,59	-0,49	52,26	43,01	9,25	4,94	4,67	24,0	
29.11	1,92	213,09	214,42	0,00	1,33	215,73	216,26	-0,53	51,08	42,08	9,01	5,09	4,79	24,0	
30.11	1,95	213,39	214,72	0,00	1,33	216,04	216,54	-0,50	51,21	42,07	9,14	5,05	4,75	24,0	
01.12	2,06	212,70	214,01	0,00	1,32	215,48	215,91	-0,44	52,66	42,96	9,7	5,03	4,72	24,0	
02.12	2,37	212,89	214,18	0,00	1,30	216,05	216,30	-0,25	56,5	45,36	11,14	5,1	4,79	24,0	
03.12	2,62	212,43	213,73	0,00	1,29	215,95	216,00	-0,05	59,73	47,36	12,37	5,29	4,97	24,0	
04.12	2,51	215,56	216,87	0,00	1,32	218,88	219,05	-0,17	57,47	45,82	11,65	5,51	5,2	24,0	
05.12	2,58	215,71	217,01	0,00	1,30	219,12	219,23	-0,11	58,25	46,27	11,98	5,67	5,34	24,0	
06.12	2,71	215,64	216,95	0,00	1,31	219,23	219,26	-0,03	59,91	47,34	12,56	5,57	5,24	24,0	
07.12	2,85	215,55	216,88	0,00	1,33	219,34	219,28	0,06	61,56	48,33	13,23	5,45	5,13	24,0	
08.12	2,87	215,47	216,77	0,00	1,30	219,30	219,20	0,10	61,94	48,59	13,34	5,25	4,93	24,0	
09.12	2,82	215,55	216,90	0,00	1,34	219,32	219,29	0,03	61,41	48,3	13,11	5,47	5,14	24,0	
10.12	2,92	215,13	216,48	0,00	1,34	219,01	218,94	0,08	62,54	48,96	13,58	5,42	5,09	24,0	
11.12	2,94	214,82	216,16	0,00	1,33	218,76	218,66	0,11	63,05	49,33	13,72	5,34	5,01	24,0	
12.12	3,15	214,18	215,50	0,00	1,31	218,43	218,16	0,27	65,69	50,97	14,72	5,33	5,04	24,0	
13.12	2,66	214,41	215,76	0,00	1,34	217,96	218,05	-0,09	59,72	47,3	12,42	5,24	4,9	24,0	
14.12	2,63	214,76	216,13	0,00	1,37	218,29	218,42	-0,13	59,34	47,06	12,28	5,28	4,95	24,0	
Итого:	59,59	5350,28	5383,73	0,00	33,45	5430,64	6,97	-6,33	56,51	45,37	11,15	5,29	4,98	600,0	

Показания интеграторов счётчика:

*Q = 53,26 Гкал*

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
19.11.2020	24:00	272,07	32617,87	32919,76	4583,88
14.12.2020	24:00	331,66	37968,15	38303,49	5183,88
ИТОГО:		59,59	5350,28	5383,73	600,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.  
 600 = 600,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Досчёт: Q = 59,593, Гкал

Представитель  
 абонента

