

Оклад

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.10.2023 по 21.11.2023

время создания отчёта: 22.11.2023 в 10:20

Потребитель: ул. Пушкина, д.44
 Адрес: ул. Пушкина, д.44
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1
 № договора: —
 Заводской №: 395170

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.10.2023 00:00	169.564	24376.266	24420.102	-43.836	2234.8
22.11.2023 00:00	222.282	31158.484	31223.693	-65.209	2954.5
Итого:	52.718	6782.218	6803.591	-21.373	719.7 ✓

Q = 52, 7399 Гкал

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.10.2023	1.457	221.85	222.51	-0.65	3.2	47.2	40.6	6.60	7.38	6.51	24.000	—	#
24.10.2023	1.478	217.81	218.45	-0.64	1.8	47.5	40.8	6.80	7.37	6.52	24.000	—	#
25.10.2023	1.693	220.41	221.06	-0.65	0.1	50.4	42.8	7.70	7.37	6.52	24.000	—	#
26.10.2023	1.830	219.99	220.66	-0.67	-0.4	51.7	43.4	8.30	7.35	6.52	24.000	—	#
27.10.2023	1.770	218.97	219.61	-0.65	-0.9	50.8	42.7	8.10	7.38	6.55	24.000	—	#
28.10.2023	1.697	218.46	219.10	-0.64	-0.7	50.0	42.3	7.80	7.41	6.56	24.000	—	#
29.10.2023	1.684	215.53	216.16	-0.63	-0.4	49.9	42.1	7.80	7.40	6.55	24.000	—	#
30.10.2023	1.770	223.63	224.32	-0.69	-0.4	51.2	43.3	7.90	7.41	6.50	24.000	—	#
31.10.2023	1.779	235.56	236.35	-0.79	7.5	52.7	45.2	7.50	7.49	6.46	23.900	—	#
01.11.2023	1.721	232.41	233.19	-0.78	10.9	53.2	45.8	7.40	7.49	6.48	24.000	—	#
02.11.2023	1.666	231.34	231.92	-0.58	8.6	52.6	45.4	7.20	7.46	6.47	24.000	—	#
03.11.2023	1.676	228.79	229.28	-0.49	3.4	51.8	44.5	7.30	7.49	6.55	24.000	—	#
04.11.2023	1.705	225.68	226.37	-0.68	3.7	51.4	43.9	7.50	7.51	6.60	23.800	—	#
05.11.2023	1.767	231.94	232.65	-0.72		52.7	45.1	7.60	7.52	6.56	24.000	—	
06.11.2023	1.718	232.32	233.07	-0.75	9.5	52.9	45.5	7.40	7.48	6.50	24.000	—	
07.11.2023	1.727	231.89	232.63	-0.75	9.4	53.5	46.0	7.40	7.51	6.52	24.000	—	
08.11.2023	1.713	232.60	233.41	-0.81	7.7	53.1	45.8	7.40	7.46	6.47	24.000	—	
09.11.2023	1.443	234.15	234.95	-0.81	5.0	48.8	42.7	6.20	7.34	6.45	24.000	—	T
10.11.2023	1.160	225.66	226.44	-0.77	4.9	43.2	38.1	5.10	7.28	6.46	24.000	—	
11.11.2023	1.330	225.25	226.00	-0.75	4.8	45.6	39.7	5.90	7.30	6.48	24.000	—	
12.11.2023	1.326	222.02	222.74	-0.72	5.2	45.2	39.2	6.00	7.32	6.53	24.000	—	
13.11.2023	1.567	226.15	226.92	-0.77	3.7	48.8	41.9	6.90	7.30	6.48	24.000	—	
14.11.2023	1.851	232.80	233.61	-0.81	3.0	53.6	45.7	7.90	7.30	6.42	24.000	—	
15.11.2023	1.830	231.81	232.63	-0.81	1.9	53.6	45.7	7.90	7.31	6.42	24.000	—	
16.11.2023	1.812	230.56	231.38	-0.82	1.9	53.3	45.4	7.80	7.32	6.43	24.000	—	
17.11.2023	1.934	227.55	228.36	-0.81	-0.9	54.5	46.0	8.50	7.35	6.49	24.000	—	
18.11.2023	2.275	226.26	227.02	-0.76	-5.3	59.1	49.0	10.00	7.37	6.52	24.000	—	
19.11.2023	2.361	220.90	221.58	-0.68	-5.5	60.3	49.6	10.70	7.34	6.52	24.000	—	
20.11.2023	2.367	219.91	220.57	-0.66	-5.1	60.2	49.4	10.80	7.31	6.49	24.000	—	
21.11.2023	2.608	220.01	220.65	-0.64	-5.4	63.5	51.6	11.80	7.29	6.47	24.000	—	
Итого:	52.715	6782.22	6803.59	-21.37	—	—	—	—	—	—	719.700	—	—
Средние:	1.757	226.07	226.79	-0.71	2.5	52.1	44.3	7.80	7.39	6.50	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 719.7 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.315 %

Представитель Абонента

[Handwritten signature]

Представитель теплоснабжающей организации

