

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

время создания отчёта: 23.01.2024 в 11:28

Потребитель: ул. Пушкина, д.44
Адрес: ул. Пушкина, д.44
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 395170

Показания прибора учета (нарастающим итогом)


Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.12.2023 00:00	301.783	38766.801	38857.711	-90.910	3696.6
22.01.2024 00:00	69.748	5087.171	5086.646	0.525	504.0
Итого:	-232.035	-33679.630	-33771.065	91.435	-3192.6

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.12.2023	2.111	250.34	251.20	-0.85	-0.7	56.7	48.3	8.40	7.89	6.88	24.000	—	T
24.12.2023	2.085	248.47	249.36	-0.89	-4.1	56.5	48.1	8.40	7.88	6.88	24.000	—	T
25.12.2023	2.111	247.04	247.90	-0.86	-5.2	56.6	48.1	8.50	7.88	6.88	24.000	—	T
26.12.2023	2.098	244.20	245.07	-0.87	0.0	56.6	48.0	8.60	7.89	6.90	24.000	—	T
27.12.2023	2.087	242.59	243.44	-0.85	-1.9	56.6	48.0	8.60	7.88	6.90	24.000	—	T
28.12.2023	2.176	242.38	243.21	-0.84		57.5	48.5	9.00	7.87	6.89	24.000	—	T
29.12.2023	2.341	244.34	245.16	-0.82	-0.1	60.0	50.4	9.60	7.86	6.87	24.000	—	T
30.12.2023	2.320	246.34	247.18	-0.84	1.1	60.4	51.0	9.40	7.86	6.86	24.000	—	T
31.12.2023	2.354	244.26	245.11	-0.86	-0.6	61.0	51.3	9.60	7.85	6.86	24.000	—	T
01.01.2024	3.002	240.63	241.41	-0.79	-9.6	68.8	56.4	12.50	7.84	6.88	24.000	—	T
02.01.2024	3.663	237.54	238.29	-0.75	-15.2	77.3	61.9	15.40	7.83	6.89	24.000	—	T
03.01.2024	4.127	235.90	236.59	-0.70	-18.0	82.9	65.5	17.50	7.80	6.87	24.000	—	T
04.01.2024	4.385	236.59	237.28	-0.69	-19.8	86.0	67.5	18.50	7.82	6.88	24.000	—	T
05.01.2024	4.221	237.50	238.19	-0.69		83.8	66.1	17.70	7.85	6.90	24.000	—	T
06.01.2024	3.613	239.04	239.76	-0.72		75.8	60.7	15.10	7.84	6.89	24.000	—	T
07.01.2024	3.907	235.88	236.61	-0.73		79.7	63.2	16.50	7.83	6.89	24.000	—	T
08.01.2024	4.009	240.06	240.73	-0.67		80.8	64.1	16.70	7.85	6.88	24.000	—	T
09.01.2024	3.102	248.48	249.25	-0.77	-8.3	69.3	56.8	12.50	7.88	6.86	24.000	—	T
10.01.2024	2.675	249.57	250.39	-0.82	-6.7	65.5	54.2	11.30	7.92	6.88	24.000	—	T
11.01.2024	2.632	249.03	249.86	-0.82	-5.4	63.3	52.7	10.60	7.92	6.88	24.000	—	T
12.01.2024	3.437	245.41	246.18	-0.77	-10.8	73.7	59.7	14.00	7.90	6.89	24.000	—	T
13.01.2024	3.904	241.55	242.32	-0.76		79.8	63.6	16.10	7.89	6.90	24.000	—	T
14.01.2024	3.546	242.63	243.35	-0.73	-16.4	75.2	60.6	14.60	7.91	6.92	24.000	—	T
15.01.2024	2.399	240.12	227.12	13.00		59.7	49.7	10.00	7.87	6.88	24.000	—	T
16.01.2024	2.307	238.42	237.04	1.38	-2.9	60.5	50.8	9.70	7.82	6.80	24.000	—	T
17.01.2024	3.062	242.27	243.06	-0.79	-9.0	69.3	56.7	12.60	7.84	6.84	24.000	—	T
18.01.2024	3.221	243.96	244.73	-0.77	-13.0	70.8	57.6	13.20	7.89	6.87	24.000	—	T
19.01.2024	2.614	255.51	256.24	-0.73	-4.5	62.5	52.3	10.20	7.96	6.85	24.000	—	T
20.01.2024	2.896	244.23	244.82	-0.59	-11.8	67.1	55.2	11.80	7.92	6.89	24.000	—	T
21.01.2024	3.025	242.83	243.42	-0.59	-17.4	68.9	56.4	12.40	7.91	6.89	24.000	—	T
Итого:	89.43	7297.14	7304.29	-7.16	—	—	—	—	—	—	720.000	—	—
Средние:	2.981	243.24	243.48	-0.24	-7.8	68.1	55.8	12.30	7.87	6.88	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 720 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.098 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

