

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 19.10.2021 по 15.11.2021Потребитель: ООО УК "ЛиЯ"Адрес объекта: ул. Подольская д. 101Теплосчетчик МКТС: № 011221-1Версия МКТС: 2.62Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.21	2.551	496.44	495.19	1.24	51.1	46.0	5.1	5.1	4.2	24.00	0.00	
20.10.21	2.469	482.63	481.44	1.17	50.5	45.4	5.1	5.1	4.2	24.00	0.00	
21.10.21	1.583	475.75	474.75	0.99	42.0	38.7	3.3	5.1	4.2	24.00	0.00	
22.10.21	1.519	467.25	466.38	0.87	40.8	37.5	3.2	5.0	4.2	24.00	0.00	
23.10.21	1.823	475.56	474.63	0.99	43.8	39.9	3.8	5.0	4.2	24.00	0.00	
24.10.21	2.456	477.94	476.81	1.12	49.8	44.7	5.1	5.1	4.2	24.00	0.00	
25.10.21	2.830	476.00	474.69	1.31	53.8	47.9	5.9	5.0	4.2	24.00	0.00	
26.10.21	2.448	476.56	475.31	1.22	50.0	44.9	5.1	5.0	4.2	24.00	0.00	
27.10.21	2.271	482.81	481.63	1.19	48.0	43.3	4.7	5.1	4.2	24.00	0.00	
28.10.21	1.944	487.13	486.00	1.13	45.1	41.1	4.0	5.1	4.2	24.00	0.00	
29.10.21	1.622	485.00	484.00	1.02	42.0	38.7	3.3	5.1	4.2	24.00	0.00	
30.10.21	1.369	476.69	475.81	0.84	38.7	35.8	2.9	5.1	4.2	24.00	0.00	
31.10.21	1.934	482.69	481.69	1.04	44.5	40.5	4.0	5.1	4.2	24.00	0.00	
01.11.21	2.173	489.56	488.38	1.16	47.0	42.6	4.4	5.1	4.2	24.00	0.00	
02.11.21	2.368	488.25	486.94	1.29	49.9	45.0	4.8	5.1	4.2	24.00	0.00	
03.11.21	1.913	487.94	486.88	1.14	44.8	40.9	3.9	5.1	4.2	24.00	0.00	
04.11.21	1.608	471.25	470.31	0.90	41.1	37.7	3.4	5.0	4.2	24.00	0.00	
05.11.21	1.473	468.75	467.88	0.90	40.6	37.4	3.1	5.0	4.2	24.00	0.00	
06.11.21	1.439	465.38	464.50	0.82	39.8	36.7	3.1	5.0	4.2	24.00	0.00	
07.11.21	1.786	468.63	467.75	0.92	42.9	39.1	3.8	5.0	4.2	24.00	0.00	
08.11.21	1.836	467.25	466.31	0.89	43.5	39.5	3.9	5.0	4.2	24.00	0.00	
09.11.21	2.985	476.00	474.81	1.24	54.6	48.3	6.3	5.1	4.2	24.00	0.00	
10.11.21	3.142	472.81	471.50	1.31	56.5	49.9	6.6	5.1	4.2	24.00	0.00	
11.11.21	2.656	481.81	480.50	1.26	51.8	46.3	5.5	5.1	4.2	24.00	0.00	
12.11.21	2.728	491.69	490.25	1.43	52.4	46.8	5.5	5.1	4.2	24.00	0.00	
13.11.21	2.383	489.19	487.88	1.35	48.8	44.0	4.9	5.1	4.3	24.00	0.00	
14.11.21	2.731	487.31	485.88	1.45	52.2	46.6	5.6	5.1	4.2	24.00	0.00	
15.11.21	2.969	485.75	484.31	1.45	55.1	49.0	6.1	5.1	4.2	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>61.011</b>	<b>13434.00</b>	<b>13402.38</b>	<b>31.63</b>	<b>47.2</b>	<b>42.7</b>	<b>4.5</b>	<b>5.1</b>	<b>4.2</b>	<b>672.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.11.21 24:00	3940.199	623077.31	617108.31	53283.08
18.10.21 24:00	3879.188	609643.31	603705.94	52611.08
<b>Итого:</b>	<b>61.011</b>	<b>13434.00</b>	<b>13402.38</b>	<b>672.00</b>

Отчетный период: 672.00 чВремя работы: 672.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv&lt;min (DG) Gv&gt;max(DG) dt&lt;min (Dt)

Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31