

Алге

Губернская 101

21.10.21 17:06

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.09.2021 по 18.10.2021

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС:

№ 011221-1

Версия МКТС: 2.62

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

УТД

г. Серп. ул. Губернская, д. 101

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.09.21	1.788	452.63	451.81	0.85	43.6	39.6	4.0	4.9	4.1	24.00	0.00	
20.09.21	1.775	466.44	465.50	0.92	43.4	39.6	3.8	5.0	4.2	24.00	0.00	
21.09.21	1.726	484.88	483.88	0.97	42.8	39.3	3.5	5.0	4.2	24.00	0.00	
22.09.21	1.594	473.81	473.00	0.85	41.6	38.3	3.3	5.0	4.2	24.00	0.00	
23.09.21	1.400	474.13	473.38	0.76	39.7	36.7	3.0	5.0	4.2	24.00	0.00	
24.09.21	1.483	481.81	480.94	0.84	40.5	37.5	3.1	5.0	4.2	24.00	0.00	
25.09.21	1.490	479.31	478.56	0.77	40.7	37.6	3.1	5.1	4.2	24.00	0.00	
26.09.21	1.402	479.75	479.00	0.78	39.7	36.8	2.9	5.1	4.2	24.00	0.00	
27.09.21	1.451	480.00	479.25	0.77	40.2	37.2	3.0	5.1	4.3	24.00	0.00	
28.09.21	1.854	487.44	486.31	1.04	43.8	40.0	3.8	5.1	4.2	24.00	0.00	
29.09.21	2.066	497.81	496.69	1.16	47.5	43.3	4.1	5.1	4.2	24.00	0.00	
30.09.21	1.777	482.38	481.50	0.83	43.0	39.3	3.7	5.0	4.2	24.00	0.00	
01.10.21	2.166	489.94	488.94	1.08	47.8	43.4	4.4	5.1	4.2	24.00	0.00	
02.10.21	2.027	492.88	491.75	1.08	46.2	42.1	4.1	5.1	4.2	24.00	0.00	
03.10.21	2.199	489.44	488.44	1.02	47.5	43.1	4.5	5.1	4.2	24.00	0.00	
04.10.21	2.285	499.56	498.38	1.17	48.8	44.3	4.6	5.1	4.2	24.00	0.00	
05.10.21	1.871	491.69	490.25	1.41	45.1	41.3	3.8	5.1	4.2	24.00	0.00	
06.10.21	1.716	487.25	486.44	0.87	42.8	39.3	3.5	5.1	4.2	24.00	0.00	
07.10.21	2.448	494.06	492.88	1.18	50.2	45.2	4.9	5.1	4.2	24.00	0.00	
08.10.21	2.565	490.19	488.94	1.25	52.2	47.0	5.2	5.0	4.2	24.00	0.00	
09.10.21	2.547	488.75	487.50	1.22	51.8	46.6	5.2	5.0	4.1	24.00	0.00	
10.10.21	2.570	491.94	490.69	1.25	52.2	47.0	5.2	5.0	4.1	24.00	0.00	
11.10.21	2.328	485.25	484.06	1.20	50.1	45.3	4.8	5.0	4.2	24.00	0.00	
12.10.21	1.883	486.19	485.13	1.07	45.7	41.8	3.9	5.1	4.2	24.00	0.00	
13.10.21	1.594	483.56	482.63	0.94	42.8	39.5	3.3	5.1	4.2	24.00	0.00	
14.10.21	1.545	483.94	483.00	0.94	42.0	38.8	3.2	5.1	4.2	24.00	0.00	
15.10.21	1.709	486.38	485.44	0.93	42.6	39.1	3.5	5.1	4.2	24.00	0.00	
16.10.21	1.764	495.13	494.13	1.01	43.6	40.1	3.5	5.1	4.2	24.00	0.00	
17.10.21	1.879	485.81	484.81	0.99	44.5	40.7	3.9	5.1	4.2	24.00	0.00	
18.10.21	2.012	492.94	491.88	1.06	46.0	41.9	4.1	5.1	4.2	24.00	0.00	
Итого:	56.912	14555.25	14525.06	30.21	45.0	41.1	3.9	5.1	4.2	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.10.21 24:00	3879.188	609643.31	603705.94	52611.08
18.09.21 24:00	3822.276	595088.06	589180.88	51891.08
Итого:	56.912	14555.25	14525.06	720.00

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31



Q = 56,912 Гкал
отг