

Организация: ООО"УК ЛИЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 357039

Адрес дома: ул Советская 48

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
за период с 16.11.2021 по 13.12.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,11	7,698853	519,109	4,293	514,816	0	0	71,1	56,3	14,8	24	
17,11	7,786621	513,375	4,141	509,234	0	0	71,3	56,1	15,2	24	
18,11	7,63623	510,391	3,996	506,395	0	0	70,5	55,6	15	24	
19,11	7,505859	511,578	3,902	507,676	0	0	69,9	55,3	14,7	24	
20,11	7,522705	526,766	4,18	522,586	0	0	69,8	55,5	14,3	24	
21,11	7,438599	526,906	4,289	522,617	0	0	69,5	55,4	14,1	24	
22,11	7,34021	518,109	4,168	513,941	0	0	69	54,9	14,2	24	
23,11	8,002686	492,922	2,645	490,277	0	0	73,3	57,1	16,2	24	
24,11	8,283081	491,844	2,129	489,715	0	0	74,6	57,8	16,8	24	
25,11	7,458252	496,203	2,383	493,82	0	0	69,9	54,9	15	24	
26,11	7,361694	499,672	2,781	496,891	0	0	69,3	54,6	14,7	24	
27,11	7,408569	501,141	2,828	498,313	0	0	69,3	54,5	14,8	24	
28,11	7,335693	502,969	2,855	500,113	0	0	69,2	54,6	14,6	24	
29,11	7,35144	500,703	3,617	497,086	0	0	69	54,3	14,7	24	
30,11	7,165405	506,5	3,949	502,551	0	0	69,1	55	14,1	24	
1,12	7,630005	489,078	3	486,078	0	0	71,6	56	15,6	24	
2,12	8,043701	483,234	3,473	479,762	0	0	73,4	56,8	16,6	24	
3,12	7,510254	492,641	3,582	489,059	0	0	70,5	55,3	15,2	24	
4,12	7,688354	493,078	3,652	489,426	0	0	71	55,4	15,6	24	
5,12	7,819946	490,797	3,289	487,508	0	0	71,9	56	15,9	24	
6,12	8,106567	489,453	3,371	486,082	0	0	72,8	56,2	16,6	24	
7,12	8,027954	490,594	2,789	487,805	0	0	72,8	56,5	16,4	24	
8,12	7,642334	491,063	3,301	487,762	0	0	71,3	55,8	15,6	24	
9,12	8,689819	483,047	2,625	480,422	0	0	76,7	58,7	18	24	
10,12	9,44104	473,984	2,078	471,906	0	0	80,8	60,9	19,9	24	
11,12	10,220581	469,156	0,789	468,367	0	0	83,9	62,2	21,8	24	
12,12	9,331299	475,359	1,02	474,34	0	0	79,8	60,2	19,6	24	
13,12	8,138428	481,672	1,219	480,453	0	0	73	56,1	16,9	24	
Итого	221,5862	13921,34	86,34	13835	0	0	72,2	55,9	16,3	671,99	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.11.2021	24:00	1733,34436	143623,47	34620,35	0	7280,35
13.12.2021	24:00	1954,93054	157544,81	34706,69	0	7952,34
Итого		221,586	13921,34	86,34	0	671,99

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + ТG>max + То.д.
672 671,99 0 0,01 0 0 0

Представитель
абонента

Представитель
теплоснабжающе
й

Q_{доп.} = 221,589 Гкал