

Организация: ООО УК "ЛИЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 357039

Адрес дома: ул Советская 48

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 16.02.2022 по 15.03.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,02	8,027893	515,75	0,129	515,621	0	0	71,9	56,4	15,6	24	
17,02	7,411469	517,934	0,366	517,567	0	0	70,1	55,8	14,3	24	
18,02	7,384644	519,939	0,615	519,325	0	0	69,2	55	14,2	24	
19,02	7,319427	520,707	0,739	519,968	0	0	69,4	55,4	14	24	
20,02	7,410675	519,293	0,618	518,675	0	0	69,6	55,4	14,3	24	
21,02	7,432159	513,375	0,212	513,163	0	0	69,5	55	14,5	24	
22,02	7,370575	516,566	0,821	515,745	0	0	69,5	55,3	14,3	24	
23,02	7,289581	517,74	1,612	516,128	0	0	69,5	55,4	14,1	24	
24,02	7,44339	510,471	0,344	510,127	0	0	69,9	55,3	14,6	24	
25,02	7,698273	509,941	0,77	509,172	0	0	71,1	56,1	15,1	24	
26,02	7,633087	510,221	0,664	509,557	0	0	71,1	56,1	15	24	
27,02	7,445068	513,652	1,599	512,053	0	0	71,6	55,9	15,7	24	
28,02	7,889343	503,555	1,149	502,406	0	0	72,3	56,6	15,7	24	
1,03	7,929321	503,563	0,833	502,729	0	0	73	57,3	15,7	24	
2,03	7,950378	505,613	1,471	504,143	0	0	71,9	56,3	15,5	24	
3,03	7,873352	506,811	2,11	504,7	0	0	70,7	55,6	15,1	24	
4,03	7,632813	504,984	2,076	502,908	0	0	71,3	55,8	15,4	24	
5,03	7,844299	507,605	1,29	506,316	0	0	72,1	56,3	15,7	24	
6,03	7,941101	505,432	1,068	504,364	0	0	71,5	56,4	15,1	24	
7,03	7,797119	515,684	0,871	514,812	0	0	71,2	56	15,1	24	
8,03	7,755615	513,037	0,749	512,288	0	0	76,4	59,3	17,1	24	
9,03	8,680725	507,434	0,687	506,746	0	0	77,4	59,3	18,1	24	
10,03	8,838623	487,688	0,302	487,385	0	0	76	58,1	17,9	24	
11,03	8,752686	488,246	0,047	488,199	0	0	75	58,3	16,7	24	
12,03	8,387146	500,457	0,214	500,243	0	0	73,5	57,4	16,1	24	
13,03	8,096863	503,254	0,529	502,725	0	0	70,5	55,3	15,2	24	
14,03	7,688171	504,641	0,798	503,843	0	0	70,6	55,5	15,1	24	
15,03	7,540466	499,91	1,078	498,832	0	0	71,6	56,1	15,5	672	
Итого	218,4643	14243,5	23,76	14219,74	0	0					

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.02.2022	24:00	385,2327	22419,26	35,93	0	1103,99
15.03.2022	24:00	603,69696	36662,77	59,69	0	1775,99
Итого		218,464	14243,5	23,76	0	672

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

$$Totч = Tнараб + Tсб.пит + Tф.отк + Tdt<min + TG<min + TG>max + To.д.$$
 672 672 0 0 0 0 0 0

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающе
й

