

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **19.12.2024** по **18.01.2025**

время создания отчёта: 20.01.2025 в 11:03

Потребитель: ул. Советская, д. 48
Адрес: ул. Советская, д. 48
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 357039

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.12.2024 00:00	1851.699	154805.234	155914.266	-1109.031	8416.7
19.01.2025 00:00	150.726	10043.539	10109.089	-65.550	432.0
Итого:	-1700.973	-144761.695	-145805.177	1043.481	-7984.7

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.12.2024	10.210	547.13	550.72	-3.59	-11.4	83.8	65.2	18.60	5.72	4.81	24.000	—	—
20.12.2024	8.409	572.41	576.13	-3.72	0.8	73.3	58.6	14.70	5.86	4.88	24.000	—	—
21.12.2024	8.359	578.45	582.27	-3.81	-1.2	72.7	58.2	14.40	5.92	4.93	24.000	—	—
22.12.2024	8.438	571.59	575.30	-3.70	-5.8	73.6	58.8	14.70	5.88	4.92	24.000	—	—
23.12.2024	8.371	565.97	569.63	-3.66	-3.8	73.5	58.8	14.80	5.86	4.91	24.000	—	—
24.12.2024	8.126	570.02	573.66	-3.64	-0.2	73.3	59.1	14.20	5.87	4.90	24.000	—	—
25.12.2024	8.319	563.38	567.00	-3.63	-0.6	73.6	58.9	14.80	5.83	4.88	24.000	—	—
26.12.2024	8.273	560.09	563.39	-3.30	-2.5	73.1	58.4	14.80	5.82	4.89	24.000	—	—
27.12.2024	8.341	560.03	563.34	-3.31	0.4	73.1	58.2	14.90	5.82	4.88	24.000	—	—
28.12.2024	8.255	561.47	565.00	-3.53	-1.9	73.3	58.6	14.70	5.82	4.89	24.000	—	—
29.12.2024	8.202	565.05	568.86	-3.81	0.0	73.3	58.8	14.50	5.83	4.88	24.000	—	—
30.12.2024	8.227	560.25	564.13	-3.88	1.0	73.2	58.5	14.70	5.83	4.89	24.000	—	—
31.12.2024	8.557	563.14	566.72	-3.58	0.1	73.6	58.5	15.20	5.84	4.90	24.000	—	—
01.01.2025	0.000	0.00	0.00	0.00	-1.0	73.5	58.8	14.70	5.83	4.90	0.000	—	—
02.01.2025	8.188	568.19	571.83	-3.63	2.4	73.4	59.0	14.40	5.86	4.90	24.000	—	—
03.01.2025	8.329	560.38	564.12	-3.74	-2.0	74.1	59.3	14.80	5.83	4.89	24.000	—	—
04.01.2025	8.534	550.52	553.97	-3.45	-4.1	75.7	60.2	15.50	5.79	4.88	24.000	—	—
05.01.2025	8.557	547.80	551.39	-3.60	-5.0	75.7	60.1	15.60	5.78	4.87	24.000	—	—
06.01.2025	8.582	541.81	545.18	-3.37	-5.5	74.9	59.0	15.80	5.76	4.86	24.000	—	—
07.01.2025	8.746	553.91	557.45	-3.54	-1.2	75.5	59.8	15.80	5.81	4.89	24.000	—	—
08.01.2025	8.172	565.42	569.16	-3.74	2.2	73.5	59.0	14.40	5.85	4.90	24.000	—	—
09.01.2025	8.229	561.54	565.33	-3.79	-1.0	73.6	58.9	14.60	5.82	4.88	24.000	—	—
10.01.2025	8.149	561.12	564.67	-3.55	1.6	73.8	59.3	14.50	5.84	4.90	24.000	—	—
11.01.2025	8.188	571.56	575.28	-3.72	3.0	74.2	59.9	14.30	5.88	4.92	24.000	—	—
12.01.2025	8.333	558.95	562.64	-3.69	-1.8	74.4	59.5	14.90	5.83	4.90	24.000	—	—
13.01.2025	8.485	552.71	556.45	-3.73	-2.4	75.1	59.8	15.30	5.80	4.88	24.000	—	—
14.01.2025	8.686	547.16	550.89	-3.73	-4.1	76.1	60.2	15.90	5.78	4.86	24.000	—	—
15.01.2025	8.451	554.73	558.42	-3.70	-0.4	74.4	59.1	15.20	5.82	4.89	24.000	—	—
16.01.2025	8.353	557.93	561.57	-3.65	-1.3	74.3	59.3	15.00	5.83	4.88	24.000	—	—
17.01.2025	8.304	563.07	566.73	-3.66	2.4	73.7	59.0	14.70	5.86	4.90	24.000	—	—
18.01.2025	8.211	567.71	571.37	-3.65	1.3	73.5	59.1	14.40	5.88	4.91	24.000	—	—
Итого:	252.584	16823.48	16932.57	-109.09	—	—	—	—	—	—	720.000	—	—
Средние:	8.148	542.69	546.21	-3.52	-1.4	74.3	59.3	15.00	5.83	4.89	23.200	—	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 720 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ±3.646 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 261,003 т/час

