

Организация "ООО "УК Лия"
 Адрес ул. Советская д.48
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Советская 48
 Номер Договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 357039

Год: : 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____мм
 Годр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____мм
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 17.02.2023 по 17.03.2023

Дата	Q Гкал	M1	V1	Масса, тонн, Объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
				M2	V2	M2		t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Неаб. ТН	Работы Тр	
17.02.23	9.180	513.11	527.6348	2.92	2.9748	510.18	79.7	61.8	17.9	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
18.02.23	9.149	517.21	531.4805	3.37	3.4268	513.84	78.6	60.9	17.7	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
19.02.23	8.821	517.17	530.8184	2.44	2.4763	514.74	76.7	59.7	17.0	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
20.02.23	8.217	517.37	530.1895	3.08	3.1275	514.29	74.2	58.3	15.9	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
21.02.23	9.039	510.46	524.6582	2.70	2.7442	507.76	78.9	61.2	17.7	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
22.02.23	10.334	507.35	524.0566	1.28	1.3042	506.07	86.5	66.1	20.3	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
23.02.23	9.756	509.46	524.9414	1.56	1.5937	507.89	82.8	63.7	19.1	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
24.02.23	8.743	519.96	533.8359	1.91	1.9415	518.05	77.2	60.4	16.8	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
25.02.23	7.663	531.68	543.8145	1.99	2.0235	529.69	71.0	56.6	14.4	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00		
26.02.23	7.754	531.56	543.4707	2.48	2.5112	529.08	70.3	55.7	14.6	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00		
27.02.23	8.094	518.64	531.2070	1.93	1.9566	516.71	73.3	57.7	15.6	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
28.02.23	8.279	518.77	531.9473	2.19	2.2231	516.59	75.1	59.2	15.9	0.0	6.2	5.3	0.01	23.99	U	
01.03.23	8.038	520.71	533.4883	2.73	2.7691	517.99	73.8	58.4	15.4	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
02.03.23	8.102	512.95	525.5762	1.29	1.3097	511.66	74.0	58.2	15.8	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
03.03.23	7.476	513.56	525.0547	1.68	1.6997	511.88	70.2	55.7	14.5	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00	U	
04.03.23	7.775	527.53	539.6680	2.64	2.6810	524.89	71.8	56.6	14.7	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00		
05.03.23	7.762	524.29	536.4961	3.01	3.0530	521.28	71.8	57.0	14.8	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
06.03.23	7.971	520.36	532.7852	1.45	1.4725	518.91	72.8	57.5	15.3	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
07.03.23	8.006	518.89	531.4531	1.05	1.0625	517.84	73.3	57.9	15.4	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
08.03.23	8.177	524.83	537.7813	1.96	1.9882	522.87	74.0	58.4	15.6	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00		
09.03.23	7.748	520.39	532.5469	3.30	3.3457	517.10	71.9	57.0	14.9	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
10.03.23	8.002	516.86	529.5625	2.43	2.4717	514.43	73.8	58.4	15.5	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00		
11.03.23	8.187	526.69	539.6758	2.87	2.9184	523.82	73.9	58.4	15.5	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00		
12.03.23	7.846	534.28	546.6406	3.41	3.4577	530.88	71.4	56.8	14.7	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00		
13.03.23	7.995	524.23	537.0000	2.83	2.8707	521.41	73.5	58.3	15.2	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00		
14.03.23	7.627	528.89	541.0859	2.20	2.2283	526.69	71.4	57.0	14.4	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00		
15.03.23	7.192	535.06	546.6836	3.40	3.4463	531.66	69.1	55.7	13.4	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00		
16.03.23	7.195	531.42	543.0430	4.24	4.3060	527.17	69.4	55.9	13.5	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00		
17.03.23	7.280	532.95	544.7539	4.39	4.4555	528.55	69.9	56.2	13.6	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00		
Итого	237.408	15126.6	15501.3496	72.69	73.8399	15053.9	74.1	58.4	15.7	0.0	6.2	5.3	0.01	695.99	0.01	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр

17.03.23 24:00	633.485	39703.52	196.30	40696.39	199.39	1823.94
17.02.23 00:00	396.077	24576.92	123.61	25195.04	125.55	1127.95
Итого	237.408	15126.60	72.69	15501.35	73.84	695.99

Советская 48

Отчетный период _____ 696.00_час. Период норм. работы _____ 695.99_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.009_час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



$\Phi = 237,408 \text{ часа}$

Страница 2

Страница 2