

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

время создания отчёта: 19.02.2024 в 09:34

Потребитель: ул. Советская, д. 48
 Адрес: ул. Советская, д. 48
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 357039

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.01.2024 00:00	216.538	12130.165	12204.161	-73.996	504.0
19.02.2024 00:00	463.558	28982.877	29172.617	-189.740	1176.0
Итого:	247.020	16852.712	16968.456	-115.744	672.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.01.2024	9.866	587.45	591.12	-3.68	-10.0	80.6	63.9	16.80	6.41	5.39	24.000	—	
23.01.2024	8.970	596.87	600.94	-4.07	-5.3	75.7	60.7	15.00	6.47	5.42	24.000	—	
24.01.2024	8.308	608.21	612.15	-3.94	-2.1	72.9	59.3	13.60	6.51	5.43	24.000	—	
25.01.2024	8.076	600.16	604.15	-3.99	-1.2	71.0	57.6	13.40	6.46	5.40	24.000	—	
26.01.2024	8.242	607.54	611.76	-4.22	-2.7	72.0	58.4	13.60	6.52	5.45	24.000	—	
27.01.2024	8.681	609.52	613.82	-4.30	-5.8	73.3	59.1	14.20	6.54	5.46	24.000	—	
28.01.2024	8.674	607.73	611.96	-4.23	-8.7	73.3	59.1	14.30	6.52	5.45	24.000	—	
29.01.2024	8.648	601.53	605.61	-4.09	-9.8	73.2	58.8	14.40	6.49	5.43	24.000	—	
30.01.2024	8.334	610.69	614.99	-4.30	-1.1	71.9	58.3	13.60	6.52	5.44	24.000	—	
31.01.2024	8.033	614.93	619.39	-4.45	-1.7	70.8	57.8	13.00	6.54	5.44	24.000	—	
01.02.2024	8.027	616.98	621.40	-4.42	-0.4	70.4	57.4	13.00	6.54	5.45	24.000	—	
02.02.2024	7.832	610.52	614.87	-4.35	-0.4	69.7	56.9	12.80	6.52	5.44	24.000	—	
03.02.2024	8.559	609.85	614.13	-4.29	-4.4	72.8	58.8	14.00	6.52	5.44	24.000	—	
04.02.2024	8.129	618.18	622.53	-4.35	-0.8	70.4	57.3	13.10	6.56	5.46	24.000	—	
05.02.2024	8.199	611.40	615.78	-4.38	-3.8	71.9	58.5	13.40	6.52	5.44	24.000	—	
06.02.2024	8.388	602.67	607.15	-4.49	-6.0	72.7	58.8	13.90	6.49	5.43	24.000	—	
07.02.2024	8.952	599.64	603.92	-4.27	-7.4	75.7	60.8	14.90	6.47	5.42	24.000	—	
08.02.2024	9.767	587.51	591.46	-3.95	-9.8	80.0	63.4	16.60	6.42	5.40	24.000	—	
09.02.2024	9.862	586.76	590.79	-4.03	-14.0	80.8	64.0	16.80	6.42	5.40	24.000	—	
10.02.2024	10.469	581.89	585.93	-4.04	-18.5	83.6	65.7	18.00	6.40	5.39	24.000	—	
11.02.2024	9.982	598.24	602.18	-3.93	-10.0	79.5	62.9	16.70	6.47	5.42	24.000	—	
12.02.2024	8.588	603.06	607.25	-4.19	-3.0	73.2	59.0	14.20	6.49	5.43	24.000	—	
13.02.2024	8.532	598.12	602.20	-4.09	-3.3	73.3	59.1	14.20	6.47	5.43	24.000	—	
14.02.2024	9.294	590.82	594.96	-4.15	-6.1	77.9	62.2	15.70	5.61	4.58	24.000	—	
15.02.2024	9.847	587.68	591.54	-3.86	-9.0	80.0	63.2	16.70	6.40	5.38	24.000	—	
16.02.2024	9.510	596.35	600.19	-3.85	-7.0	78.2	62.3	15.90	6.46	5.41	24.000	—	
17.02.2024	9.062	604.49	608.34	-3.86	-7.7	75.5	60.5	15.00	6.51	5.45	24.000	—	
18.02.2024	8.189	603.97	607.97	-4.00	-2.2	71.0	57.5	13.50	6.51	5.45	24.000	—	
Итого:	247.02	16852.71	16968.46	-115.74	—	—	—	—	—	—	672.000	—	—
Средние:	8.822	601.88	606.02	-4.13	-5.8	74.7	60.0	14.70	6.46	5.40	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 672 ч Время норм. работы: 672 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.684 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

