

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 19.02.2024 по 18.03.2024

время создания отчёта: 19.03.2024 в 09:26

Потребитель: ул. Советская, д. 48
Адрес: ул. Советская, д. 48
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 357039

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.02.2024 00:00	463.558	28982.877	29172.617	-189.740	1176.0
19.03.2024 00:00	702.977	46552.461	46861.141	-308.680	1872.0
Итого:	239.419	17569.584	17688.524	-118.940	696.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.02.2024	8.625	598.81	602.82	-4.02	-10.7	73.8	59.4	14.40	6.48	5.42	24.000	—	—
20.02.2024	9.382	579.43	583.19	-3.76	-11.5	78.7	62.5	16.20	6.39	5.38	24.000	—	—
21.02.2024	8.912	598.29	602.15	-3.86	-6.3	75.6	60.8	14.90	6.47	5.42	24.000	—	—
22.02.2024	8.429	598.06	602.14	-4.08	-4.1	72.0	57.9	14.10	6.47	5.42	24.000	—	—
23.02.2024	8.205	607.04	611.06	-4.01	-0.7	71.5	58.0	13.50	6.51	5.43	24.000	—	—
24.02.2024	7.971	609.98	614.12	-4.14	0.4	69.9	56.9	13.10	6.53	5.44	24.000	—	—
25.02.2024	8.116	611.07	615.06	-3.99	0.2	70.2	56.9	13.30	6.54	5.45	24.000	—	—
26.02.2024	8.208	601.48	605.63	-4.15	-2.1	71.5	57.9	13.60	6.51	5.45	24.000	—	—
27.02.2024	8.224	603.01	607.34	-4.33	-3.9	71.9	58.2	13.60	6.51	5.44	24.000	—	—
28.02.2024	8.043	605.52	609.72	-4.20	-2.7	71.2	57.9	13.30	6.51	5.44	24.000	—	—
29.02.2024	8.054	616.31	620.62	-4.31	-0.9	70.9	57.9	13.10	6.53	5.43	24.000	—	—
01.03.2024	7.886	619.33	623.72	-4.39	0.1	69.7	56.9	12.70	6.55	5.44	24.000	—	—
02.03.2024	7.919	616.42	620.53	-4.11	-1.1	69.8	57.0	12.80	6.52	5.42	24.000	—	—
03.03.2024	8.032	614.44	618.63	-4.19	-5.0	70.4	57.3	13.10	6.51	5.42	24.000	—	—
04.03.2024	8.070	612.47	616.72	-4.25	-6.5	70.9	57.7	13.20	6.50	5.41	24.000	—	—
05.03.2024	8.092	612.66	616.84	-4.18	-4.2	71.0	57.8	13.20	6.51	5.42	24.000	—	—
06.03.2024	8.357	610.02	614.25	-4.22	-9.5	72.2	58.5	13.70	6.49	5.41	24.000	—	—
07.03.2024	8.529	604.25	608.51	-4.25	-9.0	73.3	59.2	14.10	6.45	5.38	24.000	—	—
08.03.2024	8.535	603.49	607.51	-4.02	-4.6	73.3	59.2	14.10	6.47	5.40	24.000	—	—
09.03.2024	8.177	608.15	612.38	-4.23	—	71.5	58.0	13.40	6.49	5.41	24.000	—	—
10.03.2024	9.032	606.89	611.34	-4.46	-8.8	74.4	59.6	14.90	6.49	5.41	24.000	—	—
11.03.2024	8.746	605.93	610.09	-4.16	-7.3	74.7	60.2	14.40	6.48	5.41	24.000	—	—
12.03.2024	8.164	623.61	627.75	-4.14	-4.9	70.7	57.6	13.10	6.56	5.44	24.000	—	—
13.03.2024	8.284	612.17	616.14	-3.97	-3.3	72.0	58.5	13.50	6.51	5.42	24.000	—	—
14.03.2024	8.114	605.65	609.57	-3.93	-5.1	71.3	57.9	13.40	6.44	5.37	24.000	—	—
15.03.2024	7.967	594.01	597.92	-3.91	-1.3	70.4	57.0	13.40	6.32	5.28	24.000	—	—
16.03.2024	7.844	600.51	604.48	-3.97	1.0	70.2	57.2	13.00	6.34	5.29	24.000	—	—
17.03.2024	7.764	594.45	598.20	-3.75	-0.1	69.7	56.6	13.00	6.31	5.28	24.000	—	—
18.03.2024	7.739	596.16	600.12	-3.97	1.6	69.9	56.9	13.00	6.31	5.28	24.000	—	—
Итого:	239.42	17569.58	17688.52	-118.94	—	—	—	—	—	—	696.000	—	—
Средние:	8.256	605.85	609.95	-4.10	-3.9	71.8	58.2	13.60	6.47	5.40	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 696 ч Время норм. работы: 696 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.675 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

