

Потребитель: ул. Советская, д. 48
 Адрес: ул. Советская, д. 48
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 357039

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.03.2024 00:00	702.977	46552.461	46861.141	-308.680	1872.0
19.04.2024 00:00	931.348	66074.961	66522.336	-447.375	2614.7
Итого:	228.371	19522.500	19661.195	-138.695	742.7

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.03.2024	7.637	596.59	600.53	-3.95	1.1	69.5	56.7	12.80	6.31	5.27	24.000	—	
20.03.2024	7.658	594.43	598.35	-3.93	-2.1	69.7	56.9	12.90	6.30	5.27	24.000	—	
21.03.2024	7.770	596.35	600.10	-3.75	-1.9	70.1	57.1	13.00	6.33	5.29	24.000	—	
22.03.2024	7.848	597.66	601.52	-3.86	-2.0	69.9	56.8	13.10	6.33	5.28	24.000	—	
23.03.2024	7.709	605.10	608.72	-3.62	1.4	69.8	57.1	12.70	6.36	5.30	24.000	—	
24.03.2024	7.922	614.15	617.95	-3.80		70.6	57.7	12.90	6.39	5.31	24.000	—	
25.03.2024	7.483	607.92	611.87	-3.95	3.2	69.3	57.0	12.30	6.36	5.30	24.000	—	
26.03.2024	7.721	609.78	613.97	-4.19	0.7	70.5	57.8	12.60	6.36	5.29	24.000	—	
27.03.2024	7.595	612.36	616.34	-3.98	0.1	70.2	57.8	12.40	6.37	5.29	24.000	—	
28.03.2024	7.577	609.63	613.66	-4.03		69.7	57.3	12.40	6.36	5.29	24.000	—	
29.03.2024	7.576	619.59	623.56	-3.97	4.3	70.0	57.7	12.20	6.41	5.31	24.000	—	
30.03.2024	7.582	625.20	629.40	-4.20	7.3	70.4	58.3	12.10	6.42	5.31	24.000	—	
31.03.2024	7.473	626.82	630.96	-4.14	10.2	70.5	58.6	11.90	6.40	5.29	24.000	—	
01.04.2024	7.058	641.88	645.97	-4.09	14.3	69.3	58.3	11.00	6.41	5.25	24.000	—	
02.04.2024	6.983	641.94	646.12	-4.18	15.4	69.4	58.6	10.90	6.24	5.09	24.000	—	
03.04.2024	6.862	588.07	592.06	-3.99	12.1	69.8	58.1	11.70	5.82	4.83	24.000	—	
04.04.2024	7.306	574.40	578.23	-3.84	5.3	71.0	58.3	12.70	5.78	4.82	24.000	—	
05.04.2024	7.563	555.19	558.93	-3.74	1.2	71.3	57.7	13.60	5.70	4.78	24.000	—	
06.04.2024	7.632	561.92	565.84	-3.93	2.3	71.4	57.8	13.60	5.75	4.81	24.000	—	
07.04.2024	7.410	609.45	613.95	-4.50	7.5	69.8	57.7	12.10	5.53	4.44	24.000	—	
08.04.2024	7.443	659.50	664.71	-5.22	12.0	70.4	59.2	11.30	6.06	4.86	24.000	—	
09.04.2024	7.065	671.62	676.95	-5.34	14.8	70.1	59.6	10.50	6.18	4.94	24.000	—	
10.04.2024	7.146	695.77	701.43	-5.66	16.2	70.6	60.4	10.20	6.30	4.99	24.000	—	
11.04.2024	7.138	710.19	715.84	-5.65	15.3	72.0	61.9	10.00	6.37	5.01	24.000	—	
12.04.2024	7.097	715.62	721.36	-5.74	10.8	70.1	60.3	9.90	6.44	5.05	24.000	—	
13.04.2024	7.187	704.52	710.00	-5.47	10.5	70.6	60.4	10.20	6.36	5.00	24.000	—	
14.04.2024	7.303	689.90	695.38	-5.48	10.1	70.9	60.3	10.60	6.26	4.95	24.000	—	
15.04.2024	7.054	672.93	678.33	-5.40	8.7	69.0	58.6	10.50	6.19	4.93	24.000	—	
16.04.2024	6.992	654.32	659.66	-5.34	8.6	69.3	58.7	10.70	6.10	4.89	23.900	—	
17.04.2024	7.025	652.52	657.56	-5.03	9.3	68.9	58.2	10.70	6.08	4.89	24.000	—	
18.04.2024	6.556	607.22	611.97	-4.75	7.9	67.7	56.9	10.80	6.02	4.85	22.700	—	
Итого:	228.371	19522.50	19661.20	-138.70	—	—	—	—	—	—	742.600	—	—
Средние:	7.367	629.76	634.23	-4.47	7.1	70.1	58.3	11.80	6.20	5.07	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 742.6 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.708 %

Представитель Абонента

[Подпись]

Представитель теплоснабжающей организации



Q = 228,802 Гкал